SZIV/170/2021/07

# SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ SZABADTÉRI JÁTÉKOK JÁTSZÓHELYEIRE VONATKOZÓ

# TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

Készítette:

.....

Mohos Bálint
tűzvédelmi főelőadó

## ÉRVÉNYES:

## 2021. június 20-tól

**SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ – SZABADTÉRI JÁTÉKOK**
**6720., Szeged, Magyar Ede tér 2.** **Telefon: 62/471-411.**

# főigazgatói utasítás:

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a **Tűzoltóságról** szóló 1996. évi XXXI sz. törvény 47 §-a, (2) bekezdés) pontja, valamint a vonatkozó jogszabályban foglaltak alapján, ezen utasítás mellékleteként kiadom a Szegedi Nemzet Színház - Szabadtéri Játékoknál (**továbbiakban: Szabadtéri Játékok**)

## 2021. június 20-ával életbe lépő

**SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ – SZABADTÉRI JÁTÉKOK JÁTSZÓHELYEIRE VONATKOZÓ**

## Tűzvédelmi Szabályzatát.

A szabályzat visszavonásig érvényes.

Ezzel egyidőben visszavonom, a Szabadtéri Játékok területén korábban, érvényben lévő, „A Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Szabályzatát".

Ez a szabályzat melléklete a Szegedi Nemzeti Színház Tűzvédelmi Szabályzatának.

A mellékletként szereplő Tűzvédelmi Szabályzat 1 példányával rendelkezni kell minden munkahelyi vezetőnek, (a szabályzatban 1-es, 2-es és 3-as irányítási szintbe tartozókként megjelölve), valamint folyamatosan biztosítani kell a szabályzathoz való hozzáférést bárki számára, bármely (hivatalos) időpontban.

A Tűzvédelmi Szabályzat elérhető még a Szabadtéri Játékok honlapján is, bárki számára.

**Melléklet:** 1 db Tűzvédelmi Szabályzat (111 lap, 7 melléklettel).

Szeged, 2021. június 20.

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ

.....

főigazgató

# Tartalom:


Tartalom.....: 2. oldal.

1./ Bevezetés.....: 5. oldal.
A Szabadtéri Játékok speciális szervezeti felépítéséről és működéséről.....: 5. oldal.

2./ Szabályzati hatályok.....: 7. oldal.
2.1./ Területi hatály.....: 7. oldal.
2.2./ Személyi hatály.....: 7. oldal.
2.3./ Tárgyi hatály.....: 8. oldal.
2.4./ Időbeli hatály.....: 8. oldal.

3./ A tűzvédelmi szervezet feladata, felépítése, irányítása.....: 9 oldal.
3.1./ A tűzvédelmi szervezet feladata.....: 9. oldal.
3.2./ A tűzvédelmi szervezet felépítése, irányítása.....: 10. oldal.

4./ A tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek és feladataik.....: 12. oldal.
4.1./ Felsorolás.....: 12. oldal.
4.2./ Feladataik.....: 13. oldal.
4.2.1./ A Szegedi Szabadtéri Játékok főigazgató jának tűzvédelmi feladatai.....: 13. oldal.
4.2.2./ Gazdasági tanácsadó tűzvédelmi feladatai.....: 16. oldal.
4.2.3./ Produkciós menedzser tűzvédelmi feladatai.....: 17. oldal.
4.2.4./ Műszaki vezető tűzvédelmi feladatai.....: 18. oldal.
4.2.5./ Minden alSzegedi Szabadtéri Játékok -vezetőre, ill. minden közvetlen munkahelyi vezetőre vonatkozó tűzvédelmi feladatok.....: 21. oldal.
4.2.6./ Színpadmester tűzvédelmi feladatai.....: 23. oldal.
4.2.7./ Tűzvédelmi megbízott tűzvédelmi feladatai.....: 26. oldal.
4.2.8./ Tűzmegelőzési Ügyeletes tűzvédelmi feladatai.....: 29. oldal
4.2.9./ Rendező (főrendező, rendező, segédrendező) tűzvédelmi feladatai.....: 31. oldal.
4.2.10./ Művészek (színészek, operaénekesek, táncművészek), statiszták tűzvédelmi feladatai.....: 32. oldal.
4.2.11./ Díszlettervező tűzvédelmi feladatai.....: 33. oldal.
4.2.12./ Jelmeztervező tűzvédelmi feladatai.....: 35. oldal.
4.2.13./ Ügyelő tűzvédelmi feladatai.....: 36. oldal.
4.2.14./ Pirotechnikus.....: 37. oldal.
4.2.15./ Kelléktárvezető tűzvédelmi feladatai.....: 39. oldal.
4.2.16./ Fővilágosító tűzvédelmi feladatai.....: 41. oldal.
4.2.17./ Nézőtéri felügyelő tűzvédelmi feladatai.....: 42. oldal.

4.2.18./ Gondnok, raktáros tűzvédelmi feladatai.....: 43. oldal.
4.2.19./ Biztonsági őr tűzvédelmi feladatai.....: 45. oldal.
4.2.20./ Takarítók tűzvédelmi feladatai.....: 46. oldal.
4.2.21./ Munkavállalók általános tűzvédelmi feladatai.....: 47. oldal.
4.2.22./ Nézőközönség tűzvédelmi feladatai.....: 49. oldal.
4.2.23./ Tűzoltás vezető feladatai.....: 50. oldal.

5./ A tűzvédelmi szervezet feladata, felépítése, irányítása.....: 52. oldal.
5.1./ A tűzvédelmi szervezet feladata.....: 52. oldal.
5.2./ A tűzvédelmi szervezet felépítése, irányítása.....: 54. oldal.

6./ Tűzveszélyességi osztályba sorolás.....: 55. oldal.
Tűzoltókészülékek készenlétben tartásának rendje.....: 55. oldal

7./ Az egyes helyiségek, berendezések és anyagok használatára vonatkozó szabályok.....: 56. oldal.
7.1./ A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok.....: 56. oldal.
7.2./ Közlekedési utak tűzvédelmi szabályai.....: 58. oldal.
7.3./ Kijárat, vészkijárat tűzvédelmi szabályi.....: 59. oldal.
7.4./ Éghető folyadék tárolható mennyisége és tárolásának módja.....: 60. oldal.
7.5./ Pirotechnikai anyagok tárolásának, szállításának, kezelésének szabályai.....: 62. oldal.
7.6./ Világító és villamos berendezésekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok.....: 64. oldal.
7.7./ Villámvédelmi berendezésekre vonatkozó tűzvédelmi előírások.....: 66. oldal.
7.8./ Tűzjelző és tűzoltó eszközökre vonatkozó tűzvédelmi előírások.....: 67. oldal.
7.9./ Tűzjelzés szabályai.....: 68. oldal.
7.10./ Iroda helyiségek tűzvédelmi előírásai.....: 69. oldal.
7.11./ Irattárra, kottatárra vonatkozó tűzvédelmi szabályok.....: 70. oldal.
7.12./ Színházi rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi előírások.....: 71. oldal.
7.13./ Színpadra vonatkozó tűzvédelmi szabályok.....: 73. oldal.
7.14./ Színpadi tűzveszélyes cselekmények.....: 75. oldal.
7.15./ Pirotechnikai cselekmények a színpadon.....: 78. oldal.
7.16./ Színpadi lőfegyver használat.....: 80. oldal.
7.17./ Színpadon elhelyezett bevilágító lámpák.....: 81. oldal.
7.18./ Nézőterek és a hozzá kapcsolódó, közönség által használt helyiségek, szabad terek tűzvédelmi szabályai.....: 82. oldal.
7.19./ Tűzoltó berendezések, felszerelések és készülékek készenlétben tartásának szabályai.....: 83. oldal.
7.20./ Televíziós (rádiós) közvetítéssel kapcsolatos villamos szerelés és kábelezés szabályai.....: 85. oldal.
7.21./ Próbatermekre, próbahelyekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok.....: 86. oldal.

7.22./ Művészek, statiszták öltözőhelyiségeire vonatkozó tűzvédelmi szabályok.....: 87. oldal.
7.23./ Fodrászműhely és sminkszoba tűzvédelmi szabályai.....: 88. oldal.
7.24./ BÜFÉ-re vonatkozó tűzvédelmi szabályok.....: 89. oldal.
7.25./ Raktárakra vonatkozó tűzvédelmi szabályok.....: 91. oldal.
7.26./ Akkumulátor tároló és töltő helyiség tűzvédelmi szabályai.....: 92. oldal.

8./ Tűzvédelemmel kapcsolatos eljárások.....: 93. oldal.
8.1./ Tűzvédelmi oktatások.....: 93. oldal.
8.2./ Színpadi tűzveszélyes cselekmények.....: 97. oldal.
8.3./ Színpadi pirotechnikai cselekmények.....: 101. oldal.
8.4./ Alkalomszerű tűzveszélyes cselekmény.....: 107. oldal.

Mellékletek felsorolása.....: 111. oldal.

# I.

## 1./ Bevezetés:

### A Szabadtéri Játékok speciális szervezeti felépítéséről és működéséről:

A **Szabadtéri Játékok** nem egy hagyományos munkáltató -- munkavállalói viszonyban foglalkoztatja közreműködőit produkcióinak létrehozásakor. A Szegedi Szabadtéri Játékok minimális állandó munkavállalói létszámmal végzi munkáját, akiknek tevékenységét a Szegedi Szabadtéri Játékok egész éves ügyviteli munkája, kiállítások szervezése a REÖK Palotában, valamint, és legfőképpen a nyári produkciók megszervezése teszi ki.

A nyári produkciókban résztvevők sokaságát a legkülönbözőbb munkavállalói formá ban foglalkoztatja **Szegedi Szabadtéri Játékok.** Ezek közül jellemző módon a következők fordulnak elő:

- alvállalkozók (vállalkozók, vagy társaságok), alvállalkozói, vagy megbízási szerződéssel, akiket meghatározott tevékenységgel (egy, vagy több produkcióban) bíznak meg, (pl. színpadi díszletezési munkák),
- alvállalkozók alvállalkozói (nem **Szegedi Szabadtéri Játékokkal** szerződnek!), akiket az alvállalkozók bíznak meg a **Szegedi Szabadtéri Játékok** számára nem ismert megbízási formában valamilyen tevékenységgel, munkájuk kisegítésére, vagy kiegészítésére, (pl. statiszták rendelkezésre bocsájtása),
- vállalkozó, szóbeli, vagy írásbeli megrendelés alapján promt (alkalmi) munkák elvégzésére, (pl. csatorna dugulás-elhárítása),
- megbízási jogviszony keretében, olyan személyek esetén, akik nem számlaképesek, kisebb munkák elvégzésére, (pl. statiszták alkalmazása), stb.

Ez összefoglalóan nevezhető produkciók létrehozására szerveződött „Szegedi Szabadtéri Játékok együttesnek", vagy másként **Szegedi Szabadtéri Játékoknak.**

Működési szempontból alapvetően két állapotot kell megkülönböztetnünk a **Szegedi Szabadtéri Játékok** működésében, melyek a következők:

- Évközi állapot, amikor a tevékenység az ügyvitelre, szervezőmunkára korlátozódik, alapvetően készülődés a nyári játékokra, emellett kiállítások, ill. egyéb kisebb rendezvények szervezése,
- nyári játékok, amikor a szegedi Dóm téren felállításra kerül a színpad és a nézőtér, produkciók jönnek létra, majd azok végeztével a színpad és a nézőtér elbontásra kerül.

A két időszakot elválasztását célszerű a Dóm tér, ill. a Dóm előtti tér Önkormányzattól, az egyetemtől, valamint az Egyháztól való műszaki átvételének, ill. visszaadásának dátumával megjelölni.

A munkát végzők sokfélesége miatt igen nehéz a tűzvédelem megszervezése, a tűzvédelmi feladatok koordinálása, a felelősségek korrekt szétosztása, ill. az érintettek részére a szükséges ismeretek átadása, nem beszélve a számonkérés problémájáról!

Hogy a feladat a lehető legkönnyebben megoldható legyen, legcélszerűbb az egész **Szegedi Szabadtéri Játékokat,** tűzvédelmi szempontból, egyetlen nagy (a Stegedi Nemzeti Színáztól független) egységnek tekinteni, az alábbi kiegészítésekkel:

- Év közi állapotban, amikor a **Szegedi Szabadtéri Játékok** munkavállalóinak száma alacsony (20 fő alatt !), szerződött partnerek pedig nincsenek, a tűzvédelmi feladatok és a végrehajtás ellenőrzése egy személyben az főigazgatót terhelik.
- A nyári játékok idején a teljes időtartamra szerződött partnerek kapnak tűzvédelmi beosztást, melyet kötelesek úgy ellátni, mintha **Szegedi Szabadtéri Játékok** munkavállalói lennének. Ebben az esetben a tűzvédelmi tevékenység ellenőrzése, ill. ellenőriztetése továbbra is az főigazgató feladata marad.
- Célszerű az alvállalkozókat a **Szegedi Szabadtéri Játékok** tűzvédelmi rendszerén belül, mint önálló, kisebb tűzvédelmi egységként kezelni, melynek önálló tűzvédelmi szabályzata van (melynek összhangban kell lennie **Szegedi Szabadtéri Játékok** tűzvédelmi szabályzatával), vagy ha ilyen nincs (pl. 5 fő alatti a munkavállalók száma), akkor rájuk is **Szegedi Szabadtéri Játékok** tűzvédelmi szabályzata érvényes. Azokra az alvállalkozókra, melyeknek tűzvédelmi szabályzata nem illeszkedik Szegedi Szabadtéri Játékok tűzvédelmi szabályzatához, szintén Szegedi Szabadtéri Játékok szabályzata legyen érvényes, saját szabályzatuk pedig csak olyan helyen legyen hatályos, mely nem tartozik **Szegedi Szabadtéri Játékok** területéhez. Annak eldöntése, hogy melyik szabályzatot tekintik érvényesnek, az adott Szegedi Szabadtéri Játékok vezetőjének feladata. Vitás esetben, ezen döntéséről írásban kell a **Szegedi Szabadtéri Játékok-nak,** alvállakozás vezetőjét értesítenie.

**Szegedi Szabadtéri Játékok** területén a tűzbiztonság megteremtése és fenntartása alapvetően a műszaki személyzet feladata, az főigazgató, a műszaki vezető irányítása, a tűzvédelmi megbízott közreműködése mellett. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a produkcióban részt vevő művészeknek, statisztáknak, egyéb közreműködőknek (pl. állatkísérőknek) nincs e tekintetben feladatuk. Tevőlegesen talán nincs feladatuk, azaz: jelen szabályzatban „nem kaptak" tűzvédelmi feladatot, de mindenképpen feladatuk az, hogy a tűzvédelmi oktatásokon részt vegyenek, ismerjék az alapvető tűzvédelmi szabályokat, különösen a **dohányzás szabályait**, tudják azokat alkalmazni és legfőképpen betartsák azokat. Egyebekben pedig bármely állampolgártól elvárható magatartást kötelesek tanúsítani.

A nézőközönség tűzbiztonságának megteremtése ugyancsak a műszaki személyzet feladata. A nézőközönségtől azonban csak egyetlen dolog várható el, az, hogy átlagos viselkedési normákat betartsanak, pl. táblákon, piktogramokon történő tiltásokat, utasításokat betartsanak (pl. kiürítési utasításra a nézőtér elhagyása), közönség elől elkerített részre ne menjenek, nyugodtan és fegyelmezetten viselkedjenek, stb.
Közönség részére külön tűzvédelmi feladat nem fogalmazható meg, de tűzesetnél, káresetnél önkéntesen felajánlott segítségük, megfelelő képességek, ill. feltételek mellett elfogadható.

A műszaki személyzet feladata még, kapcsolattartás a Tűzvédelmi hatósággal **(Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség),** továbbiakban: **Tűzoltósággal.**

# II.

## 2./ Szabályzati hatályok:

### 2.1./ Területi hatály:

A Szabályzat az alábbi területeken érvényes:

- Szegedi Szabadtéri Játékok központi irodája, ill. kiállító terei,

  **REÖK Palota, Magyar Ede tér 2 sz.**

- Dóm téri Szabadtéri Játékok, színpada, nézőtere és egyéb elkerített kiszolgáló helyiségek, területek, bérelt helyiségek, ill. konténerek.

- Újszegedi Szabadtéri Színpad épületei, színpada, nézőtere, konténerek, ill. egyéb területek (Büfé területe).

- Dorozsmai Szabadtéri díszletraktár (Nagycsarnok), Szabadtéri jelmezraktár (1-es barakk), valamint **Szegedi Szabadtéri Játékok** díszleteinek tárolására szolgáló szabad terek,

- Minden olyan ideiglenesen birtokolt (pl. bérelt) helyiség, terület, ahol **Szegedi Szabadtéri Játékok** producióinak próbái folynak (pl. a Nagyszínház, a Kisszínház, vagy a Korzó színpada, iskolák bérelt tornatermei, stb.), összhangban a helyiségek, ill. területek üzemeltetőjének tűzvédelmi szabályzatával.

- Tájelőadásokon, a működési területen, összhangban az előadást befogadó fél tűzvédelmi szabályzatával.

### 2.2./ Személyi hatály:

A Szabályzat az alábbi természetes, ill. jogi személyekre terjed ki:

- Szegedi Szabadtéri Játékok-kal munkaviszonyban lévő természetes személyekre.

- Szegedi Szabadtéri Játékok-kal szerződésben álló Jogi személyiségű (pl. Kft.), ill. jogi személyiség nélküli (pl. Bt.) alvállalkozó társaságokra, szervezetekre, ill. azokkal munkaviszonyban álló és **Szegedi Szabadtéri Játékok** területén, **Szegedi Szabadtéri Játékok** céljait megvalósító természetes személyekre.

- Olyan jogi személyiségű (pl. Kft.), ill. jogi személyiség nélküli (pl. Bt.) alvállalkozó társaságokra, szervezetekre, melyek a **Szegedi Szabadtéri Játékok**-kal szerződésben álló alvállalkozók alvállalkozói (akik nincsenek közvetlen szerződésben a **Szegedi Szabadtéri Játékokkal**), ill. azokkal munkaviszonyban álló és **Szegedi Szabadtéri Játékok** területén, **Szegedi Szabadtéri Játékok** területén munkát végző, annak céljait megvalósító természetes személyekre.

- **Szegedi Szabadtéri Játékok** által megbízási szerződéssel foglalkoztatott természetes személyekre.

- Minden olyan személyre, akik fenti kategóriákba nem sorolhatók be, de **Vállalkozás** felsorolt területein szóbeli megbízás alapján, **Szegedi Szabadtéri Játékok** céljainak megvalósítása érdekében végeznek, valamint vendégek, látogatók, egyéb ott tartózkodók.

- **Nézőközönség.**

**2.3./ Tárgyi hatály:**

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az alábbiakra:

- Tűzesetek megelőzésére irányuló, valamint azzal összefüggésbe hozható tevékenységekre.

- Esetleges tűz esetén az emberélet mentésére, közvetlen és közvetett életveszély megszűntetésére, a tűzjelzésre, a tűz megfékezésére tett erőfeszítések megtételére, szükséges segítség-, ill. elsősegélynyújtás **elvárható mértékű** megtételére, anyagi károk csökkentése érdekében való, **elvárható mértékű** erőfeszítések megtételére, valamint a **Tűzoltósággal**, ill. más hatóságokkal való együttműködésre.

- Tűzeset után a hatóságokkal felderítő munkájánál való együttműködésre, károk felszámolására történő erőfeszítések **elvárható mértékű** megtételére.

**2.4./ Időbeli hatály:**

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat időbeli hatálya a következő:

- **A Szabályzat ezenn irat első lapján megadott napon lép hatályba.**

- A Szabályzat visszavonásig érvényes, ill. addig, amíg új szabályzat nem lép életbe.

- Ezen Szabályzat életbelépésével egyidőben megszűnik a korábban **Szegedi Szabadtéri Játékok** területén hatályban lévő Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft., korábban életbe léptetett Tűzvédelmi Szabályzatának hatálya.

# III.

## 3./ A tűzvédelmi szervezet feladata, felépítése, irányítása:

### 3.1./ A tűzvédelmi szervezet feladata:

A tűzvédelmi szervezet alapvető feladatai a következők:

- **első sorban:** a tűz megelőzése, ill. különböző tűzveszélyes cselekmények végzése mellett egy esetleges tűz kockázatának minimálisra (a vállalható szint alá történő csökkentése),

- **másod sorban:** az esetlegesen keletkező tüzek minél rövidebb időn belüli, életveszély és sérülés mentes körülmények közötti eloltása, a lehető legkisebb anyagi kár keletkezése mellett.

A tűzvédelmi szervezet egyéb főbb feladatai még a következők:

- tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok elosztása, az információk megfelelő áramoltatása, az egyes vezetési szintek között, mindkét irányban,

- a tűzvédelmi oktatások szervezése, lebonyolítása, a munkavállalók tűzvédelemmel kapcsolatos tudásának folyamatos szintentartása,

- a tűzvédelem célját szolgáló berendezések működőképességének ellenőrzése, ellenőriztetése, ill. karbantartása és szükség szerinti javíttatása megfelelő szakember bevonásával, azaz a tűzvédelem műszaki színvonalának folyamatos fenntartása, ill. lehetőség szerinti fejlesztése,

- tűzveszélyes cselekmények (alkalomszerű, ill. színpoadi) megfelelő előkészítése, lebonyolítása, ill. az eseményt követően a tűzveszély-mentesítés megoldása, azaz a tűzveszély kockázatának elfogadható szint alá csökkentése,

- a tűzvédelem megfelelő szervezettségi színvonalának folyamatos fenntartása, ill. fejlesztése,

- esetleges tűz esetén a mentés, a tűzjelzés, a tűzoltás, az elsősegélynyújtás, a kárfelszámolás, ill. a tűzvizsgálatban való közreműködés megszervezése,

- ezen kívül minden tűzvédelemmel kapcsolatos probléma megoldása.

**3.2./ A tűzvédelmi szervezet felépítése, irányítása:**

A tűzvédelmi szervezet megfelelő felépítése, irányítása, ill. működtetése a főigazgató feladata és felelősége.

A tűzvédelmi szervezet tagjai közül az alant felsorolt vezetőket az főigazgató ezen szabályzat életbeléptetésével nevezi ki, egyes beosztáshoz rendelve azokat:

-- a 2. szint minden felsorolt vezetőjét,

-- a 3. szint vezetői közül: -- munkahelyi vezetőket, gondnokot, raktárost,
-- tűzvédelmi megbízottat,

-- a 4. szint dolgozói közül a tűzmegelőzési ügyeletest.

Arra a tűzvédelmi feladatra, mely nem rendelhető egyik meglévő beosztáshoz sem (pl. tűzvédelmi megbízott, tűzmegelőzési ügyeletes), alvállalkozót kell felvenni a feladat ellátására, a szükséges időtartamra.

Alvállalkozókat, külső vállalkozásokat, ill. vállalkozókat a vállalkozói szerződésükben, külön pontban megfogalmazva kell megbízni azon tűzvédelmi feladatok elvégzésével, melyet ezen szabályzat feladatukká tesz.

A tűzvédelmi szervezet irányítása négyszintű, mely szintek a következők:

1. szint: főigazgató, (tűzvédelmi vezető)

-- Közvetlen beosztottjai:
-- gazdasági igazgató,
-- műszaki igazgató,
-- produkciós menedzser,
-- műszaki főtanácsadó,
-- mindenkori titkársági ügyeltes,
(vagy **Intézkedésre jogosult személy**)
-- tűzvédelmi megbízott,

2. szint: gazdasági igazgató produkciós menedzser, műszaki vezető,

-- Gazdasági igazgató

-- Műszaki igazgató beosztottjai:
-- műszaki főtanácsadó,
-- műszaki ügyintéző,
-- munkahelyi vezetők, gondnok, raktáros,
-- alvállalkozások vezetői,
-- külső vállakozásokok vezetői,
-- vállalkozók.

-- Produkciós menedzser beosztottjai:

-- titkársági ügyeletes,
(vagy **Intézkedésre jogosult személy**)
-- művészeti csoportok vezetői,
-- művészek (pl. rendező, díszlettervező, jelmeztervező, stb.),
-- főügyelő, ügyelők,
-- statiszták.

3. szint: munkahelyi vezetők, gondnok, raktáros, tűzvédelmi megbízott, alvállalkozás vezetők (pl. színpadmester, díszlettárvezető, kelléktárvezető, stb.), külső vállalkozások vezetői,

4. szint: munkavállalók, alvállalkozások beosztottjai, tűzmegelőzési ügyeletes, a Szabadtéri Játékok területén egyedi megbízás alapján munkát végzők (pl. pirorechnikus).

# IV.

## 4./ A tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek és konkrét feladataik:

### 4.1./ Felsorolás:

**A Szegedi Szabadtéri Játékok területén tűzvédelmi feladatokat ellátó beosztások felsorolása:**

**-- Szegedi Nemzeti Színház – Szabadtéri Játékok főigazgatójának tűzvédelmi feladatai**
**-- Gazdasági igazgató tűzvédelmi feladatai**
**-- Produkciós menedzser tűzvédelmi feladatai**
**-- Műszaki igazgató tűzvédelmi feladatai**
**-- Műszaki főtanácsadó tűzvédelmi feladatai**
**-- Műszaki ügyintéző tűzvédelmi feladatai**
**-- Minden alvállalkozás vezetőjére, ill. minden közvetlen munkahelyi vezetőre vonatkozó tűzvédelmi feladatok**
**-- Színpadmester tűzvédelmi feladatai**
**-- Tűzvédelmi megbízott tűzvédelmi feladatai**
**-- Tűzmegelőzési ügyeletes tűzvédelmi feladatai**
**-- Rendező (főrendező, rendező, segédrendező) tűzvédelmi feladatai**
**-- Díszlettervező tűzvédelmi feladatai**
**-- Jelmeztervező tűzvédelmi feladatai**
**-- Ügyelő tűzvédelmi feladatai**
**-- Pirotechnikus tűzvédelmi feladatai**
**-- Kelléktárvezető tűzvédelmi feladatai**
**-- Fővilágosító tűzvédelmi feladatai**
**-- Nézőtéri felügyelő tűzvédelmi feladatai**
**-- Gondnok, raktáros tűzvédelmi feladatai**
**-- Biztonsági őr tűzvédelmi feladatai**
**-- Takarítók tűzvédelmi feladatai**
**-- Munkavállalók általános tűzvédelmi feladatai**
**-- Nézőközönség tűzvédelmi feladatai**
**-- Ideiglanas tűzoltás vezető tűzvédelmi feladatai**

## 4.2./ Feladataik:

### 4.2.1./ A Szegedi Nemzeti Színház - Szegedi Szabadtéri Játékok főigazgatójának tűzvédelmi feladatai:

- köteles gondoskodni a létesítmények, az építmények, a színház-technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével, összhangban, a tűzvédelmi jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységgel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének elhárításának feltételeiről,

- köteles gondoskodni a közvetlen tűzvédelmet szolgáló – jogszabályban, szabványban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandó üzemképes állapotban való tartásáról, kötelező időszakos ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról,

- köteles biztosítani a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint műszaki mentésének a jogszabályokban és kötelező szabványokban meghatározott feltételeit,

- köteles biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét,

- köteles Szegedi Szabadtéri Játékok területén legalább középfokú tűzvédelmi végzettségű (tűzvédelmi megbízott) szakembert foglalkoztatni a vonatkozó rendelet szerint, mivel a Szabadtéri Játékok épületei (REÖK Palota, Dóm téri és az Újszegedi színpadok) „tűzveszélyes" osztályba lettek sorolva,

- köteles Tűzvédelmi Szabályzatot készíttetni, tűzvédelmi szakember által,

- köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalók, ill. alvállalkozók munkavállalói a jogszabályokban, kötelező szabványokban foglalt előírások szerint végezzék a tevékenységüket, illetőleg a létesítmény, építmény, helyiség igénybevevői a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák,

- köteles a tűzvédelem biztosítása érdekében megfelelő tűzvédelmi szervezetet felállítani, működtetni, szükség szerint a tűzvédelmi megbízott bavonásával,

- köteles gondoskodni arról, hogy az alvállalkozók, ill. alvállalkozók alvállalkozóinek vállalkozói szerződésébe bekerüljenek a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelemi ismeretek elsajátításának (oktatásának), ill. az ismeretek alkalmazására vonatkozó technikai részletei, megoldási módjai,

- köteles gondoskodni a Szegedi Szabadtéri Játékok munkavállalóinak tűzvédelmi oktatásának megszervezéséről, megtartásáról, ill. megtartatásáról,

- Köteles gondoskodni az alvállalkozók munkavállalóinaknál a tűzvédelmi oktatás megtartatásáról a vállalkozásvezetők által, ill. köteles meggyőződni arról, hogy a területeken kunkát végzők elsajátították a tűzvédelmi szabályokat (pl. a vállalkozásvezetők nyilatkoztatásával, miszerint a Szegedi Szabadtéri Játékok aikban a tűzvédelmi oktatás megtartásra került, vagy az oktatási naplók bekérésével, stb.),

- köteles gondoskodni a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakban és munkakörökben (pl. hegesztő, pirotechnikus) foglalkoztatott személyek szakvizsgára való felkészítéséről, szakvizsgáztatásáról, nyilvántartásáról és az 5 évenkénti kötelező továbbképzéséről, valamint köteles ezt megkövetelni az alvállalkozók vezetőitől is és köteles meggyőződni az előírás megvalósulásáról,

- azt a munkavállalót, aki a tevékenységhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, ill. az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja, vagy ilyen munkával nem bízhatja meg, sem Szegedi Szabadtéri Játékok, sem alvállalkozók (pl. pirotechnikai tevékenységet csak pirotechnikus végezhet),

- részt vesz a tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen, szükség esetén a szakhatósági, tűzvizsgálati eljárásban, vagy azon, intézkedésre jogosult megbízottjával képviselteti magát, továbbá a feltárt hiányosság(ok), vagy szabálysértés(ek) megszüntetésére a szükséges intézkedés(eke)t megteszi,

- tűzvédelmi feladatait személyesen és a tűzvédelmi szervezet bevonásával látja el, ennek érdekében ellenőrzi Szegedi Szabadtéri Játékok területén a tűzvédelmi szabályok, előírások végrehajtását és megtartását, továbbá irányítja és ellenőrzi a tűzvédelmi szervezet – vezetők, színpadi művészek, vállalkozások vezetői, a tűzvédelmi megbízott és a tűzmegelőzési ügyeletes, stb. – tevékenységét,

- írásban kinevezi és felmenti a tűzvédelmi szervezet tagjait, szükség szerint biztosítja szakmai képzésüket, továbbképzésüket,

- írásban engedélyezi a rendező által kért, a tűzvédelmi megbízottal egyeztetett színpadi tűzveszélyes cselekményt, színpadi tűzvédelmi cselekmény engedély formájában,

- színpadi pirotechnikai tevékenység végzésére írásban szerződést köt pirotechnikus tűzvédelmi szakvizsgával és megfelelő működési engedéllyel rendelkező pirotechnikus szakemberrel (alvállalkozóval),

- gondoskodik az elektromos berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálatának elvégeztetéséről, megfelelő jogosultságokkal rendelkező szakember, vagy vállalkozás bevonásával, ill. a feltárt hiányosságok megszüntetéséről,

- gondoskodik a Szegedi Szabadtéri Játékok villámvédelmi rendszereinek kockázatértékeléséről, ill. az arról készült jegyzőkönyvben előírt

villámvédelmi rendszer kiépíttetéséről, ill. időszakos szabványossági felülvizsgálatának elvégeztetéséről, és a feltárt hiányosságok pótlásáról,

- gondoskodik arról, hogy Szegedi Szabadtéri Játékok területén minden ott munkát végző személy betartsa a dohányzási szabályokat, valamint gondoskodik a nemdohányzók védelmére hozott törvény kritériumainak megfelelő dohányzóhely kialakításáról, ill. kijelöléséről,

- erkölcsi és anyagi elismerésben részesíti az eredményes tűzvédelmi tevékenységet végzőket, a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat megszegőkkel szemben pedig felelősségrevonást kezdeményez.

### 4.2.2./ Gazdasági igazgató tűzvédelmi feladatai:

- a gazdasági év elején adatokat gyűjt arról, milyen szükséges, ill. várható költségei lesznek a gazdasági év folyamán a tűzvédelmi tevékenységnek,

- gazdasági tervet készít arról, milyen ütemezésben, mekkora összegek lesznek biztosítva a tűzvédelem folyamatos működtetéséhez,

- gondoskodik arról, hogy a tervekben meghatározott összegek rendelkezésre álljanak a meghatározott időpontokban, hogy a tűzvédelem folyamatossága biztosítva legyen,

- célszerű mértékben tartalékot képez, váratlan eseményekkel kapcsolatos (pl. egy tűzeset) váratlan kiadások fedezésére,

- egyéb tűzvédelmi kérdésekben az főigazgató utasításai szerint jár el.

### 4.2.3./ Produkciós menedzser tűzvédelmi feladatai:

- Közreműködik (elkészíti, elkészítteti) az alvállalkozók (művészek, statiszták, ill. ezeket foglalkoztató vállalkozások, műszakiak, egyéb közreműködők, és ezek vállalkozásai) vállalkozói szerződéstervezetében, az évadra, vagy annak egy részére (pl. egy produkcióra) vonatkozóan, gondoskodik róla, hogy felek megismerjék annak tartalmát,

- Kapcsolatot tart a művészekkel, azok képviselőivel, alvállalkozókkal, pl. pirotechnikussal,

- gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi megbízott, még terv állapotban megismerhesse a díszletterveket, hogy még a gyártás megkezdése előtt véleményezhesse munkavédelmi és tűzvédelmi szempontból,

- pirotechnikai tevékenység esetén közreműködik tűzvédelmi szakvizsgával és megfelelő működési engedéllyel rendelkező pirotechnikussal (alvállalkozóval) való szerződéskötésnél,

- bekéri, összegyűjti, tárolja és legalább két évig megőrzi az alvállalkozók által készített tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyveket, hogy bármikor meg lehessen győződni arról, hogy bármely alvállalkozó munkavállalója birtokában van e a szükséges tűzvédelmi ismereteknek, ill. jogosan végzi e munkáját Szegedi Szabadtéri Játékok területén,

- egyebekben, mindenben a főigazgató utasításai szerint jár el.

**4.2.4./ Műszaki igazgató tűzvédelmi feladatai:**

- részt vesz a Dóm tér Önkormányzattól való, ill. a SZOTE épületrészének az Egyetemtől való műszaki átvételén, valamint az előadások végeztével a területekről való levonulás után az Önkormányzatnak és az Egyetemnek való átadásán,

- megszervezi és lebonyolítja a nézőtér, és a műszaki installáció (a színpad, a világítási tornyok, a jegyárusító bódék és más, a működéshez szükséges építmények, szerkezetek) építését, szerelését és azok működtetésre való műszaki átadását, különösen a tűzvédelmi feltételek teljesülésére,

- megszervezi a színpadok és a világítási tornyok (összefoglaló nevén: műszaki installációk) felállítása után, a díszletépítés és a próbák megkezdése előtt az érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elkészítését,

- megszervezi és lebonyolítja az előadások végeztével a nézőtér és a műszaki installáció lebontását, annak szakszerű beraktározását, a Dóm térről való végleges levonulást,

- megszervezi és részt vesz a tűzvédelmi hatóság műszaki átadás előtti szemléjén, akadályoztatása esetén e feladatra más felelős személyt bíz meg,

- biztosítja a Szegedi Szabadtéri Játékok területén az előírt mennyiségű és oltóképességű tűzoltókészülékek meglétét, készenlétben tartási helyén való tartását,

- részt vesz a tűzvédelmi hatóság időközi ellenőrzésein, végrehajtja az ellenőrzés nyomán felmerülő tűzvédelmi feladatokat, hibaelhárításokat, pótlásokat,

- közreműködik tűzvédelmi szakvizsgával és megfelelő működési engedéllyel rendelkező pirotechnikussal (alvállalkozóval) való, színpadi pirotechnikai tevékenységre szóló szerződéskötésnél,

- gondoskodik arról, hogy a Szegedi Szabadtéri Játékok területén a Szabályzatban foglaltak és az érvényben lévő tűzvédelmi előírások végrehajtást nyerjenek,

- elősegíti és megköveteli, hogy a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett dolgozók tűzvédelmi szakvizsgát tegyenek, ill. ellenőrzi a szakvizsga-bizonyítványok meglétét, érvényességét,

- gondoskodni köteles arról, hogy a Szegedi Szabadtéri Játékok területén működő villamos berendezések, a vonatkozó előírásoknak megfeleljenek, üzembiztosan működjenek, naprakész állapotban legyenek,

- az ismétlődő tűzvédelmi oktatást megtartja, vagy megtartatja a hozzá beosztott munkavállalók részére,

- gondoskodik arról, hogy az irányítása alatt dolgozó munkavezetők, ill. alvállalkozás-vezetők megtartsák az előzetes és ismételt tűzvédelmi oktatást,

- minden munkaterületen betartatja a tárolási szabályokat, évi egy alkalommal végrehajtja a selejtezést, gondoskodik a portalanításról és az éves nagytakarításról,

- a biztonsági irányfény világítást kifogástalan állapotban tartja, az előadások megkezdése előtt az akkumulátorról történő működést kipróbálja és dokumentálja,

- gondoskodik arról, hogy a próbákon, előadásokon megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező színpadmester, világosító, hangosító, kellékes legyen jelen a próbákon és az előadásokon és felügyelje a tevékenységet,

- figyelemmel kíséri területe műszaki és technikai fejlődését és új beszerzésnél, gyártásnál a tűzvédelmi szempontokat is figyelembe veszi,

- csak megfelelő műbizonylattal, minősítéssel, gyártási paraméterekkel ellátott, külföldi gyártmány esetén Magyarországon honosított eszközt, berendezést, anyagot szerez be, alkalmaz és helyez üzembe.

- gondoskodik arról, hogy a biztonsági berendezések megfelelő szakképesítésű személy által rendszeresen ellenőrízve, karbantartva és felülvizsgálva legyenek, a megfelelő dokumentálással együtt,

- a jogszabályban, szabványban előírtakat betartja, a szükséges felülvizsgálatokat elvégezteti és dokumentálja, szabálytalanság esetén intézkedik,

- a Szegedi Szabadtéri Játékok területén tervezett fejlesztések, beruházások előkészítése során elősegíti a tűzvédelmi szabályok érvényre jutását,

- beruházás, bővítés, átalakítás esetén a tűzveszélyességi osztályba sorolást és tűzvédelmi előírások betartását megköveteli, az előzetes szakmai előkészítést, engedélyeztetést elvégezteti,

- gondoskodik az üzem közbeni tűzveszélyt jelentő hibák (melyeket a munkavállalók, az alvállalkoások vezetői, a tűzvédelmi megbízott, tárvezető, gondnok, stb. jelez felé) lehetőség szerinti azonnali, vagy hatályos időn belüli kijavításáról, a tűzveszély megszüntetéséről,

- gondoskodik a műszaki állományú munkát végzőkre vonatkozóan a dohányzási tilalom betartásáról,

- csak megfelelő műbizonylattal, minősítéssel ellátott, külföldi gyártmány esetén Magyarországon honosított eszközöket, berendezéseket alkalmaz és helyez üzembe,

- egyéb tűzvédelmi kérdésben az főigazgató utasításai szerint jár el.

? **4.2.?./ Műszaki főtanácsadó feladatai:**

- A mászaki igazgató irányítása mellett közreműködik a műszaki installáció felépítésében, a szükséges ellenőrzések, felülvizsgálatok elvégzésében, ill. a felfedett hiányosságok pótlásában, szükséges javítások elvégeztetésében,

- ellenőrzi, szükség esetén közreműködik az elkészült, vagy már készen érkező díszletek, díszletterveknek megfelelő, színpadon való felépítésében, szemelőtt tartva a tűzvédelmi szempontokat,

- ellenőrzi, hogy a díszlettervező által előírt díszletelemek lángmentesítő anyaggal való kezelése megtörtént e, pl. azon elemek, melynek közelében színpadi tűzveszélyes cselekmény történik,

- a díszleteket tűzvédelmi és munkavédelmi szempontból felülvizsgálja, selejtezésre javaslatot tesz, ill. a selejtezésig megőrizteti,

- gondoskodik arról, hogy területén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt a szükséges megelőző intézkedést megtegyék, gondoskodik az írásos engedély meglétéről, a szükséges felügyelet és utóellenőrzés biztosításáról

- gondoskodik arról, hogy alkalomszerű hegesztői munka végzésére (pl. díszlet hegesztés a színpadon) csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező hegesztő kerüljön beosztásra, egyéb alkalomszerű tűzvédelmi tevékenységet pedig csak ezen tevékenységre kioktatott személy végezhessen,

- figyelemmel kíséri a pirotechnikus munkáját, elvégezteti a színpadi pirotechnikai esemény Szegedi Szabadtéri Játékokra eső előkészítő munkáit, a tűzvédelmi szabályok betartásával, pirotechnikus utasításai és a tűzvédelmi megbízott véleményezése alapján,

- felügyeli a színpadi pirotechnikai esemény lebonyolítását és az utána következő tűzveszély elhárítási utómunkálatokat, szükség estén intézkedik a szabálytalanságok megszüntetése, ill. tűzveszély elhárításával kapcsolatban,

- minden munkaterületen betartatja a tárolási szabályokat, évi egy alkalommal végrehajtja a selejtezést, gondoskodik a portalanításról és az éves nagytakarításról,

- egyéb tűzvédelmi kérdésben a műszaki igazgató utasításai szerint jár el.

**4.2.?./ Műszaki ügyintéző tűzvédelmi feladatai:**

- A mászaki igazgató irányítása mellett közreműködik a műszaki installáció felépítésében, a szükséges ellenőrzések, felülvizsgálatok elvégzésében, ill. a felfedett hiányosságok pótlásában, szükséges javítások elvégeztetésében,

- gondoskodik a tűzvédelem megfelelő szinvonalának fenntartásához szükséges eszközök, anyagok beszerzéséről, készletezéséről, ill. tárolásáról,

- munkája során betartja, ill. betartatja a tárolás és rakodás tűzvédelemre vonatkozó szabályait,

- gondoskodik a rendes üzemmenet biztosításához szükséges javításokról, pótlásokról, ill. kötelező ellenőrzések megszervezéséről, szükség szerint, megfelelő jogosultságokkal rendelkező szakember bevonásával,

- gondoskodik a tűzoltókészülékek felszereléséről, azok ellenőrzéséről, ill. ellenőriztatésérók, ill. az esetleges hiányosságok pótlásáról,

- Gondoskodik a tűzoltókészülékek és a fali tűzcsapok kötelező, évenkénti felülvizsgáltatásáról, megfelelő jogosultságokkal rendelkező vállalkozó bevonásával, ill. az általa feltárt hiányosságok őótlásáról,

- gondoskodik a Szegedi Szabadtéri Színház területén a kívánt mértékű tisztaságrók, megfelelő mértékű és gyakoriságú takarításról,

- egyéb tűzvédelmi kérdésben a műszaki igazgató utasításai szerint jár el.

**4.2.5./ Minden alvállalkozás vezetőjére, ill. minden közvetlen munkahelyi vezetőre vonatkozó tűzvédelmi feladatok:**

- minden vállalkozás vezető magára, vállalkozására és munkavállalóira nézve kötelezőnek ismeri el a Szegedi Szabadtéri Játékok Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltakat, mely kötelezettség a Szegedi Szabadtéri Játékok által megrendelt munkák elvégzéséről szóló vállalkozási szerződés aláírásától válik hatályossá és az a munkák elvégzését követő levonulás utáni készrejelentés (vagy végszámla benyújtás) időpontjáig tart,

- megismeri Szegedi Szabadtéri Játékok Tűzvédelmi Szabályzatának tartalmát, azt munkavállalóival is megismerteti, tűzvédelmi oktatás formájában, szükség esetén segítséget kér a tűzvédelmi előadótól, az oktatás tényét rögzítő jegyzőkönyv egy példányát (vagy fénymásolatát) átadja Szegedi Szabadtéri Játékok tűzvédelmi megbízottjának,

- betartja, ill. munkavállalóival betartatja ezen Tűzvédelmi Szabályzatban, valamint a vonatkozó jogszabályokban ill. kötelező szabványokban előírt tűzvédelmi szabályokat,

- saját, és munkavállalói munkavégzése során megtesz, ill. munkavállalóival megtetet minden olyan intézkedést, mely a tűz megelőzését szolgálja, ha munkája során alkalomszerű tűzveszélyes cselekményben, vagy színpadi tűzveszélyes cselekményben, ill. színpadi pirotechnikai eseményben kell közreműködni, akkor azt az ide vonatkozó szabályok, ill. az illetékesek utasításai alapján végzi, ill. végezteti el,

- biztosítja a munkaterületére vonatkozó, ott elhelyezett tűzoltókészülékek meglétét, készenlétben tartási helyén való tartását, megfelelő műszaki szinvonalon való tartását,

- megszervezi és lebonyolítja beosztottjainak az évenként ismétlődő tűzvédelmi oktatást, melynek a Nyári Játékokat megelőző hónapra kell esnie,

- a tűzvédelmi oktatás tényét és tartalmát, az oktatottak aláírásával, oktatási jegyzőkönyvben rögzíti, melynek egy példányát (vagy fénymásolatát) eljuttatja Szegedi Szabadtéri Játékok titkárságára, vagy átadja a tűzvédelmi megbízottak,

- tudomásul veszi, hogy a tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv, titkárságon való leadása a Szegedi Szabadtéri Játékok területén való munkavégzés megkezdésének feltétele, azaz, alvállalkozó addig nem végezhet munkát, amíg az oktatás tényét nem igazolta,

- megköveteli beosztottjaitól a tűzvédelmi előírások betartását,

- szükség szerint részt vesz a tűzvédelmi hatóságok, a színház vezetősége, ill. a tűzvédelmi megbízott, munkaterületén történő tűzvédelmi ellenőrzésein,

- írásban elrendeli a munkaterületén szükségessé váló alkalomszerű tüzvédelmi cselekményt, ezzel kapcsolatban a tűzvédelmi megbízottal egyeztet, szükség esetén felügyelet biztosításához segítséget kér a Szegedi Szabadtéri Játékok műszaki vezetésétől, vagy a tűzvédelmi megbízottól,

- felügyeli a munkaterületén történő alkalomszerű tűzveszélyes cselekményeket, felügyeli a munka lebonyolítását és a munka utáni tűzveszély mentesítést,

- ha munkaterületén más rendelte el az alkalomszerű tűzveszélyes cselekményt, meggyőződik az engedély meglétéről és a szabályos lebonyolításról,

- segíti a pirotechnikus munkáját, a műszaki vezető, ill. a pirotechnikus utasításai alapján,

- az alkalomszerű tűzveszélyes cselekmény befejezésekor a munkaterületét, vagy személyesen, vagy megbízott által tűzvédelmi szempontból ellenőrzi, munkavégzés után tarületén az az áramtalanítást elvégzi, a munkahely kulcsát a gondnoknak, vagy a biztonsági őrnek leadja,

- gondoskodik munkaterületén a rendszeres takarításról, a napi hulladék, ill. szemét eltávolításáról,

- Szegedi Szabadtéri Játékok területén, munkája, vagy ottléte során bárminemű tűzveszélyt észlel, vagy arról tudomást szerez, azt saját hatáskörében azonnal megszünteti, vagy ha ez nem lehetséges, haladéktalanul jelenti azt Szegedi Szabadtéri Játékok vezetésének, vagy a tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén értesíti a **Tűzoltóságot,**

- esetleges tűz esetén az ideiglenes tűzoltás vezető irányítása mellett, munkavállalóival együtt segít az emberélet mentésében, a közvetlen életveszély elhárításában, a tűzjelzésben, a tűz eloltásában, vagy megfékezésében, az anyagi értékek mentésében, ill. más munkálatokban, a **Tűzoltóság** megérkezése után végrehajtja a tűzoltóparancsnok utasításait.

**4.2.6./ Színpadmester tűzvédelmi feladatai:**

- Próbák, előadások előtt ellenőrzi a színpadhoz tartozó, tűzoltáshoz szükséges eszközök meglétét, használhatóságát, hozzáférhetőségét, különösen:
  - -- a díszletek mögött elhelyezett tűzoltókészülékek meglétét,
  - -- a hordókban elhelyezett, legalább 100 liter víz, valamint a hozzá tartozó tűzoltóvödör meglétét,

- próbahajtással meggyőződik, hogy az előadás alatt működő elektromos berendezések (pl. forgószínpad) üzemképes e, ill. arról, hogy a működési zónában idegen anyag ne legyen,

- ellenőrzi, hogy a forgó működésének pályája mellett beakadást okozó függöny, belógó díszlet, vagy kellék van e, ha van, annak eltávolításáról gondoskodik,

- biztosítja a díszletek mögötti szabad közlekedést a szereplők és a műszakiak részére, legalább 1 méter, lábvilágítással ellátott járat formájában,

- gondoskodik róla:
  - -- hogy a díszletraktárban a díszletek, alapszőnyegek, függönyök a raktározás szabályi szerint legyenek tárolva,
  - -- hogy az elektromos kapcsolók, tűzoltókészülékek, kezelőtáblák mindenkor szabadon, hozzáférhető állapotban hagyva maradjanak,

- a nyári játékok megkezdése előtt, minden évben a használatában lévő létrákat ellenőrzi
  -- szemrevételezéssel (nyagdaság, hiányosságok, törés, stb.),
  -- és terheléssel (80 kg-nál nehezebb emberrel),
  a tűzvédelmi előadó jelenlétében, akit előzetesen értesít a vizsgálat időpontjáról, az ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvbe foglalja, annak egy példányát átadja a tűzvédelmi előadónak,

- a tűzvédelmi szemléken észlelt hiányosságokat megszünteti,

- betartja és betartatja munkaterületén a tűzvédelmi előírásokat,

- az elkészült, vagy már készen érkező díszleteket a díszletterveknek megfelelően felépítteti a színpadon, szemelőtt tartva a tűzvédelmi szempontokat (pl. megfelelő szélességű járatok biztosítása a díszletek között),

- a díszlettervek művészi és műszaki elfogadásánál figyelmet fordít a színpadi adottságokra, a színpadra vonatkozó megelőző tűzvédelmi előírásokra,

- amennyiben (pl. rendezői utasításra) utólagosan színpadi tűzveszélyes cselekményt, vagy pirotechnikai eseményt iktatnak a darabba, a díszlettervező, vagy a műszaki vezető javaslatára, ennek hiányában saját hatáskörében gondoskodik a tűz által veszélyeztetett díszletelemek lángmantesítő anyaggal való kezeléséről, a korábbi gyakorlatnak megfelelő lángmentesítő anyaggal, az előírt módon,

- a reflektoroknál, világítási berendezéseknél, lángkeltő pirotechnikai eszközöknél figyelembe veszi az elhelyezési, rögzítési előírásokat, biztonsági távolságokat,

- a díszletek, ládák, kellékek, egyéb eszközök tárolásánál megköveteli a tárolási szabályok betartását, a biztonsági berendezések, közlekedési utak szabadon hagyását,

- felügyeli az főigazgató által engedélyezett tűzveszélyes cselekmények, ill. színpadi pirotechnikai események biztonságos lebonyolítását,

- egyeztet a darab rendezőjével a tűzveszélyes és pirotechnikai cselekmény megvalósíthatóságáról, segít neki az ilyen tárgyú cselekmények megtervezésében,

- gondoskodni köteles arról, hogy a pirotechnikai anyagok, felhasználás előtti átmeneti tárolása (a pirotechnikus munkáját segítve) az előírásoknak megfelelően történjen, a pirotechnikai anyagok felhasználást, működtetést szakképzett, vagy pirotechnikus által betanított, tűzvédelmileg kioktatott személyek végezzék,

- a színpadon történő pirotechnikai és egyéb tűzveszélyes cselekmények engedélyezésében részt vesz, a lebonyolítást szervezi, segíti, a személyi és vagyonbiztonság érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi,

- szükség szerint, beosztottjsival közreműködik a színpadi pirotechnikai esemény végrehajtásában a pirotechnikus utasításai, ill. betanítása alapján,

- részt vesz a tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseken,

- a tűzvédelmi szabályokat betartja, szabálytalanság esetén intézkedik,

- gondoskodik arról, hogy területén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt a szükséges megelőző intézkedést megtegyék, gondoskodik az írásos engedély meglétéről (pl. maga rendeli el írásban), ill. gondoskodik a szükséges felügyeletról és utóellenőrzés megtörténtéről,

- gondoskodik arról, hogy alkalomszerű tűzveszélyes cselekmény végzésére (pl. díszlethegesztés a színpadon) csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező hegesztő kerüljön beosztásra, ill. annak közvetlen vezetője is rendelkezzen ugyanolyan tevékenység végzésére jogosító tűzvédelmi szakvizsgával,

- gondoskodik arról, hogy egyéb alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. díszletek flexszel történő vágása, köszörülése) pedig csak ezen tevékenységre tűzvédelmileg kioktatott személy végezhessen,

- gondoskodik arról, hogy a próbákon, előadásokon megfelelő gyakorlattal rendelkező díszítő, világosító, kellékes legyen jelen, végezze a tevékenységet ill. felügyelje a munkavégzést,

- a díszlet-, kellék-, jelmez- és egyéb raktárakban csak a helyiség alapterületi és légköbméteri adottságoknak megfelelő mennyiségű anyagot tároljanak, a raktározási szabályok megtartása mellett, kezdeményezi a selejtezést, gondoskodik az éves nagytakarítás megszervezéséről,

- csak megfelelő műbizonylattal, minősítéssel ellátott, külföldi gyártmány esetén Magyarországon honosított eszközöket, berendezéseket alkalmaz, használ.

**4.2.7./ Tűzvédelmi megbízott tűzvédelmi feladatai:**

- javaslatot tesz az főigazgató nak a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak aktualizálására, különös tekintettel az idő közbeni előírás-változásokra,

- részt vesz a Dóm tér, Önkormányzattól történő műszaki átvételén, megteszi a tűzvédelemmel és munkavédelemmel kapcsolatos észrevételeit,

- minden évben, a nyári játékok megkezdése előtt meggyőződik arról, hogy az átvett Dóm tér és a SZOTE épületrész, valamint az Újszegedi Szabadtéri Színpad állandó építményeinek van-e
  - -- érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatról,
  - -- tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatról,
  - -- villámvédelmi kockázatértékelésről, ill,

-- villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatról,

érvényes vizsgálati jegyzőkönyv, ha valamelyik vizsgálat érvényessége lejárt, vagy rendkívüli vizsgálat válik szükségessé, eljár a műszaki vezető felé a vizsgálatok végrehajtása érdekében,

- ellenőrzi, hogy a színpad és a világítási tornyok (összefoglaló nevén: műszaki installáció) felállítása után, a díszletépítés és a próbák megkezdése előtt az érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elkészüljenek, a hiányosságokat, ill. észrevételeit közli a műszaki vezetővel,

- szúrópróba szerűen szemléket tart a nézőtér, a világítási tornyok, a színpad és más építmény, szerkezet építésén, előkészítésén, tűzvédelmi és munkavédelmi észrevételeiről értesíti a műszaki főtanácsadót, vagy a műszaki igazgatót, ha szükséges, akkor a főigazgatót,

- ellenőrzi, hogy a Szegedi Szabadtéri Játékok tulajdonában lévő elektromos kéziszerszámok éves szigetelésvizsgálata megtörtént e, dokumentálva lett e,

- konzultál a rendezővel, vagy a rendezőasszisztenssel a tervezett színpadi tűzveszélyes, ill. pirotechnikai eseményekkel kapcsolatban, szükség szerint javaslatokat tesz, segítve annak munkáját, közreműködik a színpadi tűzveszélyes cselekmény engedélykérés elkészítésében,

- a színpadi tűzveszélyes cselekménynek tartalmazbia kell a tűzveszélyes cselekmény pontos leírását, a szükséges kockázatcsökkentő intézkedések pontos leírását, ill. az ehhez szükséges eszközök feksorolását, a felelősségek elosztását, ill. a feleősök névszerinti megnevezését, ill. az érvényességeket (melyik előadásokra érvényes),

- kapcsolatot tart a pirotechnikai eseményeket lebonyolító pirotechnikai szakemberrel, szükség esetén segítséget nyújt neki, pl. az engedélyeztetési eljárás során,

- figyelemmel kíséri a színpadi pirotechnikai esemény előkészületeit, lebonyolítását és az eseményt követő tűzveszély mentesítő munkálatokat, szabálytalanság, vagy tűzveszély észlelésekor azonnal intézkedést kér a műszaki igazgatótól,

- javaslatot tesz az főigazgató részére a Szegedi Szabadtéri Játékok területén a nemdohányzók védelmére hozott törvényben meghatározott kritériumoknak megfelelő dohányzóhely kijelölésére, valamint megfelelő számú hamutartó kihelyezésére, a főigazgató utasítására közreműködik a kijelölésnél, ill. a kihelyezésnél,

- javaslatot tesz a dohányzást tiltó feliratok kellő számú kihelyezésére, az főigazgató utasítására közreműködik a kihelyezésben,

- minden bemutatásra szánt díszletet még terv állapotában megismer (a tervek elérhetőségét Szegedi Szabadtéri Játékok vezetősége biztosítja tűzvédelmi előadó részére, még a gyártás megkezdése előtt), tűzvédelmi (és

munkavédelmi) szempontból észrevételezi azt, szükség esetén javaslatot tesz a tűzvédelemnek is megfelelő megoldásokra,

- a már meglévő díszleteket díszletépítéskor szemrevételezi munkavédelmi és tűzvédelmi szempontból, szükség esetén (ha megállapítja, hogy munkavédelmi veszélyhelyzet, vagy tűzveszély áll fenn) javaslatot tesz a műszaki főtanácsadónak, még az építés során kivitelezhető, veszélycsökkentő változtatásokra, vagy kiegészítésre, ha ez nem kivitelezhető, akkor javaslatot tesz a műszaki vezető felé olyan szervezési intézkedés(ek)re, mellyel a kockázatok a vállalható szint alá csökkenthetők (pl. fokozott tűzveszély esetén a **Tűzoltóság** kirendelése ügyelet céljából),

- rendszeresen ellenőrzi, hogy a készenlétben tartott tűzoltókészülékek a készenléti helyükön vannak e, ellenőrzöttek e, hozzáférhetők e, működőképesek e, megfelelő tartalékkészülék áll e rendelkezésre,

- a Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként elkészíti és naprakész állapotban tartja a tűzoltókészülék nyilvántartását,

- rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok betartását, szükség esetén a műszaki főtanácsdónál, vagy a műszaki igazgatónál, szükség esetén a főigazgatónál intézkedést kezdeményez a hiányosságok megszüntetésére,

- irányítja és ellenőrzi a tűzmegelőzési ügyeletesek tevékenységét, beszámoltatja őket munkájukról, tűzmegelőzési ügyeletes hiányában maga látja el a tűzmegelőzési feladatokat,

- elősegíti Szegedi Szabadtéri Játékoknál a tűzvédelem fejlődését, fejlesztések és beruházások megvalósítása során ügyel a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítésére,

- részt vesz Szegedi Szabadtéri Játékok területén a tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen, továbbá a szakhatósági és tűzvizsgálati eljárásban,

- segítséget nyújt Szegedi Szabadtéri Játékok vezetőségének a munkavállalók, ill. szükség esetén (Pl. kérésre) az alvállalkozók tűzvédelmi oktatás megszervezésében, elkészíti az oktatási tematikákat, ill. szükség esetén oktatásokat tart,

- felügyeli a tűzvédelmi berendezések, készülékek, felszerelések és egyéb eszközök üzemképességét, szükség szerinti javításukra, karbantartásukra, időszakos, vagy rendkívüli felülvizsgálatuk elvégeztetésére intézkedést kezdeményez,

- kapcsolatot tart a **Tűzoltósággal.**

- tevékenységéről, tapasztalatairól rendszeresen beszámol Szegedi Szabadtéri Játékok főigazgatójának,

- egyebekben a műszaki főtanácsadó, a műszaki igazgató, ill. a főigazgató utasításainak megfelelően jár el.

A tűzvédelmi megbízottnak legalább tűzvédelmi előadói végzettséggel kell rendelkezni, hogy feladatait elláthassa.

**4.2.8./ Tűzmegelőzési Ügyeletes tűzvédelmi feladatai:**

Minden közönség előtt tartott előadáson, vagy főpróbán (egyéb rendezvényen)
-- a Szegedi Szabadtéri Játékok meghatározott területein (színpad és környéke, nézőtér és környéke, öltözők, egyéb területek),
-- az előadásokat megelőzően, előadás alatt és azt követően,
tűzmegelőzési ügyeletes látja el
-- a rendezvény előtti ellenőrzési,
-- tűzmegelőzési,
-- ill. szükség szerint a tűzvédelmi feladatokat
a tűzvédelmi megbízott irányításával (kivéve, ha a ugyanaz a személy látja el mindkét tevékenységet).

**Ennek során:**

- működési területén figyelemmel kíséri, segíti a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását, hiányosság esetén intézkedést kezdeményez,

- Előadás előtt (még a közönség megérkezése előtt):
  -- tűzvédelmi szempontból átvizsgálja a színpadot és környékét, a nézőteret szemrevételezéssel ellenőrzi,
  -- ellenőrzi a beépített tűzvédelmi berendezések működőképességét az ügyelő segítségével,
  -- ellenőrzi a működési területen elhelyezett tűzoltókészülékek meglétét, ill. azok működőképességét, hozzáférhetőségét,
  -- ellenőrzi a villamos berendezések üzemképességét kipróbálással az ügyelő segítségével,
  -- a színpadon ellenőrzi, hogy a díszletek mögött megfelelő szélességű (legalább 1 méter), megfelelően megvilágított (lábvilágítás!), akadálymentes járófelület biztosított e,
  -- a díszleteket áttekinti, ellenőrzi a tűzvédelemmel kapcsolatos biztonsági távolságok, járásszélességek meglétét,
  -- ha előírták a díszletek, vagy annak egy részének égéskésleltetővel való kezelését, akkor ellenőrzi annak megtörténtét, hatásosságát,
  -- ellenőrzi a színpadi tűzveszélyes cselekmény engedélyének meglétét (beleértve a pirotechnikai eseményeket is!), megismeri annak pontos tartalmát,
  -- tűzveszélyes cselekményekben érintett szereplők, ill. műszaki munkavállalók kioktatottságát ellenőrzi,
  -- hiányosság, vagy tűzveszély észlelése estén azonnal intézkedést

kezdeményez, annak megszüntetésére,

-- aláíratja az illetékesekkel, ill. aláírja az ellenőrzés tényét rögzítő nyitási engedélyt, szükség estén az észrevételeit felírja arra.

- Előadás alatt:
  -- figyelemmel kíséri, hogy a színpadi tűzveszélyes cselekményeket, ill. a pirotechnikai eseményeket az engedélyben leírtak szerint hajtják e végre,

- Előadás után:
  -- működési területét tűzvédelmi szempontból átvizsgálja, esetleges tűzveszély esetén intézkedik annak megszüntetéséről,

- tűzvédelmet is érintő tapasztalatairól, eseményekről, változásokról tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat, esetlegesen javaslatokat tesz,

- esetleges tűz esetén (ha erre intézkedésre jogosult személytől utasítást kap) az ott tartózkodó munkavállalók bevonásával megszervezi a személyek mentését, életveszélyes sérülés esetén az életmentő elsősegélynyújtást, a tűz jelzését a **Tűzoltóság** felé, egyéb elsősegélynyújtásban való részesítést, a tűz oltásának megkezdését, a **Tűzoltóság,** valamint a Mentők megérkezéséig, magasabb rangú vezető megérkezésekor annak jelentést tesz a helyzetről és a továbbiakban annak irányítása alatt végzi munkáját.

**4.2.9./ Rendező (főrendező, rendező, segédrendező) tűzvédelmi feladatai:**

*

- összefogja és irányítja a produkció létrehozásában közreműködő tervezők, művészek, műszakiak munkáját, kapcsolatot tart a díszletek, jelmezek kivitelezését irányító színházi szakemberekkel,

- tűzveszélyes, ill. más módon veszélyes jelenetek megtervezése során egyeztet Szegedi Szabadtéri Játékok tűzvédelmi (és munkavédelmi) szakemberével, annak javaslatait figyelembe veszi,

- a díszlettervek előkészítésekor a felhasználásra kerülő anyagok kiválasztásánál figyelembe veszi a cselekményben elképzelt tűzveszélyes színpadi jeleneteket, a nyílt lánggal és pirotechnikával járó színészi és statiszta-mozgásokat,

- az olvasópróbák után kialakítja a tűzveszélyre és pirotechnikára vonatkozó elképzeléseit és a darab bemutatását megelőzően legalább egy héttel, írásban átadja azt a tűzvédelmi megbízottnak,

- egyeztet a tűzvédelmi előadóval a tervezett színpadi tűzveszélyes, ill. pirotechnikai események (nyílt láng, gyertya, fáklya, hang és fénykeltő pirotechnikai eszközök, lőfegyverek, dohányzás, stb.) kivitelezhetőségi és tűzbiztonsági kérdéseiről,

- a színpadképet úgy alakítja ki, hogy a színpadra vonatkozó megelőző tűzvédelmi előírások maradéktalanul végrehajtást nyerjenek,

- megismeri, betartja és betartatja e szabályzat előírásait.

**4.2.10./ Művészek (színészek, operaénekesek, táncművészek), statiszták tűzvédelmi feladatai:**

- a rendező, ill. a lebonyolításért felelős személy (kelléktárvezető, fővilágosító, pirotechnikus) utasításainak megfelelően betanulja és kellő számban elpróbálva begyakorolja a tűzveszélyes cselekményt, ill. pirotechnikai cselekmény rá eső részét,

- az illetékesek utasításai alapján és a betanultaknak megfelelően végrehajtja a tűzveszélyes cselekményt, ill. a pirotechnikai esemény rá eső részét, ügyelve a mások és saját testi épségére, valamint a díszletek, jelmezek és más vagyontárgyak épségére,

- bármely bizonytalanság esetén szóvá teszi azt, hogy a probléma időben orvosolható legyen.

**4.2.11./ Díszlettervező tűzvédelmi feladatai:**

- a bemutatásra kerülő darab díszleteinek, kellékeinek, azok színpadon történő elrendezésének megtervezése során kötelessége gondoskodni arról, hogy a színpadra vonatkozóan, annak alapterületéhez viszonyított méretarányos elrendezési rajz, ill. kivitelezési műhelyrajzok elkészüljenek,

- köteles szöveges műszaki leírást készíteni, melyben kitér az esetleges tűzveszélyes cselekmény helyének tűzvédelmére, szükség estén előírja a veszélyeztetett díszletelem, vagy az egész díszlet lángmentesítő anyaggal való kezelését, a felhasználandó lángmentesítő anyag pontos megnevezésével,

- a díszletterv részeként, a tervek elkészülte után írásban köteles nyilatkozni a tervek megrendelője felé, hogy a tervezett díszlet megfelel az érvényben lévő biztonsági előírásoknak és érvényben lévő, vonatkozó szabványoknak,

- A tervek egy példányát, még a kivitelezés megkezdése előtt eljuttatja a tűzvédelmi megbízottnak, véleményeztetésre, Szegedi Szabadtéri Játékok titkárságán keresztül, vagy saját maga gondoskodik a tervek, tázvédelmi szakember általi véleményeztetéséről,

- figyelemmel kíséri a díszletek, terv szerinti kivitelezését és színpadra állítását,

- azon díszletelemeknél, melyeknek közelében színpadi tűzveszélyes cselekmény történik (pl. fáklyát helyeznek el a díszletfalon, fáklyatartóban, színpadi

pirotechnikai esemény, stb.), és előírásra került a lángmentesítő anyaggal való kezelés, ellenőrzi, hogy az, megfelelő anyaggal, megfelelő módon lett e elvégezve,

- ha a színpadi tűzveszélyes cselekményt a későbbiek során iktatják a darabba (pl. rendezői utasításra) akkor eljár a színpadmesternél a tűzveszélynek kitett díszletelem utólagos lángmentesítő anyaggal való kezelésének ügyében,

- a tervelfogadásra be kell mutatni a díszlettervet, a róla készült makettet, a műleírást, a költségvetést, anyag-, kellék-, bútor-kiírással, a megfelelő elbírálhatóság érdekében,

- a fentiek elkészítésénél figyelembe kell venni a színpadi adottságokat, a színpadra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, a színpadtechnikai adottságokat, ill. lehetőségeket, a teherbírási, tárolási, mozgathatósági, szállíthatósági lehetőségeket, biztonságot, stabilitást,

- a díszleteket mindig úgy kell megtervezni, hogy azok az ügyelő(k) által jól áttekinthetőek legyenek,

- a felhasználandó anyagok kiválasztásnál figyelemmel kell lenni a darabban várható nyílt lángú és egyéb tűzveszélyes, ill. pirotechnikai cselekményekre,

- a szabványostól eltérő (pl. térszínház), elrendezésnél, ahol a megszokottnál nagyobb, díszlettervezői kompetencit meghaladó terhelésekkel kell számolni, ill. esetlegesen azt hatóságilag engedélseztetni, kötelessége a hatósági engedélyeztetéshez szükséges terveket és műszaki leírást, szükség esetén statikai terhelési számításokat készíttetni statikus mérnökkel,

- a szabványtól eltérő színpadi körülményeknél (pl. stúdiószínház) köteles a hekyi adottságokhoz jól illeszthető díszleteket tervezni, ill. építtetni,

- a díszletek méreteinek, tagoltságának tervezésénél a látványosság mellett figyelemmel kell lenni a tömegjelenetekre, mozgásokra, a színpad alapterületére,

- kötelessége egyeztetni a jelmeztervezővel a jelmez kiterjedésére és anyagára vonatkozóan, a díszletek és a jelmezek viszonyára (pl. a jelmezek ne akadjanak be kiálló díszletrészekbe),

- kísérje figyelemmel a felhasználható anyagok, technikai fejlődéssel járó választékbővülését és tűzállósági paramétereinek gyártási, technikai változásait és alkalmazza azokat a díszlettervezésben, ill. a díszletgyártásban,

- kapcsolatot tart a produkció rendezőjével és egyeztet tűzvédelmi és egyéb kérdédekben.

**4.2.12./ Jelmeztervező tűzvédelmi feladatai:**

- a jelmeztervezőnek a tervek elkészítése előtt kötelessége a díszlettervezővel egyeztetni,

- munkája során, egyéb szempontok mellett vegye figyelembe a díszletek és a színpad adottságait, méreteit, (pl. vigyázzon arra, hogy kiálló részekbe ne akadhasson be a jelmez),

- a jelmezanyagok kiválasztásánál legyen figyelemmel a darabban várható nyílt lángú és pirotechnikai cselekményekre, a jelmezanyag tűzállósági fokozatára, gyúlékonyságára, szükség esetén a jelmez anyagául gyárilag lángmentesített anyagot ír elő, vagy előírja a jelmez utólag történő lángmentesítő szerrel való kezelését, a kezelés módjának és a lángmentesítő szer anyagának pontos megnevezésével,

- megköveteli a jelmezanyagok beszerzésével egyidejűleg az anyagok, gyártó cég által kibocsátott műbizonylatának beszerzését is, mely tartalmazza az adott anyag tűzzel szembeni viselkedését, tűzállósági fokozatát,

- figyelemmel kíséri a jelmezek kivitelezését és a tervekbe előírtak maradéktalan betartását, végrehajtását.

**4.2.13./ Ügyelő tűzvédelmi feladatai:**

- előadás előtt fél órával meggyőződik a produkcióban használt elektromos berendezés működéséről, valamint arról, hogy a működési zónájában nincs e a díszlethez nem tartozó tárgy, vagy egyéb anyag,

- tapasztalt hiányosságokról értesíti a tűzmegelőzési ügyeletest, valamint a műszaki vezetőt,

- előadások és próbák előtt a színpadmestertől átveszi a színpadot, meggyőződik a beépített díszlet használhatóságáról és hogy a színpad megfelel e a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak,

- a színpadi, a tűzvédelmi, a munkavédelmi szabályok megsértőit, valamint a rendkívüli eseményeket az ügyelői naplóban írásban rögzíti,

- figyelemmel kíséri a próbákon, vagy az előadáson a színpadi tűzveszélyes cselekmény, ill. színpadi pirotechnikaiesemény, engedély szerinti lebonyolítását, az esetleges eltérést jelzi a lebonyolításért felelős személynek (kelléktár vezető, fővilágosító, pirotechnikus, műszaki vezető),

- tűz esetén, az ügyelői bemondón keresztül a színpadra hívja azokat a személyeket, akik a tűz megfékezésében közre tudnak működni, ill. a tűzmegelőzési ügyeletes, vagy más vezető személy irányítása alatt, szükség esetén kiürítteti a színpadot, részt vesz a személyek mentésében, a tűzjelzésben, a tűzoltásban, az elsősegély-nyújtásban, rendelkezésre áll a tűzvizsgálatnál,

- aláírja a nyitási engedélyt, szükség esetén az észrevételeit felírja arra.

**4.2.14./ Pirotechnikus:**

- mivel a Szabadtéri Színpadok és nézőterei közösségi épületnek számítanak, pirotechnikai eseményt, bármilyen kategóriájú pirotechnikai anyag felhasználását kizárólag, azzal megbízott pirotechnikus jelenlétében és irányítása mellett szabad végrehajtani,

- a pirotechnikus írásbeli megrendelés esetén szerződést köt a színpadi pirotechnikai esemény lebonyolítására, az esemény vázlatos leírása mellett,

- rendezőnek szakmai segítséget nyújt a pirotechnikai esemény pontos megtervezésében, a tűzveszély megelőzésének szem előtt tartásával, referál a pirotechnikai anyagok felhasználhatóságának lehetőségeiről, ill. korlátairól,

- egyeztet a tűzvédelmi megbízottal a biztonsági távolságok és a szükséges tűzmegelőzési intézkedések, valamint az esetleges tűz esetére készenlétbe helyezett tűzoltó eszközök, ill. szükség esetén a tűzoltósági ügyelet biztosítása tekintetében,

- szükség esetén javaslatot tesz a díszletek, vagy díszlet részek utólagos lángmentesítő szerrel való kezelésére,

- beszerzi a terület tulajdonosának (Belvárosi Plébánia, ill. a Szasbadtéri Játékok), valamint az Önkormányzat engedélyét a színházi pirotechnikai esemény lebonyolításához,

- a pirotechnikai esemény pontos megtervezése után elkészíti az engedélyeztetési dokumentációt, melyet (veszélyesebb kategóriájú anyagok használata esetén) benyújt az illetékes rendőrhatósághoz, azaz, engedélyt kér a színházi pirotechnikai tevékenység végrehajtására, a bemutató előtt legalább 10 nappal,

- ha a hatóságok (Rendőrhatóság, **Tűzoltóság**) helyszíni szemlét tartanak szükségesnek, részt vesz a szemlén és tisztázza azokat a kérdéseket, melyeket a hatósági szakemberek felvetnek, a pirotechnikai esemény lebonyolításánál figyelembe veszi a hatósági előírásokat,

- ha szükséges, a tűzvédelmi megbízott segítségét kéri az engedélyezés lebonyolításához,

- betanítja és a próbák során addig gyakoroltatja a közreműködőket (színészek, statiszták, műszakiak) a pirotechnikai esemény rájuk eső tevékenységét, amíg biztos nem lesz abban, hogy azt tökéletesen végre tudják hajtani,

- amit csak lehet, saját maga végez el, ill. indít el a pirotechnikai eseményből, ezért, szükség estén statisztaként vesz részt az előadásban,

- ha a résztvevők számára munkavédelmi, vagy tűzvédelmi oktatásra van szükség, Szegedi Szabadtéri Játékok munkavédelmi és tűzvédelmi megbízottjától kér segítséget,

- ha szükségesnek látja, menet közben javaslatot tehet a tűzvédelmi megbízott, vagy a rendező felé, biztonságnövelő intézkedésre, anélkül, hogy a produkciót veszélyeztetné,

- a pirotechnikai esemény végrehajtásakor ügyel arra, hogy az pontosan a terv szerint legyen végrehajtva, történjen meg,

- az esemény lebonyolítása után azonnal gondoskodik az esetleges tűzveszélyt jelentő (pl. izzó, égő) anyagok, anyagmaradványok tűzveszélyességének megszűntetéséről,

- a pirotechnikai eseményhez szükséges pirotechnikai anyagokat közvetlenül az előadás előtt szállítja az esemény színhelyére, annak felhasználásig történő biztonságos átmeneti tárolásáról (pl. ADR-engedélyes gépkocsi) saját hatáskörében gondoskodik, a maradék anyagot az előadás után elszállítja,

- esetleges tűz esetén, haladéktalanul gondoskodik pirotechnikai anyagainak, a helysznról való eltávolításáról, továbbiakban pedig a Szegedi Szabadtéri Játékok jelen lévő, legmagasabb beosztású dolgozójának irányítása mellett menti az emberéletet, értesíti a **Tűzoltóságot,** megkísérli a tűz eloltását, ill. rendelkezésre áll tűzvizsgálatnál,

- egyebekben a rendező utasításai szerint jár el.

**4.2.15./ Kelléktárvezető tűzvédelmi feladatai:**

- megismeri főigazgató által engedélyezett, végleges színpadi tűzveszélyes cselekmény engedély tartalmát,

- gondoskodik a hatáskörébe tartozó színpadi tűzveszélyes cselekményhez szükséges, megfelelő mennyiségű, minőségű anyagok beszerzéséről, gondoskodik azok szakszerű előkészítéséről,

- a színházi hagyományoknak megfelelően a kelléktárvezető szerzi be, készíti elő és bonyolítja le a színpadi tűzveszélyes cselekményeket, ez alól kivételt, csak a világítással összefüggésbe hozható tűzveszélyes cselekmények képeznek, mely a fővilágosító feladata, szükség esetén a kelléktárvezető közreműködésével, pl. fáklya, gyertya, mécses, stb.,

- végrehajtja a tűzveszélyes cselekményt, ill. felügyeletet biztosít a cselekményt végrehajtó művészek, statiszták számára, kioktatja azokat a biztonságos

végrehajtásra, a cselekmény után megszünteti az esetlegesen fennmaradó tűzveszélyt, (kivéve a világítással kapcsolatos tűzveszélyes cselekményeket, pl. fáklya, gyertya, mécses, stb., mely a fővilágosító felelőssége),

- együttműködik és szükség szerinti segítséget nyújt a fővilágosítónak a világítással kapcsolatos tűzveszélyes cselekmények végrehajtásához, rendelkezésére bocsátja az általa biztosított, a cselekményekhez szükséges eszközöket,

- együttműködik és szükség szerinti segítséget nyújt a pirotechnikusnak a színpadi pirotechnikai események lebonyolításához, a pirotechnikus utasításai alapján,

- rendelkezik egyéni fegyvertartási, szállítási és használati vizsgabizonyítvánnyal, valamint kollektív fegyvertartási engedéllyel, az ezzel kapcsolatos időszakos orvosi felülvizsgálaton rendszeresen részt vesz,

- a színpadi puska- és pisztolylövésekhez a fegyvert előkészíti és annak szabályos kezelésére a színészt, statisztát kioktatja,

- felelős a fegyverek szakszerű, biztonságos tárolásáért és karbantartásáért, a rendeletekben előírt nyilvántartások vezetéséért,

- a tűzvédelmi szabályokat betartja és betartatja,

- az elektromos rezsókat (ételmelegítés céljára), egyéb hőfejlesztő berendezéseket szabályszerűen működteti, az előírt biztonsági távolságokat betartja,

- bútorok, kellékek tárolásánál betartja a tárolási szabályokat, biztosítja a menekküléshez szükséges utakat,

- kezdeményezi a kellékek időszakonkénti selejtezését.

**4.2.16./ Fővilágosító tűzvédelmi feladatai:**

- munkája során köteles a tűzvédelmi szabályokat betartani,

- átveszi, és alkalmasság szempontjából megvizsgálja a kelléktárvezetőtől a világítással összefüggésbe hozható tűzveszélyes cselekmények kellékeit,

- a kelléktárvezető segítségével kioktatja és gyakoroltatja a közreműködőket a tűzveszélyes cselekmény tervszerű végrehajtására, majd lebonyolítja a színpadi tűzveszélyes cselekményt,

- világítási eszközök szerelésénél, javításánál, karbantartásánál, szerelői ellenőrzésénél, raktározásánál köteles figyelembe venni a vonatkozó szabványokat, előírásokat,

- a kelléktárvezető irányításával segítséget nyújt, ill. közreműködik a színpadi tűzveszélyes cselekmények a biztonságos lebonyolításban,

- kötelessége a biztonsági és irányfény világítás be- és kikapcsolása próbán, ill. előadáson (előadás alkalmával a csak az utolsó néző eltávozása után kapcsolhatja ki!),

- feladata a munkavilágítás kezelése, világításos próbán és előadáson, annak ki- és bekapcsolása az ügyelő irányítása szerint,

- reflektorok, lámpák elhelyezésénél köteles figyelembe venni az éghető anyag és a lámpa közötti biztonsági távolságokat,

- gondoskodik a reflektorok éves portalanításáról.

**4.2.17./ Nézőtéri felügyelő tűzvédelmi feladatai:**

- a nézőtéri felügyelőnek és beosztottjainak hatásköre a nézőtérre és annak közvetlen környezetére terjed ki,

- előadás kezdete előtt egy órával köteles a munkaterületét tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és a rendellenességeket megszüntetni, vagy annak megszüntetésére intézkedést kezdeményezni,

- a nézőtéren pótszéket elhelyezni TILOS, állóhelyek kialakítása TILOS,

- köteles meggyőződni arról, hogy a menekülés irányába eső utak, kijáratok, lépcsők torlaszmentesek, ill. szabadon átjárhatók e,

- meggyőződik arról, hogy a nézők az ülőhelyük elfoglalásakor nagyméretű tárgyat (pl. táska, bőrönd, csomag, stb.) mely alkalmas a menekülési út leszűkítésére, nem hoztak be,

- a nézőtéren, előadás alatt, ill. a szünetekben mindenkor meg kell tiltani az esernyők használatát, mivel az egyrészt balesetveszélyes, másrészt nagyban leszűkíti a menekülési utakat,

- a nézők csak a kijelölt helyen dohányozhatnak, egyéb helyen, különösen a nézőtéren TILOS a dohányzás, ezt köteles ellenőrizni és szükség szerint a szabályszegő nézőt erre figyelmeztetni,

- a nézőtéren bármilyen tűzgyújtás, vagy tűzveszélyes cselekmény TILOS, ha ilyet tapasztal, azonnal meg kell azt szüntetni, ill. a nézőket is figyelmeztetni kell erre,

- tűz, áramszünet, katasztrófahelyzet esetén a nézőközönség nézőtéri elhagyását köteles beosztottjaival hangos figyelmeztetéssel megszervezni, irányítani, a pánikhelyzetet lehetőség szerint megelőzni,

- előadás után a közönség távozását követően, köteles a nézőteret tűzvédelmi szempontból leellenőrizni, átvizsgálni a biztonságos zárás érdekében.

**4.2.18./ Gondnok, raktáros tűzvédelmi feladatai:**

- részt vesz a hatósági ellenőrzéseken,

- köteles munkaterületén a tűzvédelmi szabályokat betartani, ill. betartatni,

- köteles elsajátítani a **Tűzoltóság** felé történő szakszerű tűzjelzést, az ezzel kapcsolatos, házon belüli intézkedéseket megtenni, szükség szerint a vezetőket értesíteni,

- munkaterületén észlelt hiányosságokat megszünteti, vagy annak megszüntetésére intézkedést kezdeményez,

- évad kezdésekor megszervezi a szükséges használati eszközök raktárból való kiszállítását, rendelkezésre bocsátja az előkészítő munkát végző közreműködőknek, kezdeményezi tűzveszélyes, vagy balesetveszélyes eszköz javíttatását, vagy selejtezését,

- irányítja, koordinálja a takarítók munkáját, ill. szükség szerint a tűzvédelmmel kapcsolatos tevékenységét,

- ellenőrzi a helyiségekbe való bejutáshoz szükséges kulcsok meglétét, ellenőrzi a kulcs kiadás, ill. visszavétel rendjét, a kulcs kiadás-visszavételi napló vezetését,

- felelős a közlekedő utak, valamint az elektromos kapcsolószekrények előterének szabadon hagyásáért,

- gondoskodik a tűzcsapszekrények hozzáférhetőségéről (REÖK Palota),

- biztosítja a raktárban a szükséges számú tűzoltókészülék meglétét, kijelölt helyen való tartását, használhatóságát,

- felelős a díszletek, egyéb raktározott eszközök, anyagok biztonságos tárolásáért,

- munkaterületein megszervezi az évadvégi nagytakarítását, portalanítását, az évad közben használt eszközök tűzveszélymentes beraktározását,

- a szabadtéri előadások egész területén megelőző ellenőrzéseket végez és hiányosság esetén intézkedéseket foganatosít azok megszüntetésére,

- év közben (amikor nincsenek előadások) folyamatosan felügyeli raktárait tűzveszélyességi szempontból, gondoskodik a szükséges szelőztetésekről, ellenőrzi a kezdeti tüzek oltására szolgáló eszközök (tűzcsapok, tűzoltókészülékek) folyamatos megfelelőségéről, szükség esetén intézkedést kezdeményez,

- figyelemmel kíséri a munkaterületén történő, szükségessé váló alkalomszerű tűzveszélyes cselekmények lebonyolítását és a munka utáni tűzvészély mentesítést, szükség esetén ügyeletet biztosít a munkálatokhoz,

- betartja és betartatja a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat.

**4.2.19./ Biztonsági őr tűzvédelmi feladatai:**

- köteles megismerni a Mentési Tervet, szükség esetén az abban leírtak szerint kell eljárnia,

- köteles elsajátítani a **Tűzoltóság** felé történő szakszerű tűzjelzést, az ezzel kapcsolatos, házon belüli intézkedéseket megtenni, szükség szerint a vezetőket értesíteni,

- ha tűz keletkezéséről értesül, azonnal (ha szükséges személyesen) tájékozódik a tűz keletkezésének helyéről, arról, hogy mi ég, milyen kiterjedésben, személyek veszélyeztetettségéről és arról, hogy a mentés, ill. a tűz oltása megkezdődött e,

- a tapasztaltak birtokában haladéktalanul értesíti a **Tűzoltóságot,**

- kinyitja, vagy kinyittatja azokat a kapukat, melyen a **Tűzoltóság** várhatóan bevonul, eltávolítja, vagy eltávolíttatja azokat a korlátokat, mellyel körülkerítették a Szabadtéri Színpad és a nézőtér területét és eltávolítása segítené a tűzoltók felvonulását,

- fogadja és a tűzhöz irányítja a kiérkező tűzoltókat,

- ha az őrzési területről mindenki eltávozott, végigjárja és ellenőrzi a területet, ill. épületeket tűzvédelmi szempontból, ha tűzveszélyt tapasztal, azt megszűnteti, szükség esetén segítséget kér, szakaszoló elektromos kapcsolókkal az épületrészeket áramtalanítja,

- őrzési területén figyelemmel kíséri az ott tartózkodó, vagy arra járó személyeket (művészeket, statisztákat, zenészeket, műszakiakat, nézőket, stb.), ha nem megengedett tűzveszélyes cselekményt végeznek, pl. tiltott helyen dohényoznak, figyelmezteti őket a cselekmény abbahagyására, a tűzveszély megszűntetésére,

- épületben, színpadon, nézőtéren, szabad tereken végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység befejezése után utóellenőrzést végez, az esetlegesen fennmaradó tűzveszélyes helyzetet megszünteti, vagy arra azonnal intézkedést kér,

- őrzési területén figyelemmel kíséri, hogy a esetleges tűz oltására készenlétben tartott tűzoltóeszközök (pl. tűzoltókészülék) meg van-e, ill. a készenlétben tartási helyen van e, hiányosság esetén jelentést tesz illetékeseknek,

- esetleges kiürítés elrendelésekor végrehajtja a Mentési Tervben rá rótt teendőket.

**4.2.20./ Takarítók tűzvédelmi feladatai:**

- a takarítási tevékenységük során a takarítók eltávolítják a szeméttartókban összegyűlt gyúlékony hulladékot, szemetet (pl. papírhulladék),

- megszüntetnek minden körülményt, mely tűzveszélyt jelenthet, szükség esetén intézkedést kérnek,

- a nézőtér takarítása során gyúlékony anyag használata tilos.

- munkájuk végeztével áramtalanítják a munkaterületet.

**4.2.21./ Munkavállalók általános tűzvédelmi feladatai, kötelezettségei:**

Minden munkavállaló, ott munkát végző, indokoltan ott tartózkodó (nem látogató, járókelő, stb !).....

- köteles megismerni jelen Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát, különösen a rá vonatkoztatható, valamint a dohányzás szabályira vonatkozó részeket, az betartani, alkalmazni, ill. végrehajtani,

- köteles részt venni az előzetes, az időszakos, ill. rendkívüli tűzvédelmi oktatásokon,

- köteles megismerni a tűzoltó készülékek, berendezések, tűzjelzők kezelését, szükség szerinti alkalmazását,

- a munkaterületére vonatkozó technológiát betartja, a munkafolyamatok során használt munkaeszközöket, berendezéseket rendeltetésszerűen használja, rendellenes működés esetén jelentést tesz vezetőjének,

- vezetője utasítására részt vesz, munkát végez alkalomszerű tűzveszélyes cselekmény előkészítésében, lebonyolításában és tűzveszélymentesítésben, ill. felügyel arra, hogy a munka során és utána tűz ne keletkezzen,

- tűzvédelmi szakvizsga meglétéhez kötött tevékenységet (pl. hegesztés, lángvágás) csak akkor végez, ha azzal a munkával megbízták és a szükséges, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik, ill. azt a munka során magánál tartja,

- a tiltó, figyelmeztető táblák (különösen a dohányzást tiltó táblák) jelzéseit figyelembe veszi és betartja,

- betartja a dohányzás szabályait,

- tűz esetén köteles, alapesetben a ideiglenes tűzoltásvezetőnek, egyebekben pedig a létesítmény vezetőinek (főigazgató, műszaki igazgató, tűzvédelmi megbízott, tűzmegelőzési ügyeletes, más munkahelyi vezető), irányítása alatt, ennek hiányában saját hatáskörében köteles a tűz következtében veszélyeztetett személyek mentését megkísérelni, közvetlen, vagy közvetett életveszélyt megszüntetni (saját biztonságának szemelőtt tartása mellett!), a **Tűzoltóság** felé a tűzjelzést megtenni, a tűz eloltását megkísérelni, Szegedi Szabadtéri Játékok vezetőit értesíteni, ill. szükség szerint segítséget kérni,

- amennyiben segíteni nem tud, ill. erre utasítást kap, a kijelölt menekülési útvonalon, a legrövidebb időn belül elhagyja a létesítményt.

### 4.2.22./ Nézőközönség tűzvédelmi feladatai:

A nézőközönségre ezen Szabályzat nem testálhat külön feladatokat, mivel a feladatok, mivel az előadáokon a közönség biztonságának mnegteremtése a műszaki személyzet feladata. Ezért itt csupán egy olyan tűzvédelemmel kapcsolatos elvárhatósági szintet fogalmazunk meg, mely bármelyik büntetőjogi felelősségének tudatában lévő állampolgártól (azaz, jelen lévő nézőtől) jogosan elvárható.

Ezek a következők:

- veszély esetén a hangosbemondó, vagy a nézőtéri felügyelők utasításai alapján, a pánikkeltés mellőzése és nyugodt, türelmes viselkedés mellett, a kijelölt menekülési útvonalon elhagyja a nézőteret, a veszélyzónát, ill. Szegedi Szabadtéri Játékok területét, nem akadályozva mások távozását,

- amennyiben az esetleges tűzeset, vagy káreset szempontjából hasznosítható ismeretekkel, képzettséggel, jártassággal rendelkezik néző (pl. orvos, vagy szolgálaton kívüli tűzoltó, rendőr, stb.), segítési szándékkal megkeresi az ideiglenes tűzoltásvezetőt (önként jelentkezik), utasítást kér arra, hogyan és hol segíthet, alkalmasság esetén a felajánlott segítség lefogadható, de ebben az esetben az illető testi épségéért az ideiglenes tűzoltásvezető felel,

- minden állampolgár (néző) Szegedi Szabadtéri Játékok területén, csak és kizárólag önkéntes alapon, és Szegedi Szabadtéri Játékok valamely vezetőjének irányítása alatt végezhet segítő munkát,

- minden állampolgár (néző) kötelessége, hogy segítsen a bajba jutottakon, a tőle elvárható mértékig, pl. aki tűzvédelmi ismeretek birtokában van, az a tűzoltásnál segíthet, aki orvos, vagy egészségügyi dolgozó, az az elsősegély nyújtásban segíthet, stb., (törvényi előírás !),

- minden állampolgár (néző) köteles a bajba jutottak (pl. sebesültek) rendelkezésére bocsátani a birtokában lévő eszközöket, segítség céljára (pl. gépkocsiját, mobiltelefonját, stb.), (törvényi előírás !),

- aki segíteni nem tud, elhagyja a tüzeset, vagy káreset helyszínét, ill. annak környékét, hogy ne akadályozza azokat, akik a tűz-, vagy káresemény megszüntetésén munkálkodnak.

### 4.2.23./ Ideiglenes tűzoltásvezető tűzvédelmi feladatai:

Egy esetleges tűz esetén, a Tűzoltóság kilrkezéséig, valakinek magára kell vállalnia a tűz oltásának, ill. a mentés szervezésének feladatait.
Azt, hogy ki legyen az ideiglenes tűzoltásvezető, nem lehet előre meghatározni, mivel nem lehet előre tudni, ki lesz akkor éppen a helyszínen, ezért csak általános szabályok állapíthatók meg.

Alap esetben az ideiglenes tűzoltás vezetője mindig az éppen jelen lévő legmagasabb beosztásban lévő, ott munkát végző személy, vagy az általa erre a célra kijelölt személy. Amennyiben a tűz oltása közben, de **Tűzoltóság** megérkezése előtt magasabb beosztású személy érkezik a helyszínre, akkor az dönthet arról, hogy a korábbi tűzoltás vezető irányítson tovább (ez a célszrűbb döntés), vagy ő veszi át az irányítást. Első esetben végre kell hajtania a tűzoltás vezető utasításait.

A tűzoltás vezető feladata a **Tűzoltóság** megérkezéséig tart, amikor is a **Tűzoltóság** tűzoltás vezető parancsnoka veszi át az irányítást.

Feladatai a következők:

- amennyiben tűzesetről szerez tudomást, megállapítja, hogy nincs magasabb beosztású munkavégző a helyszínen,

- dönt arról, hogy saját maga irányítja a tűz oltását, vagy magánál alkalmasabb személyre bízza azt,

- hangos szóval (vagy kézi hangosbeszélőn) értesíti a helen lévőket arról, hogy ő az irányító személy,

- tájékozódik a tűz terjedelméről és arról, hogy van e valaki közvetlen életveszélyben, szükség esetén mást is utasít a tájékozódásra,

- a fontossági sorrend megtartása mellett utasítja kollégáit a teendők elvégzésésére, a közvetlen és közvetett életveszélyben lévők mentésére, **Tűzoltóság** felé történő tűzjelzés megtételére, kimentettek szükség szerinti elsősegély nyújtására, beleértve (ha szükséges) a mentők értesítését is, a tűz terjedésének megakadályozására, esetleg eloltására irányuló intézkedések megtételére, anyagi értékek mentésére, ill. más szükséges intézkedések megtételére,

- az utasításokat érthetően, rövid, egyértelmű mondatokban fogalmazza meg,

- az egyes teendőket igyekezzen a jó időkihasználás végett, lehetőleg párhuzamosan, megszervezni,

- csak olyan utasítást adjon, melyel nem veszélyezteti kollégái testi épségét,

- ha a **Tűzoltóság** megérkezik, jelentést tesz az ügyek állásáról a tűzoltásvezető parancsnokának és átadja a tűzoltás vezetését,

- továbbiakban a tűzoltást vezető tűzoltó parancsnok rendelkezésére áll, annak utasításait végrehajtja, pl. szükség szerinti segítséget hozat, utasítást ad anyagok elszállítására, szükség szerinti munkagépeket (pl. emelőgép) rendel a helyszínre, stb.,

- részt vesz az oltás utáni tűzvizsgálatben.

# V.

## 5./ A tűzvédelmi szervezet feladata, felépítése, irányítása

### 5.1./ A tűzvédelmi szervezet feladata:

A tűzvédelmi szervezet alapvető feladatai a következők:

- **első sorban:** a tűz megelőzése, ill. különböző tűzveszélyes cselekmények végzése mellett egy esetleges tűz kockázatának minimálisra (a vállalható szint alá) történő csökkentése,

- **másod sorban:** az esetlegesen keletkező tüz esetén, minél rövidebb időn belüli életmentés, ill. a tűz életveszély és sérülés mentes körülmények közötti eloltása, a lehető legkisebb anyagi kár keletkezése mellett.

A tűzvédelmi szervezet egyéb főbb feladatai még a következők:

- tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok elosztása, az információk megfelelő áramoltatása, az egyes vezetési szintek között, mindkét irányban,

- a tűzvédelmi oktatások szervezése, lebonyolítása, a munkavállalók tűzvédelemmel kapcsolatos tudásának folyamatos szintentartása, ill. fejlesztése,

- a tűzvédelem célját szolgáló berendezések működőképességének ellenőrzése, ellenőriztetése, ill. karbantartása és szükség szerinti javíttatása megfelelő szakember bevonásával, azaz a tűzvédelem műszaki színvonalának folyamatos fenntartása,

- tűzveszélyes cselekmények megfelelő előkészítése, lebonyolítása, ill. az eseményt követően a tűzveszély-mentesítés megoldása, azaz, a tűzveszély kockázatának elfogadható szint alá csökkentése,

- a tűzvédelem megfelelő szervezettségi színvonalának folyamatos fenntartása, ill. fejlesztése,

- esetleges tűz esetén a mentés, a tűzjelzés, a tűzoltás, az elsősegélynyújtás, a kárfelszámolás, ill. a tűzvizsgálatban való közreműködés megszervezése,

- ezen kívül minden tűzvédelemmel kapcsolatos probléma megoldása.

**5.2./ A tűzvédelmi szervezet felépítése, irányítása:**

A 3.1./ pontban leírt tűzvédelmi szervezet megfelelő felépítése, irányítása, ill. működtetése a főigazgató feladata és felelőssége.

A tűzvédelmi szervezet tagjai közül az alant felsorolt vezetőket az főigazgató írásban nevezi ki, személyenként:

-- a 2. szint minden felsorolt vezetőjét,
-- a 3. szint vezetői közül: -- munkahelyi vezetőket, gondnokot, raktárost,
-- tűzvédelmi megbízottat,
-- a 4. szint dolgozói közül a tűzmegelőzési ügyeletest.

Az alvállalkozókat, külső vállalkozásokat, ill. vállalkozókat a vállalkozói szerződésben kell megbízni a tűzvédelmi feladatok elvégzésével.

# VI.

## 6./ TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK KÉSZENLÉTBENTARTÁSÁNAK RENDJE:

A Szabadtéri Színház területén az alanti táblázatban megjelölt tűzosztályú, oltóanyagmennyiségű, típusú tűzoltókészülékek vannak rendszeresítve, a megadott maximális területek védelmére:

| Tűzosztályok | Oltóanyag-mennyiség | Tűzoltókészülék típus | Készülékkel védhető terület |
|---|---|---|---|
| 43A 183B C | = 12 egység = | 6 kg-os porraloltó tűzoltó készülék | -- 1.000 m² alatt. |
| 55A 233B C | = 15 egység = | 12 kg-os porraloltó tűzoltó készülék | -- 1.250 m² alatt. |
| 34B C | = 2 egység = | 2 kg-os gázzaloltó tűzoltó készülék | -- 50 m² alatt. |

Ennek megfelelően a következő helyeken kell készenlétben tartani, a megjelöl tűzosztályú tűzoltókészülékeket:

**A Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. létesítményei:**

**REÖK Palota:**

Padlás (5. szint):
-- lift gépházban.....: **1 db 34B C** (2 kg-os CO2 gázzaloltó)
-- Kazánház bejáratánál.....: **2 db 34A 183B C** (6 kg-os porraloltó)
2. emelet (4. szint):
-- kiállító termek előtere.....: **1 db 34B C** (2 kg-os CO2 gázzaloltó)
-- recepciónál.....: **1 db 34A 183B C** (6 kg-os porraloltó)
-- recepciónál.....: **1 db 34B C** (2 kg-os CO2 gázzaloltó)
1. emelet (3. szint):
-- kiállító termek előtere.....: **1 db 34B C** (2 kg-os CO2 gázzaloltó)
-- recepciónál.....: **1 db 34A 183B C** (6 kg-os porraloltó)
-- recepciónál.....: **1 db 34B C** (2 kg-os CO2 gázzaloltó)
-- irodai galéria.....: **1 db 34A 183B C** (6 kg-os porraloltó)

Földszint (2. szint):
-- fedett udvar.....: **1 db 34B C** (2 kg-os CO2 gázzaloltó)
-- fölszinti tárgyaló.....: **1 db 34A 183B C** (6 kg-os porraloltó)
-- Tartalék (tűzjelző szekrény).....: **2 db 34A 183B C** (6 kg-os porraloltó)
Alagsor (1. szint):
-- Gázóra mellett.....: **1 db 55A 233B C** (12 kg-os porraloltó)

**Dóm téri Szabadtéri Színpad:**

Színpad (50 $m^2$-enként 1 db)
-- jobbra hátul.....: **3 db 34A 183B C** (6 kg-os porraloltó)
-- balra hátul.....: **3 db 34A 183B C** (6 kg-os porraloltó)
-- jobb oldali ügyelőpultnál.....: **1 db 34B C** (2 kg-os CO2 gázzaloltó)
-- bal oldali ügyelőpultnál.....: **1 db 34B C** (2 kg-os CO2 gázzaloltó)
-- jobb oldali világosító torony alja.....: **1 db 34A 183B C** (6 kg-os porraloltó)
-- bal oldali világosító torony alja.....: **1 db 34A 183B C** (6 kg-os porraloltó)
Nézőtér
-- jobb oldali feljáratnál.....: **1 db 34A 183B C** (6 kg-os porraloltó)
-- bal oldali feljáratnál.....: **1 db 34A 183B C** (6 kg-os porraloltó)
Hátsó épületek:
-- bal oldali öltözők között.....: **1 db 34A 183B C** (6 kg-os porraloltó)
-- hátul, a zenekari barakkban.....: **1 db 34A 183B C** (6 kg-os porraloltó)
-- BÜFÉ-ben.....: **1 db 34A 183B C** (6 kg-os porraloltó)

**Újszegedi Szabadtéri Színpad:**

Színpad (50 $m^2$-enként 1 db)
-- jobb oldalon.....: **1 db 34A 183B C** (6 kg-os porraloltó)
-- bal oldalon.....: **2 db 34A 183B C** (6 kg-os porraloltó)
Nézőtér
-- jobb oldali világosító tornyon.....: **1 db 34A 183B C** (6 kg-os porraloltó)
-- bal oldali világosító tornyon.....: **1 db 34A 183B C** (6 kg-os porraloltó)
-- hátsó világosító tornyon.....: **1 db 34A 183B C** (6 kg-os porraloltó)
-- jobb oldalon, a BÜFÉ-ben.....: **1 db 34A 183B C** (6 kg-os porraloltó)

# VII.

## 7./ Az egyes helyiségek, berendezések és anyagok használatára vonatkozó szabályok:

### 7.1./ A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok

Az építményeket, építmény részeket (helyiségeket, szabad tereket, tűzszakaszokat) a vegyes rendeltetésű épületeket csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési, telephelyi) engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően szabad használni.

A használatot, a tárolást, illetőleg az egyéb tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabad téren, veszélyességi övezetben, helyiségben, tűzszakaszban építményben szabad folytatni.

A nem raktározás céljából létesült veszélyességi övezetben, építményben és szabad téren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.

A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérből, gépről, berendezésről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

Az éghető folyadékkel, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedéllel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

Az éghető folyadékot, éghető és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az éghető folyadék csepegését, elfolyását, illetve a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, illetőleg kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni és a felitatott anyagot az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

A „robbanásveszélyes" tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot (pl. benzin, aromás festékhígító) alkalom szerűen csak szabadban, vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

A nézőtér alatt éghető anyagot (pl. fa, szemét, stb.) tárolni még ideiglenesen is tilos.

A „robbanásveszélyes" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, helyiségben, veszélyességi övezetben olyan ruha, lábbeli és egyéb eszköz (pl. szerszám) nem használható amely gyújtási veszélyt jelenthet (pl. sztatikus feltöltődés).

A munkahelyeken bármely tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

Robbanásveszélyes, ill. fokozottan tűzvrdzálys osztályba sorolt anyagok tárolására szolgáló helyiség – építmény, létesítmény – bejáratánál és a tároló helyiségben jól látható helyen a tűz-, vagy a robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető, ill. tiltó rendelkezéseket tartalmazó táblát (piktogramot, feliratot) kell elhelyezni.

A közmű nyitó-, zárószerkezetet (víz, gáz), a tűzvédelmi főkapcsolót felirattal, jól láthatóan meg kell jelölni.

A munkahelyeken (iroda, öltöző, próbaterem, stb.) az üzemeltetés alatt olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak nem szabad lezárni.

## 7.2./ Közlekedési utak tűzvédelmi szabályai:

Az intézmények tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, a vízszerzési helyekhez vezető útjait, táplálási helyét állandóan szabadon kell tartani. A szabadtéri színpadot és nézőtér körülvevő korlátok közül azokat, amelyek eltávolítása segítheti a tűzoltók munkáját, könnyen eltávolíthatóra kell készíteni.

Az intézményben és annak helyiségeiben a villamos berendezések kapcsolóit, a közművek nyitó- és zárószerkezeteit, továbbá a tűzvédelmi berendezést (pl. fali tűzcsapok, kültéri tűzoltó vízforrások), felszerelést (pl. oltóhomok) és készüléket (pl. tűzoltókészülékek) eltorlaszolni, a belső közlekedési utat, ajtókat és kiürítési utakat leszűkíteni, raktározás céljára felhasználni még átmenetileg sem szabad. A létesítmény folyosóit, lépcsőit, belső közlekedési útjait állandóan szabadon kell tartani.

A nézőtéren az ülőhelyek megközelítésére szolgáló lépcsőkön, utakon, járatokon bármilyen tárgyat (pl. nagyméretű csomag) elhelyezni, a járásra szolgáló szélességet bármimódon leszűkíteni tilos.

A nézőtéren pótszéket elhelyezni, állóhelyet kialakítani tilos. A nézőtérre csak a tervekben megadott számú néző engedhető fel, mivel a gyártó csak ekkora terhelésre vállalt garanciát.

A nézőtéren elhelyezett összes ülést a padozathoz (állványszerkezethez) kell rögzíteni.

A lépcsőknél, ill. beesés-, leesésveszélyes helyen korlátot, vagy fogódzót kell kialakítani.

A nézőtér alá illetéktelen személyek behatolását meg kell akadályozni.

A nézőtéren a járófelület teherbírását a nézőtér felépítés utáni átadásakor ellenőrízni kell. Amennyiben az egyes járófelület-elemek teherbírásával kapcsolatban kétely merül fel, azt ki kell cserélni.

A nézőtér közelében elhelyezett BÜFÉ-knél az asztalokat és székeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy köztük a kijárat irányában legalább 1 méter széles út szabadon maradjon.

A díszletraktárban és egyéb raktárhelyiségekben a kijárathoz vezető, legalább 1,2 méter széles közlekedési utat kell szabadon hagyni.

## 7.3./ Kijárat, vészkijárat tűzvédelmi szabályai:

A létesítmény nézőtéri részén a közönség közlekedését szolgáló kijáratok közelében jól láthatóan, „Kijárat", vagy „EXIT" feliratú táblákat kell elhelyezni.

A létesítmény kapuinál biztonsági őröket kell elhelyezni. A kapukat úgy kell kialakítani, hogy azok egyetlen fogással kinyithatóak legyenek. A kapukat a létesítmény, nézők számára történő megnyitása után, addig, amíg a közönség el nem távozott a létesítményből bezárni (pl. kulccsal) tilos.

A nézőtéren táblávak kell jelölni a szektorok elnevezését és a nézőtérhez tartozó kijáratokat, jól látható módon. A táblán fel kell tüntetni a menekülési irányokat is.

Kihelyezett táblák: -- Dóm téren 2 db, azaz: 1 db balról, 1 db jobbról,
-- Újszegeden 1 db jobbról.

## 7.4./ Éghető folyadék tárolható mennyisége és tárolásának módja.

Éghető folyadék tárolása üveg és műanyagpalackban, fém edényben:

Jól záró parafa, vagy műanyag dugóval dugaszolt üvegpalackban, vagy jól záródó kupakkal zárható, engedélyezett típusú műanyagpalackban, vagy fémedényben:

- -- az **I. tűzveszélyességi fokozatba** sorolt folyadékból (pl. denaturált szesz, aceton, könnyű és középbenzin, benzol, aromás hígító, egyéb alkoholos oldat) – éter és szénkéneg kivételével –

  **max. 2 liter**

- -- a **II. tűzveszélyességi fokozatba** sorolt folyadékból (pl. nehézbenzin, lakk, terpentinolaj, stb.)

  **max. 3 liter**

- -- a **III. tűzveszélyességi fokozatba** sorolt folyadékból (pl. fűtőolaj, gázolaj, zsírosított olaj, tranzformátor olaj, stb.), **vagy**
  -- a **IV. tűzveszélyességi fokozatba** sorolt folyadékból (pl. vágóolaj, kompreszszorolaj, motorolaj, stb.)

  **max. 5 liter**

  tárolható.

A fentiekben meghatározott mennyiségek együtt is tárolhatók.

Az éghető folyadék vegyes tárolása és felhasználása estén – a teljes mennyiségre vonatkozóan – mindig a veszélyesebb folyadékra vonatkozó előírásokat és használati szabályokat kell betartani.

Az éghető folyadékok felhasználásakor gondoskodni kell a helyiség megfelelő szellőztetéséről, illetőleg légcseréjéről. Abban a helyiségben, ahol az éghető folyadék felhasználása történik, ill. annak közelében tilos nyílt láng használata (ill. a dohányzás!), továbbá olyan tevékenység végzése, amely szikraképződéssel jár.

Alkalomszerű tűzveszélyes cselekmény is csak engedéllyel végezhető, kizárólag azt követően, miután minden (fentiekben felsorolt) gyúlékony anyag el lett távolítva a helyiségből és alaposan ki lett szellőztetve.

Éghető folyadékkal tetőtérben és talajszint alatt (pl. alagsor), tilos bármilyen tevékenységet, műveletet (pl. tárolást, műhelymunkák) végezni.
Ezen tilalom alól kivételt képeznek a fodrászok által használt olyan éghető anyagok, melyeket a művészek, ill. egyéb szereplők fodrászati és sminkelési műveleteihez használnak. Ezen anyagokat csak az előadás előtt szabad az alagsori fodrászat helyére vinni, előadás után el kell távolítani. Előadás közben, ha nincs rá szükség, el kell zárni.

Éghető folyadéktároló edényét mindenféle sérüléstől védeni kell. A tárolóedényt a folyadék hőtágulási és illékonysági tulajdonságainak figyelembe vétele mellett szabad megtölteni (nem színig!).

A

- „Robbanásveszélyes" tűzveszélyességi osztályba sorolt szilárd anyag (pl. pirotechnikai anyagok) és az I. tűzveszélyességi fokozatba tartozó éghető folyadékok csomagoló anyagát, vagy edényzetét **„robbanásveszélyes",**

- a többi éghető folyadék csomagoló anyagát, vagy edényzetét **„tűzveszélyes"**

felirattal kell ellátni.

## 7.5./ Pirotechnikai anyagok tárolásának, szállításának, kezelésének szabályai:

Szegedi Szabadtéri Játékok jelenleg nem rendelkezik a fegyverek tárolásához szükséges fegyverszekrénnyel, ezért, megbízott szervezettől való bérlés esetén, a bérbevételi szerződésbe be kell venni, hogy a fegyvereket minden esetben csak a próbák és az előadás előtt hozzák a színpadhoz, gondoskodnak a folyamatos őrzéséről, majd ha már nincs szükség azokra, haladéktalanul visszaszállítják eredeti tárolóhelyükre.

A fegyvereket és a külön tárolt vak lőszereket a fegyverszekrényből, vagy a megbízott szervezet tárolóeszközéből, csak a jelenet előtt szabad kivenni és előkészíteni, a jelenetet követően a fegyvertisztítás befejezése és a lőszernyilvántartás kitöltése után újból be kell zárni a megfelelő helyre.

A pirotechnikai anyagok és lőszerek – melyek az intézményben felhasználásra kerülhetnek – tárolása szállítása és kezelése alkalmával a vonatkozó BM rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani.

Szegedi Szabadtéri Játékok működési területén nem tárol pirotechnikai eszközt, nem foglalkoztat saját munkavállalói állományában pirotechnikust. Pirotechnikai eseményt kizárólag a színpadon rendez, az előadások nívójának emelése céljából. Pirotechnikai esemény lebonyolítására minden esetben külső pirotechnikus vállalkozót bíz meg, aki rendelkezik a megfelelő feltételekkel (megfelelő végzettségű és jártasságú szakember, működési és egyéb engedélyek, stb.). Szegedi Szabadtéri Játékok a pirotechnikai vállalkozással vállalkozási szerződést köt, melyben egyéb feltételek mellett tisztázzák az eseménnyel kapcsolatos speciális feladatok megosztását a Színház és a Szegedi Szabadtéri Játékok között (pl. ki intézi a rendőrségi pirotechnikai engedélyt, ha erre szükség van, ki milyen biztonsági intézkedést foganatosít, stb.).

Pirotechnikus a megrendelt pirotechnikai eseményt minden esetben a legnagyobb körültekintéssel készíti elő, és hajtja végre, azon közreműködők részletes kioktatása mellett, akik közreműködése feltétlenül szükséges az esemény lebonyolításához.

Pirotechnikus minden esetben csak annyi pirotechnikai anyagot tárol a helyszínen, amennyi egy előadáshoz szükséges és azt is csak közvetlenül az előadás előtt hozza a helyszínre, ill. szereli be, ill. fel. A pirotechnikai anyag (mely fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyag) megfelelő tárolásáról, biztonságos elzárásáról, ill. szükség szerinti őrzéséről pirotechnikus gondoskodik (pl. ADR engedélyes gépkocsi, stb). Átmenetileg tárolt pirotechnikai anyagok közelében a pirotechnikus mindig legalább 1 db 34A – 183 B - C oltóképességű porraloltót helyez el.

Pirotechnikus köteles megismerni és betartani, jelen szabályzatban foglaltakat.

## 7.6./ Világító és villamos berendezésekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok:

A

-- „robbanásveszélyes" tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségekben, övezetekben (pl. akkumultor tárolására szolgáló hely, vagy helyiség) csak robbanást nem okozó,

a

-- „tűzveszélyes" osztályba sorolt építményben, helyiségben, veszélyességi övezetben pedig csak környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő

világítást szabad használni.

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

A villamos berendezések és az éghető anyagok között olyan távolságot kell megtartani, hogy az, az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Nagyteljesítményű színpadi reflektorok (1000 Watt-nál nagyobb) előtt legalább 2 méter, mellette pedig legalább fél méter biztonsági távolságot kell tartani, azaz ezen belül lehetőleg semmilyen, éghető anyagból készült tárgyat, díszletelemet, egyéb gyűlékony anyagból készült tárgyat pedig egyáltalán nem szabad elhelyezni.

Szegedi Szabadtéri Játékok helyiségeiben, szabad terein csak és kizárólag villamos világítás alkalmazható. Színpadi nem villamos világítási imitációk (elemes fáklya, gyertya, mécses utánzatok) nem számítanak világítási tevékenységnek, annak ellenére, hogy az ilyen eszközök használatának betanítása, ellenőrzése, meggyújtása, jelenet utáni eloltása a világosítók feladata..

Az előadáson használt színszűrő és lámpaernyő kivételével nem szabad elhelyezni éghető anyagokat a világító berendezésben, ill. közvetlen előtte, ill. mellette.

A színpad mögötti közlekedő utakat és tartózkodó helyeket biztonsági és lábvilágítással kell ellátni. A nézőtéren a közlekedő utakat és a lépcsőket lábvilágítással kell ellátni.

A biztonsági és lábvilágítást minden előadás előtt ki kell próbálni.

A tűzvédelmi főkapcsoló és csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, valamint biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

Villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket (pl. számítógép, asztali lámpa, stb.) a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezés esetén a villamos hálózatról le kell választani.

Minden villamos berendezést, ha jogszabály, vagy kötelező nemzeti szabvány másként nem rendeli:

- az **„Robbanásveszélyes"** tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, vagy szabad téren legalább **3 évente,**
- a **„tűzveszélyes" és „nem tűzveszélyes"** osztályba tartozó helyiségekben vagy szabad téren legalább **6 évente,**

**tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatnak kell alávetni** és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzésére csak arra megfelelő végzettséggel és jogosultsággal rendelkező szakember, vagy vállalkozás bízható meg. A felülvizsgálat tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, mely jegyzőkönyvnek **„MEGFELELT"**, vagy **„NEM FELELT MEG"** minősítések egyikét kell tartalmaznia. Utóbbi esetben a feltárt hiányosságokat el kell hárítani és a vizsgákatot meg kell ismételtetni.

Csak szabványos, gyárilag készített, engedélyezett típusú biztosíték használható. Gyárilag készített biztosítékot átalakítani, javítani, túlbiztosításra kialakítani („patkolni") **SZIGORÚAN TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES, valamint FOKOZOTTA TŰZVESZÉLYES** cselekmény, mely kár, ill. baleset bekövetkezte estén büntetetőjogi felelősségrevonást von maga után !!!

## 7.7./ Villámvédelmi berendezésekre vonatkozó tűzvédelmi előírások:

A villámvédelmi kockázatértékelést kell készíttetni, arra megfelelő végzettséggel, ill. jogosultságokkal rendelkező szakemberrel. A villámvédelmi kockázatértékelés célja az, hogy megállapításra kerüljön az, hogy milyen szintű villámvédelem kialakítására van szükség az adott létesítményen, mely nagy biztonsággal véd a villámveszélytól.

A villámvédelmi kockázatértékelésről jegyzőkönyv készül, mely pontosan előírja, hogyan kell kiépíteni az adott létesítmény villámvédelmét. A létesítménye az előírt villámvédelmet kell kialakítani, vagy ilyenre kell átalakítani azt. (Meglévő, magasabb fokozatú villámvédelmet nem kell alacsonyabb szintűre átalakítani !)

A villámvédelem létesítésével, vagy átalakításával csak megfelelő kompetenciával, ill. engedéllyekkel rendelkező vállakozás bízható meg.

A villámvédelmi kockázatértékelési jegyzőkönyv addig érvénye, ameddig az épületen, vagy annak környezetében lényagas (villámvédelmet érintő) változtatás, vagy körülmények változása be nem következik. Ekkor a kockázatértékelést meg kell ismételni.

A kialakított villámvédelmi berendezést, ha arról jogszabály, vagy kötelező érvényű nemzeti szabvány másképpen nem rendelkezik:

- a **„robbanásveszélyes"** tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, vagy szabad téren legalább **3 évenként,**
- a **„tűzveszélyes" és „nem tűzveszélyes"** osztályba tartozó építményben, vagy szabad téren lagalább **6 évenként,**

villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatnak kell alávetni és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzésére csak arra megfelelő végzettséggel és jogosultsággal rendelkező szakember, vagy vállalkozás bízható meg. A felülvizsgálat tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, mely jegyzőkönyvnek **„MEGFELELT"**, vagy **„NEM FELELT MEG"** minősítést kell tartalmaznia. A jegyzőkönyv végén felsorolt hiányosságokat a megadott határidőn belül pótolni kell, ill. annak megtörténtét kézírással a jegyzőkönyvre rá kell vezetni.

## 7.8./ Tűzjelző és tűzoltó eszközökre vonatkozó tűzvédelmi előírások:

A városi vonalat adó telefonkészülékek mellett jól látható helyen fel kell tüntetni

- **a mentők.....: 104,**
- **a tűzoltók.....: 105,**
- **a rendőrség.....: 107,**
- **és a segélyhívó.....: 112,** telefonszámát.

Az építményeken és szabad tereken közvetlen tűzvédelmére, tűzoltó készülékeket és fali tűzcsapokat, valamint tűzoltó felszereléseket (színpadon vizes hordó, tűzoltó homok, lapáttal, tűzoltó ponyva) kell biztosítani.

A létesítmény épületeiben és szabad terein a szükséges mennyiségű olyan tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani, melyek alkalmasak az ott esetlegesen keletkező tüzek oltására.

Tűzoltó készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot (pl. homok lapáttal) jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a kijárat, illetve a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni tilos.

Jogszabály és nemzeti szabvány előírásainak megfelelően időszakonként erre megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy vállalkozással felül kell vizsgáltatni, az alant felsoroltak szerint:

- fali tűzcsapokat.....: **évente,**
- tűzoltó készülékeket.....: **évente,**
- egyéb eszköz esetén.....: **félévente.**

Az ellenőrzések eredményét írásban dokumentálni kell, az esetleges hiányosságot pótoltatni kell. Az a berendezés, amelynél az előírt ellenőrzés elmaradt, nem tekinthető üzemképes állapotúnak.

**7.9./ Tűzjelzés szabályai:**

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, a Tűzoltóságnak azt késedelem nélkül köteles bejelenteni. Ez alól csak az életmentési, vagy közvetlen életveszély elhárítási tevékenységet végzők kivételek, addig, amíg ezt a tevékenységet végzik.

## A Tűzoltóság a 105-ös telefonszámon hívható!

A tűz jelzéséhez mindenki, minden szükséges eszközt (pl. mobiltelefon) ellenszolgáltatás nélkül köteles, a jelző személy rendelkezésére bocsátani.

A **Tűzoltóság** felé történő tűzjelzésnek az alábbiakat tartalmazni kell:

- a bejelentő nevét és telefonszámát (ahonnan a tűzjelzést adta)
- a tűz pontos helyét,
- mi ég, milyen kiterjedésben,
- emberélet van e veszélyeztetve,
- a tűz mit veszélyeztet,
- ha előadás van, körülbelül hány fő tartózkodik a nézőtéren, ill. hogy a kiürítés megkezdődött e már.

A **Tűzoltóság** közreműködése nélkül eloltott, vagy emberi beavatkozás nélkül megszünt tüzeket is kötelezően be kell jelenteni a **Tűzoltóságnak**, fenti telefonszámon, amint arra alkalom nyílik.

**7.10./ Iroda helyiségek tűzvédelmi előírásai:**

Irodahelyiségben villanyrezsó, hősugárzó, kávéfőző, ill. más hőtermelő eszköz csak a főigazgató engedélyével üzemeltethető. A hőtermelő eszközök és a mellettük lévő éghető anyagok (pl. papír) olyan távolságot kell megtartani, hogy az, az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Hősugárzóknál a sugárzás irányában legalább 1 méteres, egyéb irányban pedig 80 cm--es távolságot kell biztosítani, minden éghető anyagtól.

Villanyrezsó használat közben, éghető anyagot legalább 30 cm-es, gyálékony anyagtól pedig legalább 1 m-es távolságon belül nem szabad elhelyezni.

Elektromos üzemű hőtermelő eszköz alá (pl. kávéfőző, teafőző, rezsó, stb.) nem éghető anyagú (pl. fém) alátétet kell helyezni.

Csak kifogástalan műszaki állapotú berendezést, szabályosan szerelt dugvillát és dugaszoló aljzatot szabad használni.

A helyiségben lévő elektromos berendezéseket (számítógép, hálózatról működő számológép, telefontöltő, stb.) a tevékenység befejezése után áramtalanítani kell, a hálózatról le kell választani.

Zárt helyen (pl. iroda) tilos a dohányzás. Dohányozni csak a kijelölt helyeken szabad. Kijelölt dohányzóhelyet táblával kell megjelölni és csak szabad téren szabad kijelölni.

Egyéb gyújtóforrás (pl. gyufa, gyertya, öngyújtó, stb.) bármilyen célra történő használata TILOS !

A felsorolt villamos berendezéseket a feltételek megléte esetén a számára kijelölt helyen szabad használni.

Irodákban I. és II. tűzveszélyességi fokozatba tartozó anyagot (pl. benzin, aceton, tömény alkohol, vagy annak oldatai, stb.) bevinni, tárolni még átmenetileg sem szabad.

Az irodából utolsóként eltávozó személy köteles a helyiséget tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, az áramtalanítás tényéről meggyőződni, ill. minden olyan körülményt köteles megszüntetni, amely egy esetleges tűz okozója lehet.

## 7.11./ Irattárra, kottatárra vonatkozó tűzvédelmi szabályok:

A helyiséget kizárólag iratok tárolására szabad használni. A tároló állványoknak, polcoknak nem éghető anyagból kell készülniük (pl. fémpolc).

Az állványok között legalább 80 cm széles közlekedő utat kell biztosítani.

A helyiségben bármilyen hőfejlesztő eszközt bevinni, ott használni TILOS !

Az iratanyagok és a központi fűtőberendezés fűtőteste között legalább 50 cm távolságot kell biztosítani.

Radiátorra, és egyéb hőt leadó fűtőtestre iratanyagot még átmenetileg sem szabad helyezni.

Tűz oltás céljára a helyiségben legalább 1 db 34A – 183 B - C oltóképességű porraloltó tűzoltókészüléket kell készenlétben tartani.

Irattárban, kottatárban csak az oda beosztott és belépésre jogosult személy mehet be. Ott illetéktelen személy nem tartózkodhat.

## 7.12./ Színházi rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi előírások:

Idegen szervezet rézéről tartott előadások, rendezvények, stb. esetén a bérleti szerződésnek tartalmaznia kell felhívást a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban (műszaki irányelvekben) és jelen tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások maradéktalan betartására. Ezen túlmenően a szerződéseknek tartalmazniuk kell (pl. hivatkozások formájában) mindazon tűzvédelmi előírásokat is, amelyek az előadások rendjét és a szolgálat zavartalan ellátását hivatott biztosítani.

Különleges esetben (pl. rendeltetéstől eltérő használat (ünnepség, naggyűlés, stb.)), az aktuális eseményre külön tűzvédelmi tervet kell készíteni, melynek egy példányát, a rendezvény megtartása előtt, az engedélykéréssel együtt le kell adni a **Tűzoltóságnak.** A tűzvédelmi tervnek tartalmazni kell legalább a következőket:

-- tervezett maximális létszám,
-- alapterület sematikus rajza, bejelölve rajta:
    -- menekülési útvonalak
    -- vészkijáratok helye, méretei,
    -- tűzoltó eszközök telepítési helyei,
-- kiürítési számítások,
-- egyéb intézkedések.

A tűzvédelmi tervet tűzvédelmi képesítéssel rendelkező szakembernek kell elkészíteni, aki a terv végén nyilatkozik arról, hogy a számítások és a megtett intézkedések alapján megfelelőnek tartja az építményt a rendezvény lebonyolítására.

A bérleti szerződésben foglaltakról, továbbá a vonatkozó tűzvédelmi előírásokról az idegen szervezet köteles bizonyíthatóan tájékoztatni saját személyzetét.

**A színház nézőterén az eseti tűzoltói rendezvényügyeletet ellátó két fő részére (kijelölt helyen) ülőhelyeket kell fenntartani. A fenntartott ülőhelyeket „Tűzoltói ügyelet" felirattal kell ellátni.**

**Közönség jelenlétében tartott próbán (pl. főpróba), vagy előadáson jelen kell lenni egy tűzvédelmi képzettségű személynek (rendezvény előtti ellemőrzéssel**

**megbízptt személy, ill. tűzmegelőzési ügyeletes), akinek feladata az, hogy ellenőrizze, hogy a tűz megelőzésére vonatkozóan, ill. a biztonsági berendezések működőképességére vonatkozóan minden intézkedés megtörtént e.**
**Tűzoltósági rendezvényügyeletesek jelenléte esetén, a tátmegelőzési ügyeletes köteles kikérni a jelen lévő ügyeletes tűzoltók véleményét is.**

**A közönség jelenlétében tartott minden előadáson és főpróbán jelen kell lenni az intézmény igazgatóját képviselő, intézkedésre jogosult felelős vezetőnek (pl. titkársági ügyelet).**

**Előadásokon, ill. díszletes próbákon jelen kell lenni egy olyan személynek, aki a villamos berendezések használatában jártas, a tűzvédelmi és biztonsági tudnivalókról kioktatott, továbbá egy olyan személynek is, aki intézkedésre jogosult (pl. titkársági ügyeletes).**

**Minden előadáson, főpróbán, díszletes és világosítással tartott próbán egyidejűleg jelen kell lenni egy színpadi (pl. színpadmester) és egy világítási (pl. fővilágosító) szakembernek.**

Előadások és próbák alkalmával úgy kell megállapítani a közreműködők számát, hogy a színpadon az alapterület minden négyzetméterére legfeljebb egy személy juthasson (pl. a statiszták létszáma).

A létszámba nem számíthatók bele a színpadon állandó szolgálatot teljesítő személyek, az alapterületbe pedig a díszletfalak mögötti terület (hátsószínpad).

**Előadások ideje alatt illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak a színpadon, ill. annak környékén,**

Előadás befejezésével a nézők, művészek és műszaki dolgozók eltávozása után a következő kijelölt személyek kötelesek átvizsgálni az alábbi helyiségeket, tűzvédelmi szempontból:

- **nézőtéri személyzet:**
  -- nézőteret, valamint a közönség által használt valamennyi kapcsolódó helyiséget (pl. BÜFÉ, WC, egyéb területek).

- **Ügyelő, színpadmester és a fővilágosító:**
  -- a színpadi részt, valamint az ahhoz kapcsolódó és az előadás alatt használt egyéb helyek, helyiségeket, pl. világítási állványzatok, vezétlő helyek, ill. helyiségek, raktárhelyiségek, stb.

- **Biztonsági őr:**
  -- zenekari helyiség, öltözők, irodaák, WC és fürdő konténerek, helyiségek, stb.

Ellenőrzésük során kötelesek megszüntetni minden olyan szabálytalanságot, amely tűz okozója lehet, ill. annak elmaradása esetén, pótlólagosan áramtalanítania kell.

A Szabadtéri Színpadon tartott rendezvények alkalmával a világosító, ill. a hangosító fülkében csak az oda beosztottak tartózkodhatnak.

## 7.13./ Színpadra vonatkozó tűzvédelmi szabályok:

A színpadon a díszletek részeként elhelyezett függönyöket, egyéb szövet alapú drapériákat lehetőleg lángmentesítő szerrel gyárilag hatásosan kezelt anyagból kell elkészíteni. Ebben az esetben a kezelés hatásosságát a gyártó ellenőrzi és annak eredményéről igazoló okiratot bocsát ki, melyet a forgalomba hozó kereskedelmi egységtől meg kell kérni és a végső kiselejtezésig meg kell őrizni. Ha nem gyárilag kezelt drapéria kerül felhasználásra, azt lehetőleg utólag kell kezelni lángmentesítő szerrel, oly módon, hogy az hatásos legyen.

A lángmentesítő szerrel való kezelésről első sorban a díszlettervező dönt. Ezen kívül előírhatja még a **Tűzoltóság** tűzvédelmi ellenőre, az főigazgató, a műszaki igazgató, és a rendező.

A színpadon elhelyezett díszletek lehetőleg égéskésleltető szerrel legyenek kezelve.

A felújított díszletek lehetőleg ismételten égéskésleltető szerrel legyenek kezelve. A folyamatosan használd díszleteket lehetőleg évente ismételten égéskésleltető szerrel legyenek kezelve. Az égéskésleltető szerrel való kezelést a színpadon a díszítők végezzék el a próbák megkezdése előtt, úgy, hogy annak legyen ideje megszáradni.

A díszletek égéskésleltető szerrel való kezelésének hatásosságát (amennyiben megtörtént a kezelés), minden kezelés után próbadarabok felhasználásával a főigazgató által írásban megbízott személy, vagy személyek végzik, a vonatkozó szabvány figyelembe vételével.

Díszletek, vagy díszletelemek lángmentesítését fenti személyeken kívül indítványozhatja még a műszaki főtabácsadó, a szcenikus, a díszletgyártás vezetője, a tűzvédelmi előadó, a rendező asszisztens, a színpadmester, a kelléktár vezető, a fővilágosító, az ügyelő, a pirotechnikus, és minden olyan személy, aki alapos okát tudja adni javaslatának. A javaslatot írásban kell a főigazgató megfogalmazni,

A színpadi részen a körfüggöny, vagy esetenként a használatban lévő körfüggöny és a mögötte lévő díszletek között legalább 1 méter széles közlekedési utat szabadon kell hagyni, megfelelő munkahelyi, de legalább lábvilágítással ellátva.

A színpad körül az 1 méteres közlekedési utakat úgy kell biztosítani, hogy a kezelési táblák, helyek, tűzoltó felszerelések, vizes hordó, stb. szabadon hagyása biztosítva legyen.

A színpadon szükséges díszletek és kellékek elhelyezését úgy kell eszközölni, hogy a színpadi berendezések (pl. színpadgépezet kezelési helye), valamint a tűzoltó felszerelések (pl. tűzoltó készülékek, vizeshordó, homokos hordó), szabadon könnyen hozzáférhetők legyenek.

A színpad belső részének kiképzésénél valamennyi teherhordó szerkezetet, a világosító tornyokat, Tomket-állványt, nem éghető anyagból, ezek burkolatát pedig legalább nehezen éghető anyagból kell kialakítani.

A szereplők csak az ügyelő hívására jelenhetnek meg a színpadon. Idegen személy, ill. családtag (pl. gyerekek szerepeltetésénél) a színpadon nem tartózkodhat.

A darabban résztvevő művészek és szereplők jelenésükre várva sem akadályozhatják a színpadi kijáratokhoz, a kezelő és biztonsági berendezésekhez vezető utakon a közlekedést.

## 7.14./ Színpadi tűzveszélyes cselekmények:

Minden alkalommal, amikor az előadásban tűzveszélyes cselekményt kell végrehajtani, a cselekmény végzéséhez Szegedi Szabadtéri Játékok főigazgatójának külön írásos engedélyt kell kibocsátania, mely engedélyben rögzíteni kell a tűzveszélyes cselekmény pontos lefolyását, helyét a színpadon, a vele kapcsolatos tűzmegelőzési intézkedéseket, a végrehajtó, a betanító és a felelősök neveit, ill. egyéb fontos körülményeket.

A „színpadi tűzveszélyes cselekmény engedély" kérést a rendezőnek kell aláírnia, kérva a leírtak engedélyezését.

A **„Sínpadi tűzveszélyes cselekmény"** mintanyomtatványa az **4. sz. mellékletben** található.

A színpadi tűzveszélyes cselekmény végzésével kapcsolatos eseti tűzvédelmi előírásokra ki kell oktatni a cselekmény végrehajtóját, vagy végrehajtóit (pl. színész, statiszta, díszítő, stb.), ill. azok segítőit. Bonyolultabb tűzveszélyes cselekmény esetén (pl. ha a tűzveszélyes cselekménnyel egyidőben más veszélyes körülmény is (pl. kaszkadőrt igénylő jelenet) is jelen van a színpadon) az oktatás tényét és tartalmát jegyzőkönyvbe kell foglalni, az érintettek aláírásával.

A színházi hagyományoknak megfelelően a világítással kapcsolatos színpadi tűzveszélyes cselekmény előkészítése (pl. gyertya, mécses, fáklya, stb.), lebonyolítása minden esetben a Világosító Tár feladata. A cselekményhez szükséges kellékek, kereskedelemben, megfelelő minőségben való beszerzése, biztosítása a Kelléktár feladata.

Egyéb, nem világítással kapcsolatos tűzveszélyes cselekmények (Pl. gyufagyújtás, papír, egyéb anyagok elégetése, a dohányzás különböző formái (cigaretta, szivar, pipa), kistűzijátékok alkalmazása, stb., előkészítése, lebonyolítása, a szükséges eszközök, kellékek megfelelő minőségben való beszerzése, biztosítása a Kellék Tár feladata.

Szabadtéri színpadon történő dohányzás esetén (mivel nem számít zárt térnek) a színpadi dohányzási hely közelében **„Dohányzásra kijelölt hely"** felirattal dohányzási

helyet kell kijelölni (megfelelő csikktartó elhelyezése mellett), összhangban a Nemdohányzókat Védő Törvény-nyel.

Takarásban meggyújtott dohányneműt (pl. cigaretta), vagy világító eszközt (pl. gyertya, fáklya, stb.) csak az arra kijelölt személy (pl. kellékes, vagy világosító) gyújthatja meg.

Minden esetben pontosan meg kell határozni azt, hogy az égő eszközzel (cigaretta, fáklya, stb.) hol kell a színpadra lépni, hol lehet a színpadon járkálni, tartózkodni és hol lehet kijönni, közben hol lehet pl. a cigarettával hamuzni, vagy a fáklyát, gyertyát, stb. hova lehet letenni. Meg kell határozni azt, hogy az égő eszközt ki, hol és hogyan oltja el, valamint azt, hogy a jelenet végrehajtását milyen tűzmegelőzési intézkedéseknek kell megelőzni.

Minden esetben ügyelni kell, hogy az égő eszköztől a gyúlékony jelmezek, díszletelemek, hajak megfelelő távolságban legyenek, a biztonsági távolságok pontosan meg kell határozni.

Színpadon történő dohányzás esetén, a darabtól függetlenül hamutartó(ka)t kell elhelyezni a színpadi bútorokon (pl. asztal). Olyan esetben, amikor a művész a szerep szerint eltapossa a cigarettát, a színpadon pontosan meg kell határozni az eltaposás helyét és biztonságos módját.

Színpadon bármilyen égés-fényt hasznosító világító eszköz (viasz, vagy stearin gyertya, mécses, fáklya, viharlámpa, stb., kézben tartva, tárgyra, bútorra helyezve, gyertyatartóban, falikaron, felhúzható csilláron, stb.) csak abban az esetben használható, ha az égő eszköz használat közben nem kerülhet könnyengyulladó anyagok közelébe, ill. az égő eszköz megfelelő módon lett rögzítve a tartóhoz. Falikar alkalmazása esetén a gyertya a díszletfalhoz nem lehet közelebb 30 cm-nél. Falra erősített fáklyatartó alkalmazása esetén a fáklya, égő része a díszletfalhoz nem lehet közelebb 50 cm-nél.

Minden égő eszközt a tartójukban úgy kell rögzíteni, hogy azok onnan ne eshessenek ki, ill. falraszerelt tartó esetén semmiképpen ne kerülhessenek közelebb a díszletfalhoz, mint az előírt távolság.

Az előadásokat lehetőleg úgy kell megtervezni, és betanítani, hogy tartó nélküli gyertya ne kerüljön a színre. Tartó nélküli gyertyát, fáklyát, egyéb égő világító eszközt bárhová letenni tilos, azt még a színen is csak a tartójába (pl. turulütő) helyezve szabad letenni.

Égő világító eszközt függöny, más drapéria, valamint egyéb gyúlékony tárgy, anyag, díszletelem közelében elhelyezni tilos.

Fáklya a színpadon csak a legnagyobb elővigyázatosság mellett használható. Ha a szereplők részére a színfalak mögött készítenek elő fáklyákat, azok meggyújtását, ill. használat utáni eloltását csak az azzal megbízott és kioktatott világosító munkavállalók végezhetik.

A 3 méternél alacsonyabb díszletek alatt égő fáklyával tartózkodni tilos.

Éghető folyadékkal táplált fáklyát, ill. szurokfáklyát használni tilos. Kizárólag erre a célra gyártott biztonsági fáklya, vagy rugós, gombnyomásra eloltódó fáklya használata engedélyezett.

Lánggal égő világítási eszközt (gyertya, fáklya, stb.) gyermek kezébe adni tilos. Más tűzveszélyes cselekménynél gyermekek közreműködését igénybe venni tilos.

Egyéb, nem világítási célú tűzveszélyes cselekmények (dohányzás, gyufagyújtás, tárgyak (pl. levél) elégetése, stb.) előkészítése, betanítása, főigazgató általi engedélyeztetése, tűzvédelmi előadóval való egyeztetése és lebonyolítása a kelléktár vezető, ill. a kellékes munkavállalók feladata.

Pirotechnikus közreműködését nem igénylő kistűzijátékok látványelemként való alkalmazásakor (pl. füstpatron, görögtűz, stb.) gondoskodni kell arról, hogy az anyag olyan nem éghető anyagú edényben legyen elhelyezve, hogy abból az esetlegesen megfolyósodó égő anyag ne folyhasson ki.

Kistűzijátékok alkalmazásakor az 1 méteres biztonsági távolságot minden esetben be kell tartani. Ezen a távolságon belül semmilyen gyúlékony anyag, jelmez, gyúlékony díszletelem, stb. nem lehet a tűzeffekt alatt és közvetlenül utána, amíg a gyújtási veszély fennáll.

A **„Sínpadi tűzveszélyes cselekmény"** elkészítésének ügyrendje a **5. sz. mellékletben** található.

## 7.15./ Pirotechnikai cselekmények a színpadon:

Pirotechnikai esemény a Színházban kizárólag a színpadon bonyolítható le kizárólag előadási céllal és kizárólag pirotechnikus közreműködésével.

Ha az előadás pirotechnikai hatást igénylő cselekményt igényel, akkor a darab előkészületei során külső, megfelelő engedéllyel rendelkező pirotechnikust kell megbízni az esemény lebonyolításával. A pirotechnikussal vállalkozási szerződést kell kötni az esemény, vagy eseménysor lebonyolítására.

A rendező a pirotechnikai eseményt a pirotechnikus közreműködésével tervezi meg.

A pirotechnikai eseményről külön tervet kell készíteni, mely a pirotechnikus feladata. A pirotechnikai tervnek tartalmaznia kell az esemény helyszínrajzát, bejelölve az egyes részesemények helyét, díszletek, kellékek és szereplők helyét, távolságait, valamint tartalmazni kell az egyes effektekhez felhasználni kívánt pirotechnikai anyagok listáját, feltüntetve a biztonsági távolságokat és felhasznált mennyiségeket, beszerzési forrását. Tartalmazni kell továbbá az esemény rövid leírását, és a darab tervezett szériaszámát.

Rendező az előzetes terveknek megfelelően tanítja be a szereplőknek azt a jelenetet, amelyben a pirotechnikai esemény történik.

A pirotechnikus minden alkalommal az előzetes terveknek megfelelően hajtja végre a pirotechnikai eseményt.

A közreműködő szereplők (pl. ha egy közreműködő személy indít el egy pirotechnikai effektet) betanítása a pirotechnikus feladata.

Pirotechnikai esemény izzógyújtós indítását minden esetben takarásból a megfelelő időpillanatban, kellő körültekintés után kizárólag a pirotechnikus eszközölheti.

Szegedi Szabadtéri Játékok területén pirotechnikai anyag nem tárolható. A pirotechnikus az előadáshoz szükséges pirotechnikai anyagokból kizárólag egy előadáshoz szükséges mennyiséget szállít, a színpad közelébe, közvetlenül az előadás megkezdése előtt, ill. a megfelelő helyekre felszerelni. A pirotechnikai anyagot csak biztonságos helyre szabad letenni, hőforrástól, egyéb gyújtóhatástól távol és a felhasználásáig folyamatosan őrizni kell.

A pirotechnikai esemény után amint lehet, a pirotechnikus feladata a mentesítés, azaz, a keletkezett égéstermékeket, megmaradt alkatrészeket el kell takarítani, szükség esetén (ha gyújtóforrást jelent) vízben, vagy más módon le kell azt hűtenie.

Ha az odaszállított pirotechnikai anyag nem fogy el (pl. tartalék anyag), akkor a megmaradt anyag, előadás utáni azonnali elszállítása is a pirotechnikus feladata. Pirotechnikus feladata, -- ha ez szükségessé válik -- a pirotechnikai anyagok átmeneti tárolása, erre alkalmas helyen (pl. ADR engedélyes, zárható rakterű gépkocsi).

## 7.16./ Színpadi lőfegyver használat:

Szegedi Szabadtéri Játékok arra törekszik, hogy előadásaiban lehetőleg ne használjon lőfegyvert, helyette imitáció legyen alkalmazva (fegyvernek látszó tárgy és csattanó hanghatás együtt), és lőfegyver használatára csak elkerülhetetlen esetben kerüljön sor.

Szegedi Szabadtéri Játékoknál rendszeresített, vagy erre a célra bérbevett, hatástalanított, előírt vizsgálatokon átesett fegyvereket csak szabványos fegyverszekrényben szabad tárolni. Ugyanitt, a fegyverektől elkülönítve kell tárolni a fegyverekhez szükséges hatástalan (vak) lőszereket is, melyről lőszer felhasználási naplót kell vezetni.

Szegedi Szabadtéri Játékok jelenleg nem rendelkezik fent leírt hatástalanított fegyverekkel, ill. lőszerrel és megfelelő képzettségű szakemberrel, ezért, ha ez mégis szükséges, akkor a Szegedi Nemzeti Színház színházi fegyvereit, ill. fegyvermesterét veszi igénybe, vagy más, megfelelő engedélyekkel rendelkező szervezetekttel köt bérleti szerződést. A szerződés megkötésekor Szegedi Szabadtéri Játékok meggyőződik arról, hogy bérbeadó rendelkezik fentiekben leírt fegyverek tartásához szükséges engedélyekkel, a fegyverek „megfelelt" minősítésű vizsgálati jegyzőkönyveivel és megfelelő képzettségű szakemberekkel.

Színpadon hatástalanított fegyver (pisztoly, puska, géppisztoly, stb.) használatát, vaktölténnyel való lövést, amikor torkolattűz létrejöttével kell számolni, csak a Szegedi Szabadtéri Színház által írásban megbízott, a Rendőrség illetékes szervei által kibocsátott fegyvervizsgával rendelkező személy készíthet elő, taníthat be, bonyolíthat le.

A lövési műveletet lehetőleg a fegyvervizsgával rendelkező személy, vagy lövész élsportoló hajtsa végre a színpadon, mint statiszta. Ha feltétlenül szükséges az, hogy színész, vagy más szereplő kezében legyen a fegyver a jelenet alatt, akkor a fegyvervizsgával rendelkező személy tanítja be a lövés, vagy lövések mozdulatait és a vele kapcsolatos óvintézkedéseket (pl. hogyan kell fegyvet kézbentartani). A betanított személynek a fegyvervizsgával rendelkező személy adja át a fegyvert, közvetlenül a jelenet előtt és a jelenet után, amint lehet, szintén ő veszi el. Illetéktelen személy kezébe fegyvert adni tilos.

A fegyvert, ill. a torkolattüzet lövéskor tilos gyúlékony anyagra irányítani. Tilos a fegyvert a közönségre irányítani. Emberre (szereplőre, vagy szereplőkre) tilos célozni. A lövés irányát minden esetben pontosan előre meg kell határozni. Ember irányába (nem rá célozva) való lövés esetén 3 méter biztonsági távolságot be kell tartani. Ember feje felé tilos lőni, még akkor is, ha nem rá céloznak.

A lőszer- és fegyvertárolás szabályai fentebb olvashatók.

## 7.17./ Színpadon elhelyezett bevilágító lámpák:

Színpadon elhelyezett lámpák, reflektorok, fényvetők, stb. a hasznos fény kibocsátásuk mellett káros, a környezetre esetlegesen gyújtásveszélyt is jelentő hőt is kibocsátanak magukból, különösen a világítás fő irányában. Ezért tűzvédelmi szempontból ezek tűzveszélyességével is számolni kell.

Színpadon elhelyezett lámpák, fényforrások részére felállított állványok, létrák lábait – a gördülőállványok kivételével – felborulás megakadályozására, a színpadpadlóhoz kell rögzíteni. Statívokra, létrákra szerelt világítási eszközöket ugyancsak biztosítani kell leesés ellen. Tomket állványra szerelt lámpákat második biztosítással is (karabinerrel záródó drótkötél hurok) védeni kell leesés ellen.

Sínpadon elhelyezett világító berendezések, különösen a nagyteljesítményű (500 W feletti) lámpák előtt és mellett a következő biztonsági távolságokat kell betartani:

- A lámpa mögött és mellett.....: **minimum 30 cm.**
- A lámpa előtt.....: **minimum 2 méter.**

Gondoskodni kell arról, hogy függönyök, díszletelemek, egyéb drapériák, ill. más drapériák még véletlenül se juthassanak a világítóeszköz közel, vagyis a biztonsági távolságon belül. A díszletelemeket rögzíteni kell, a függönyöket ki kell kötni, vagy az alját homokzsákokkal le kell súlyozni, hogy még a légáramlat se lendíthesse azokat a lámpák közelébe.

A díszletek mögött az előírt 1 méter széles közlekedési utat mindenkor meg kell tartani, hogy a két oldal közötti közlekedés nehézsége ne veszélyeztesse a felállított világítóeszközök, a díszletek stabilitását, ill. a függönyök, drapériák ne kerülhessenek a hőt kibocsátó lámpák közelébe, de legfőképpen elébe.

A színpadon, ill. a színpad fölött kizárólag zárt burkolatú lámpák, fényvetők és egyéb világító eszközök használhatók, hogy egy esetleges fényforrás-robbanáskor (ami ismert jelenség a világítástechnikában) a széthulló forró üvegdarabok, fémrészecskék ne juthassanak ki a lámpából, gyújtóforrást jelentve a színpadi környezetre.

Elektromos kapcsolatokat, csatlakozásokat mindenkor az érvényben lévő szabványoknak megfelelően kell létesíteni, nemcsak az érintésvédelem okán, hanem a vezetékek egymás közötti szikrázásának, rossz kötésből eredő melegedésnek megakadályozása végett is, melyek mindegyike gyújtóforrást jelenthet a színpadi környezetre.

Vezetékeket mindig csak a vonatkozó szabványban előírt, engedélyezett mértékig szabad elektromosan terhelni. Túlterhelt vezeték melegedése, izzása gyújtóforrást jelenthet a színpadi környezetre.

## 7.18./ Nézőterek és a hozzá kapcsolódó, közönség által használt helyiségek, szabad terek tűzvédelmi szabályai:

**A nézőtéren, helyiségekben, szabad tereken dohányozni Tilos!**

**A közönség részére dohányzási lehetőség csak a nézőtér mellett, a BÜFÉ mellett van, a táblával jelezett helyeken.**

A dohányzóhelyet jól látható módon **„Kijelölt dohányzó hely."** felirattal meg kell jelölni.

A kijelölt dohányzó helyen megfelelő mennyiségű és befogadóképességű vizes, vagy homokos hamutartókat kell kihelyezni a nézőtér nyitása előtt, az előadés végéig. A következő előadás kezdetéig azokat üríteni kell.

Más, jól látható helyeken, a szükséges mennyiségben **„Dohányozni Tilos!"** feliratot kell elhelyezni. Ha a nézőtéren valaki dohányzásba kezd, a nézőtereseknek figyelmeztetni kell az illető nézőt ezen tevékenység abbahagyására.

A nézőtéren elhelyezett üléseket a padozathoz kell rögzíteni.

A nézőtéren pótszéket (padozathoz nem rögzített szék!) elhelyezni tilos !

A nézőtéren állóhely nem alakítható ki, ilyen célra jegy nem adható el.

A közönség közlekedésére szolgáló utakon a közlekedést akadályozó tárgyat, vagy falikart elhelyezni tilos.

A BÜFÉ előtt asztalokat és székeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy közöttük a köztük legalább 1 méter széles út szabadon maradjon.

Előadás előtt és után a nézőtéri dolgozóknak át kell vizsgálniuk a nézőteret és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami tüzet okozhat.

## 7.19./ Tűzoltó berendezések, felszerelések és készülékek készenlétben tartásának szabályai:

Készenlétben tartott, kezdeti tüzek oltására szolgáló eszközöket a következők szerint kell felülvizsgáltatni, megfelelő képesítéssel és jogosultságokkal rendelkező szakemberrel, vagy szervezettel:

-- Fali tűzcsapokat (összeszerelt állapotban): **évente, legfeljebb 1 hét csúszással.**

-- Fali tűzcsapszekrényekben készenlétben tartott tömlők nyomáspróbája: **öt évente, de legfeljebb két hóna csúszással kell .**

**-- Tűzoltókészülékek: 1 évente, legfeljebb 1 hét csúszással.**

A létesítményekben készenlétben tartott (ill. a tartalék) tűzoltókészülékeit arra megfelelő képesítéssel, ill. jogosultsággak rendelkező, felelős személlyel, vagy szervezettel időszakosan felül kell vizsgáltatni (évenként), a Dóm tér. ill. Újszeged esetén célszerűen, közvetlenül a játékok megkezdése előtt.

Az elvégzett vizsgálatok eredményéről a vizsgálatot végző személy, írásban köteles nyilatkozni (ellenőrzési naplóba való bejegyzéssel). A nyilatkozatban fel kell sorolni az esetleges hiányosságokat. Javasolni kell a szükséges javításokat, karbantartások elvégzését, a hiányosságok pótlását, melyekhez célszerű, egy javasolt pótlási, elvégzési határidőt rendelni.

A hiányosságok pótlásáról, a szükséges javítások elvégzéséről az gondnok, vagy a műszaki ügyintéző intézkedik, a javasolt határidők figyelembe vételével.

Az ellenőr a tűzcsapszekrényeket, ill. a tűzoltó készülékeket plombazárral, majd ellenőrző címkével látja el, melyen feltünteti a következő esedékes ellenőrzés időpontját is.

A fali tűzcsapokban (REÖK Palota) lévő nyomótömlőket, sugárcsöveket mindig összeszerelt állapotban kell készenlétben tartani és a tűzcsapra rákapcsolva kell elhelyezni a szekrényben, hogy az szükség esetén azonnal használható legyen.

A REÖK Palotában, a Dóm téren, ill. Újszegeden készenlétben tartott tűzoltókészülékek listái fentebb olvashatók.

A Dóm téren, a nyári szabadtéri játékok ideje alatt, a Dóm téren, ill. Újszegeden legalább 2 - 2 db tartalék tűzoltókészüléket kell tartani, hogy az szükség esetben (pl.

színpadi tűzveszélyes cselekményhez), az bármely időpontban készenlétbe helyezhető legyen. Ezeket a gondnok tárolja a raktárban.

Az ellenőr a tűzcsapszekrényeket, ill. a tűzoltó készülékeket plombazárral látja el, majd ellenőrző címkével látja el, melyen feltünteti a következő esedékes ellenőrzés időpontját is.

Minden tűzoltókészüléket negyedévente (legfeljebb két nap csúszással) készenlétben tartói ellenőrzésnek kell alávetni. Ehhez az ellenőrzéshez semmilyen képesítés nem szükséges, csupán a főigazgató szóbeli, vagy írásos megbízása.

Az ellenőrző személynek az ellenőrzés során, szemrevételezésel a következőket kell megfigyelnie: Készülék meg van e, a készenléti helyén van e, összeszerelt, hiánytalan állapotban van e, ellenőrző címkéje meg van e, ill. hogy a felülvizsgálat érvényes e még, a készülék adatokat tartalmazó matricája tisztán olvasható e, nyomásméró műszer mutatója a zöld zóna felett van e, valamint hogy a rajta lévő plomba sértetlen, ép állapotban meg van e. Amennyiben a készülék, ill. a rajta lévő címke elszennyeződött, akkor azt meg kell takarítani.

Az ellenőrzés eredményét tűzoltókészülék nyílvántartáson kell vezetni és egy esetleges tűzoltói ellenőrzés alkalmával fel kell tudni mutatni.

Esetleges hiányosság esetén intézkedni kell annak pótásáról, ill. lejárt készüléket azonnal le kell cseréni és felül kell vizsgáltatni, ill. javíttatni kell.

A Szegedi Szabadtéri Játékok területén (REÖK Palota, Újszegedi Színpad, Dóm téri Színpad) a készenlétben tartói ellenőrzés és a nyilvántartások vezetése a tűzvédelmi megbízott feladata.

## 7.20./ Televíziós (rádiós) közvetítéssel kapcsolatos villamos szerelés és kábelezés szabályai:

Televízió (rádió) közvetítések alkalmával szükséges villamos-szerelési és kábelvezetési munkák elvégzése során biztosítani kell a mindenkor érvényben lévő tűzvédelmi előírások, jogszabályok, kötelező nemzeti szabványok vonatkozó előírásainak maradéktalan betartását.

A szereléshez szükséges kábelvezetéseket csak úgy szabad elhelyezni, hogy a közlekedési, ill. menekülési utakon a biztonságos közlekedés akadályozva ne legyen, a szabadtéri színházon belül és kívül egyaránt.

A kábelek összekapcsolását, csak a nézőtér erre a célra kialakított, fedett kábelcsatornájában szabad elhelyezni, ill. elvégezni. Kábelcsatlakozás nem lehet közlekedési, menekülési úton, ill. a nézőtér közönség által használt területein.

A nézőtéren elhelyezett kamerák kábelezését úgy kell elhelyezni (pl. ülések alatt), hogy a közlekedési úton a nézőközönség biztonságosan közlekedni tudjon. Közlekedési, menekülési úton elhelyezett kábeleket gumiszőnyeggel le kell takarni.

A nézőtéren lévő kamerákat úgy kell elhelyezni, hogy az a járatokat, menekülési utakat nem szűkítheti le (pl. kiemelt nézőtéri székek helyin), ill. más nézők kilátását nem zavarhatja (pl, fejmagasságban történő elhelyezés).

A közvetítéshez szükséges szerelési munkák megkezdése előtt a közvetítő szerv műszaki vezetője köteles az elvégzendő munkákkal – szerelési feladatokkal – kapcsolatos szükséges intézkedéseket Szegedi Szabadtéri Játékok főigazgatójával, műszaki igazgatójával, produkciós menedzserével és a fővilágosítóval megbeszélni, továbbá a munkák elvégzését úgy irányítani és végrehajtani, hogy az előírások maradéktalanul végrehajtást nyerjenek.

Az előírások maradéktalan végrehajtásáért, ill. végrehajtatásáért a műsorközvetítő műszaki vezetője teljes felelőséggel tartozik.

## 7.21./ Próbatermekre, próbahelyekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok:

Szegedi Szabadtéri Játékoknak nem állnak rendelkezésére saját próbatermek, ill. próbahelyek, ezért azt bérelt helyeken kell lebonyolítani.

A bérelt helyeken elsősorban a bérbeadó tűzvédelmi szabályi az irányadóak, ezen felül a következő előírások is kötelező érvényűek:

-- A helyiségekben villanyrezsó, hősugárzó, kávé-, ill. teafőző, stb., csak a bérbeadö gazdasági vezetőjének, és műszaki vezetőjének együttes engedélyével üzemeltethető, az általuk meghatározott feltételek, ill. az alábbi tűzvédelmi szabályok szerint.

-- Hőfejlesztő berendezések és a mellettük lévő éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

-- Az elektromos melegítő berendezések alatt (pl. kávéfőző, rezsó, stb.) nem éghető anyagú alátétet (pl. fémlemez) kell elhelyezni.

-- Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát és dugaszoló aljzatot szabad használni.

-- A helyiségekben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a próbák befejeztével áramtalanítani kell, azokat a hálózatról le kell választani (dugvilla kihúzása, leválasztó kapcsoló kikapcsolása).

-- A helyiségekben a dohányzásra és nyílt lánggal járó tevékenységre vonatkozó tilalmat be kell tartani. Dohányozni csak az erre célra kijelölt helyen szabad.

-- Színpadi tűzveszélyes cselekményt lehetőleg csak a színpadon (az esemény eredetileg tervezett színhelyén) kell elpróbálni. Amennyiben szükségessé válik az hogy színpadi tűzveszélyes cselekmény próbája más helyen legyen, azt lehetőleg igzi tűz mellőzésével kell megtenni (pl. a használt gyertya, vagy fáklya a cselekmény során

nincs meggyújtva). Ha a jelenet próbája során nélkülözhetetlen a tűz, akkor a feltételek megléte esetén a bérbeadó tűzvédelmi előadójával egyeztetve, alkalomszerű tűzvédelmi tevékenységre kell engedélyt szerezni. A próbát a továbbiakban az engedélyben leírt biztonsági intézkedések mellett szabad végrehajtani.

-- Pirotechnikai esemény próbáját kizárólag az eredeti színhelyen szabad végrehajtani. A pirotechnikai engedélyt úgy kell megkérni, hogy az kiterjedjen a próbákra is.

-- Próbahelyekre, próbatermekbe éghető folyadékot bevinni, ott tárolni tilos.

-- A próbák befejezése után a helyiséget utolsóként elhagyó személy köteles a helyiséget leellenőrizni és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tűz okozója lehet.

## 7.22./ Művészek, statiszták öltözőhelyiségeire vonatkozó tűzvédelmi szabályok:

A művész és statiszta öltözőhelyiségekben dohányozni szigorúan tilos, különös tekintettel az esetlegesen ott ideiglenesen tárolt éghető folyadékokra (pl. hajlakk, hajragasztó, aceton, egyéb éghető sminkanyagok).

Az öltözőkben éghető sminkanyagok csak a sminkhez szükséges mennyiségben és csak a legszükségesebb ideig tárolhatók ideiglenesen. Ha azokra nincs szükség, akkor azokat azonnal el kell vinni az erre a célra szolgáló tárolóhelyre.

Az öltözőhelyiségekben hősugárzó, kávé-, vagy teafőző, egyéb hőtermelő elektromos berendezés használata tilos. Kivételt képeznek a fodrászati eszközök (pl. elektromos hajsütő vas, hajszárító, stb.). Ilyen eszközök használatakor legalább 1 m-es biztonsági távolság betartása szükséges. Az eszközök használata csak a megbízott fodrászok számára megengedett, a tűzvédelmi szabályok betartása, és fokozott körültekintés mellett.

Rendkívüli hideg (szokottnál alacsonyabb hőmérséklet) esetén megengedett elektromos fűtőberendezés használata az öltözőkben (pl. ha a szereplő hiányos öltözékben szerepel a színpadon). Tilos fűtő berendezésként hősugárzó használata, mivel az fokozottan tűzveszélyes. Lehetőleg hőlégfúvás elvén működő berendezést kell használni. Ezeket a berendezéseket viszont nem szabad őrizetlenül hagyni, ha az öltözőben nem tartózkodik senki, ki kell azt kaocsolni. Szükséges védőtávolsák ilyen esetben legalább 1 méter.

Öltözőhelyiségekben csak azok a parókák, póthajak tárolhatók, melyeket a művészek, statiszták a szerep során használnak.

Az öltöző helyiségekben minden más tűzveszélyes tevékenység, nyílt láng használata szigorúan tilos.

## 7.23./ Fodrászműhely és sminkszoba tűzvédelmi szabályai:

A Szabadtéri Színpadokon megfelelő konténer fodrászműhelyek biztosítottak.

Használati szabályok a következők:

-- Fodrászműhelyben, sminkszobában, tűzveszélyes anyag (pl. hajlakk, hajragasztó, aceton, stb.), ill. tűz- és robbanásveszélyes folyadék (pl. benzin) csak olyan mennyiségben használható és tárolható, amely a napi munkavégzéshez feltétlenül szükséges, de legfeljebb anyagonként 2 liter, vagy 2 kg. A fentieken túlmenő anyagmennyiség a fodrászműhelyekben nem tárolható. Műszak végeztével az anyagokat nem éghető anyagú (pl. fém), zárható tárolószekrénybe kell helyezni és el kell zárni.

-- Fodrász és sminkszobában parókamosást végezni tilos. Parókamosásra csak erre a célra létesített, „robbanásveszélyes" tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségben szabad végezni. Miután Szegedi Szabadtéri Játékok nak ilye helyisége nincs, szükség esetén, vagy a Szegedi Nemzeti Színház erre kialakított helyiséget kell használni, cagy bérelnie kell.

A munkaasztalokon csak annyi nyersanyag tárolható amennyi a napi munkához feltétlenül szükséges.

Hajsütővas melegítésére hagyományos villanyrezsót használni tilos. Erre csak ilyen célra gyártott, zárt és hőszigetelt, elektromos hajsütővas-melegítő készülék használható. A hajsütővas-melegítő készülék alá nem éghető anyagból (pl. fémből) készült alátétet kell helyezni.

Hajsütővasat, ill. hajsütővas-melegítő készüléket csak kihűlt állapotban szabad tárolni. A hajsütővas-melegítőt használat után le kell választani az elektromos hálózatról (dugvilla kihúzása). Ilyen eszközök használata után legalább fél órát kell várni arra, hogy kihűljenek, csak utána szabad a tárlóhelyre (pl. zárható szekrény) tenni.

Hajsütővas tárlóhely, ill. hajsütővas-melegítő készülék közelében éghető anyag nem lehet, biztonsági távolság legalább 1 méter.

Fodrászműhelyben, sminkszobában, a dohányzás szigorúan tilos.

## 7.24./ BÜFÉ-re vonatkozó tűzvédelmi szabályok:

A Sóm téri BÜFÉ-ket üzemeltető vállalkozók (bérlők) köteles a helyiségre vonatkozó saját tűzvédelmi szabályzatot készíteni, melynek betartása mellett az alábbi szabályok betartása is kötelező számára:

A BÜFÉ raktárában csak a tevékenységgel összefüggő anyagok, áruk, göngyölegek tárolhatók.

Hőt fejlesztő elektromos berendezést (pl. kávé-, ill. teafőző) nem éghető anyagú alátéten csak úgy szabad elhelyezni, hogy az a környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Az ilyen berendezés és gyúlékony anyag (pl. tömény szesz) között legalább 1 méte biztonsági távolság tartása szükséges.

Ételmelegítésre csak mikrohullámú sütő használható, amely nem tűzveszélyes. Csak olyan ételek főzése, sütése megengedett a BÜFÉ-ben, mely mikrohullámú sütőben elkészíthető.

A BÜFÉ közlekedési útjait, közművek (víz, villany) elzáró szerkezeteit állandóan szabadon kell tartani, azt eltorlaszolni (pl. áruval, göngyöleggel) még ideiglenesen sem szabad.

A BÜFÉ-ben lévő asztalok között legalább 1 méter széles utat kell hagyni.

A BÜFÉ bezárásakor a BÜFÉ-t utolsónak elhagyó személynek -- a folyamatosan üzemelő hűtőgépek kivételével – az áramtalanítást el kell végezni, az elektromos készülékeket a hálózatról le kell választani (dugvilla kihúzásával, leválasztókapcsolóval), továbbá meg kell szüntetni minden olyan körülményt, mely tüzet okozhat.

Az Újszegedi BÜFÉ-ben az alábbi szabályok érvényesek:

Ez a BÜFÉ úgy épült, hogy megfelel a modern konyha követelményeinek, így ott a működési engedélyben leírt ételmelegítési tevékenység elvégezhető a szabályok betartása mellett.

A BÜFÉ belső helyiségeiben a közlekedési utakat, közművek (víz, villany) elzáró szerkezeteit állandóan szabadon kell tartani, azt eltorlaszolni (pl. árúval, göngyöleggel) még ideiglenesen sem szabad. Közlekedési, ill. menekülési utakat folyamatosan szabadon kell hagyni

A BÜFÉ belső helyiségeiben tilos a dohányzás.

A BÜFÉ raktárában csak a tevékenységgel összefüggő anyagok, áruk, göngyölegek tárolhatók.

A BÜFÉ bezárásakor a BÜFÉ-t utolsónak elhagyó személynek -- a folyamatosan üzemelő hűtőgépek kivételével – az áramtalanítást el kell végezni, az elektromos készülékeket a hálózatról le kell választani (dugvilla kihúzásával, leválasztókapcsoló lekapcsolásával), továbbá meg kell szüntetni minden olyan körülményt, mely tüzet okozhat.

A kiszolgálás az erre célra kialakított ablakokon keresztül történik a szabadba, ahol megfelelő távolságban elhelyezett helyhezkötött asztalok és székek szolgálnak az ételek elfogyasztására. Az étkezőasztalok közvetlen környéke nem jelölhető ki dohányzóhelynek.

Az asztalok közelében, ill. a BÜFÉ belső helyiségében a kijáratnál egy-egy darab 34A – 183 B - C oltóképességű porraloltót kell készenlétben tartani. A külső (fogyastótérben) készenlétben tartó tűzoltókészüléket a Szabadtéri biztosítja, a belső térben készenlétben tartott tűzoltókészülék bitosítása a bérlő feladata és felelőssége.

Egyéb szabályok:

Szegedi Szabadtéri Játékok nak joga van a szabályok betartását ellenőrizni (pl. belső térben készenlétben tartott tűzoltókészülék megléte). Szabálytalanság esetén a Szegedi Szabadtéri Játékok joga van felszólítani bérlőt a szabályok betartására, vagy más szükséges lépést megtenni a szabályos működtetés érdekében.

A BÜFÉ területén történő esetleges szabálytalanságokért a bérlő viseli a felelőséget (pl. szabálytalan dohányzásból eredő ÁNTSZ bírság).

## 7.25./ Raktárakra vonatkozó tűzvédelmi szabályok:

Bármely raktár területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos.

A helyiségekben csak az oda beosztott, előírt szakképzettséggel rendelkező személyek tartózkodhatnak.

A raktárakban – az ott raktározott anyagokon kívül – semmilyen idegen éghető, vagy nem éghető anyagot elhelyezni még ideiglenes jelleggel sem szabad. Raktárakban tárolt anyagoknak meg kell egyezniük a leltári nyilvántartással.

Az elektromos kapcsolókat, tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, valamint az azokhoz vezető utakat, ill. utakat, menekülési utat eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

Minden raktárban szükség szerinti, de legalább 1 db 34A – 183 B - C oltóképességű porraloltót kell készenlétben tartani.

Raktárakban elektromos főzőlapot, kávé-, ill. teafőzőt használni tilos.

Állványos tárolás esetén az állványok között legalább 0,8 méter széles közlekedési utat kell biztosítani.

Nyílt lánggal járó javítási munka esetén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

A raktárból való eltávozás után a helyiségeket utolsóként elhagyó személynek át kell vizsgálni a helyiségeket, meg kell győződni arról, hogy nem maradt tűzet, vagy egyéb balesetet okozó körülmény, majd áramtalanítani kell a helyiségeket.

Az észlelt hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni.

A tűzvédelmi szabályok betartásáért a raktár vezetője a felelős.

**7.26./ Akkumulátor tároló és töltő helyiség, térség tűzvédelmi szabályai:**

A Dóm téren, biztonsági és vészvilágítás működtetéséhez szükséges akkumulátorok, egyéb alkalmas hely híján, a jobb oldalon, a nézőtér alatt lett elhelyezve.

A nézőtér alá csak illetékes személy mehet be, nyílt láng használata és a dohányzás itt szigorúan tilos. Ezt a nézőtér alá vezető, bejáratnál tiltó jelzéssel kell jelölni (pl. jelzőtábla, felirat, vagy piktogram).

A torony akkumulátor környékén kerülni kell minden elektromos berendezés felszerelését, működtetését, tárolását (kivéve világítás). A térségen kábelek áthaladhatnak, de kábelcsatlakozás itt nem létesíthető. A térségben működtetett világítás csak robbanásbiztos kivitelű lehet.

A térség szellőztetése biztosított.

Az akkumulátorok töltöttségi szintjének megállapítása, ellenőrzése csak mérőműszerrel történhet. Szikráztatással járó ellenőrzési mód, vagy más művelet tilos.

Az akkumulátorokat el kell keríteni, úgy, hogy illetéktelen ne férhessen hozzá. Az akkumulátorokat csak az azzal megbízott személy közelítheti meg, ill. kezelheti.

Az akkumulátorokat gumiszőnyeggel kell leteríteni, védeni az időjárás viszontagságai ellen.

Az Újszegedi Szabadtéri Színpadon a tartalék akkumulátor, a hozzá való tároló konténerrel együtt bérelt, így annak tárlásáról, szakszerű kezeléséről a bérbeadó gondoskodik.

# VIII.

**8./ Tűzvédelemmel kapcsolatos eljárások:**

**8.1./ Tűzvédelmi oktatások:**

Tűzvédelmi szakvizsgabizonyítványra vonatkozó előírások:

Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységgel (pl. hegesztő, pirotechnikus) nem bízható meg olyan munkavállaló, aki az adott tevékenységre nem rendelkezik

tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal. Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység esetén a tűzveszélyes tevékenységet folytató személyen kívül, annak közvetlen vezetőjének is rendelkeznie kell az adott tevékenységre vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal.

Munkavállalónak, ill. közvetlen vezetőjének a tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység végzésekor köteles magánál tartani a szakvizsga bizonyítványát, hogy egy esetleges munkahelyi, vagy tűzoltói ellenőrzéskor felmutatható legyen.

Minden tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány 5 évig érvényes, ezt követően újabb szakvizsgával érvényesíthető. Szakvizsgára való beiskolázás a munkát végző munkáltatójának feladata, a költségek is a munkáltatót terhelik.

A tűzvédelmi oktatás az alábbiakra terjedjen ki:

- a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak megismertetésére,
- a munkahely(ek) és munkafolyamat(ok) tűzveszélyességére,
- az általános és munkahelyekre vonatkozó különleges tűzvédelmi szabályokra,
- a tűzjelzés lehetőségeire és módjára,
- tűz esetén való teendőkre és követendő magatartásra,
- munkahely(ek)en lévő tűzoltó felszerelések, eszközök, készülékek használati szabályaira, azok fellelhetőségi helyeire,
- a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire.

A tűzvédelmi oktatás megtartása **Szegedi Szabadtéri Játékok** munkavállalói részére a tűzvédelmi megbízott feladata, az alvállalkozók, ill. munkavállalói részére az oktatás megszervezése az alvállalkozások vezetőinek feladata.

A tűzvédelmi oktatást mindig, minden évben a Nyári Játékok megkezdése előtt kell megszervezni és végrehajtani.

Az oktatás tényét oktatási jegyzőkönyvben kell rögzíteni, mely jegyzőkönyvet legalább 2 évig meg kell őrizni.

Az a munkavállaló, aki az oktatáson nem vett részt, ill. az oktatási tananyagot nem kellő mértékben sajátította el, nem foglalkoztatható az adott beosztásban, ill. a Szabadtéri területén.

Az oktatási jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmazni:

- az oktatás helyét, időpontját, időtartamát,
- az oktatás tematikáját,

- annak nevét, tűzvédelmi végzettségét, aki az oktatás tematikáját készítette,
- az oktató nevét, beosztását, tűzvédelmi végzettségét (ha van),
- az oktatás módját (elméleti, gyakorlati, vagy mindkettő),
- annak módját, ahogyan az oktató meggyőződött arról, hogy az oktatottak elsajátították e az oktatási anyagot (pl. visszakérdezés, tesztlapkitöltés, vizsga, stb.),
- az oktatottak névsorát, olvasható módon,
- az oktatottak aláírását, azonosítható módon (pl. a olvasható név mellett),
- esetleges ellenőrzésre vonatkozó adatokat.

A vonatkozó jogszabály előírásai a tűzvédelmi oktatásról:

- A Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni.
- A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülők (külső munkavállalók, szállóvendégek stb.) a rájuk vonatkozó mértékben, a Szabályzat tartalmát megismerjék.

Főigazgató feladatai a tűzvédelmi oktatások szervezésében:

Főigazgató

- köteles gondoskodni arról, hogy az alvállalkozók, ill. alvállalkozók alvállalkozóinak vállalkozói szerződésébe bekerüljenek a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelemi ismeretek elsajátításának (oktatásának), ill. az ismeretek alkalmazására vonatkozó technikai részletei, megoldási módjai,
- köteles ellenőrizni, hogy az alvállalkozók munkavállalóinak tűzvédelmi oktattatása megtörtént e, vagyis arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a tevékenységük megkezdése előtt elsajátították, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerték, az oktatások szabályosan dokumentálásra kerültek e,
- köteles gondoskodni **Szegedi Szabadtéri Játékok** saját munkavállalóinak tűzvédelmi oktatásának megszervezéséről,

Produkciós menedzser feladatai a tűzvédelmi oktatás szervezésében:

Produkciós menedzser:

- bekéri, összegyűjti, tárolja és legalább két évig megőrzi az alvállalkozók által készített tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyveket, hogy bármikor meg lehessen győződni arról, hogy bármely alvállalkozó munkavállalója birtokában van e a szükséges tűzvédelmi ismereteknek, ill. jogosan végzi e munkáját Szegedi Szabadtéri Játékok területén.

Műszaki igazgató feladatai a tűzvédelmi oktatás szervezésében:

Megbízott műszaki vezető

- az ismétlődő tűzvédelmi oktatást megtartja, vagy megtartatja a hozzá beosztott munkavállalók részére,

- gondoskodik arról, hogy az irányítása alatt dolgozó munkavezetők, ill. alvállalkozás-vezetők megtartsák és dokumentálják az előzetes és ismételt tűzvédelmi oktatást.

Tűzvédelmi megbízott feladatai a tűzvédelmi oktatás szervezésében:

Tűzvédelmi megbízott:

- segítséget nyújt **Szegedi Szabadtéri Játékok** vezetőségének a munkavállalók, ill. szükség esetén az alvállalkozók tűzvédelmi oktatás megszervezésében, elkészíti az oktatási tematikákat, ill. szükség esetén oktatásokat tart,

- tűzvédelmi oktatást tart **Szegedi Szabadtéri Játékok** munkavállalói részére.

Alvállakozás-vezetők, munkahelyi vezetők feladatai a tűzvédelmi oktatás szervezésében:

Alvállalkozás-vezető, munkahelyi vezető:

- megszervezi és lebonyolítja beosztottjainak az évenként ismétlődő tűzvédelmi oktatást, a **Nyári Játékok** megkezdése előtt,

- a tűzvédelmi oktatás tényét és tartalmát, az oktatottak aláírásával, oktatási jegyzőkönyvben rögzíti, melynek egy példányát (vagy fénymásolatát) eljuttatja Szegedi Szabadtéri Játékok titkárságára,

- tudomásul veszi, hogy a tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv, titkárságon való leadása a **Szegedi Szabadtéri Játékok** területén való munkavégzés megkezdésének feltétele, azaz, alvállalkozó addig nem végezhet munkát, amíg az oktatás tényét nem igazolta.

Munkavállalók feladatai a tűzvédelmi oktatással kapcsolatban:

Munkavállaló

- köteles részt venni az előzetes, vagy ismétlődő tűzvédelmi oktatáson, köteles elsajátítani a tevékenységével kapcsolatos tűzvédelmi szabályokat, köteles számot adnia, az elsajátított tananyagot,

- köteles betartani, ill. beosztottjaival betartatni az előírt és elsajátított tűzvédelmi szabályokat, ellenőrizni munkaterületén a szabályok érvényesülését,

- köteles tűzveszély, ill. tűz esetén az elsajátított tananyagban foglaltak szerint eljárni.

**8.2./ Színpadi tűzveszélyes cselekmények:**

Színpadi tűzveszélyes cselekmény engedélyezésének ügyrendje:

Gyermekszereplő nem bízható meg színpadi tűzveszélyes cselekményben való részvétellel. Kivételt képez az, ha a gyermek kezébe gyertyát vagy mécsest adnak, de ebben az esetben az eszköznek burkoltnak kell lenni, hogy abból éghető, vagy forró folyadék ne tudjon kiömölni. Ha lehetséges, akkor ilyen esetekben is elemes mécses, vagy gyertya imitációt kell használni.

A színpadi tűzveszélyes cselekményt engedélyező nyomtatvány-mintát az **4. sz. melléklet** tartalmazza.

A színpadi tűzveszélyes cselekmények ügyrendjét a **5. sz melléklet** tartalmazza.

Főigazgató feladatai a színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Főigazgató

- engedélyezi a rendező által kért, a tűzvédelmi előadóval egyeztetett színpadi tűzveszélyes cselekményt, az ügyrendben leírtaknak megfelelően.

Rendező feladatai a színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Rendező:

- tűzveszélyes ill. más módon veszélyes jelenetek megtervezése során egyeztet Szegedi Szabadtéri Játékok tűzvédelmi (és munkavédelmi) megbízottjával, annak javaslatait figyelembe veszi,

- a díszlettervek előkészítésekor a felhasználásra kerülő anyagok kiválasztásánál figyelembe veszi a cselekményben elképzelt tűzveszélyes színpadi jeleneteket, a nyílt lánggal és pirotechnikával járó színészi és statiszta-mozgásokat,

- az olvasópróbák után kialakítja a tűzveszélyre és pirotechnikára vonatkozó elképzeléseit és a darab bemutatását megelőzően legalább egy héttel, írásban átadja azt a tűzvédelmi megbízottnak,

- egyeztet a tűzvédelmi megbízottal a tervezett tűzveszélyes, ill. pirotechnikai események (nyílt láng, gyertya, fáklya, hang és fénykeltő pirotechnikai eszközök, lőfegyverek, dohányzás, stb.) kivitelezhetőségi és tűzbiztonsági kérdéseiről,

- ha a színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban mindent rendben talált, aláírja az engedély kérelmet, az ügyrendnek megfelelően. A továbbiakban csak a leírtaknak megfelelően végezteti el a tűzveszélyes cselekedeteket,

- ha utólagosan a színpadi tűzveszélyes cselekmény módosításra kerül, akkot azt azonnal jelezni kell a tűzvédelmi megbízottnak és egy módosítási engedélyt kell készíteni, ill. azt a főigazgatóval engedélyeztetni, valamint a pótlólagos biztonsági intézjedéseket is meg kell tenni.

Színpadmester feladatai a színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Színpadmester:

- amennyiben (pl. rendezői utasításra) utólagosan színpadi tűzveszélyes cselekményt, vagy pirotechnikai eseményt iktatnak a darabba, a díszlettervező, vagy a műszaki vezető javaslatára, ennek hiányában saját hatáskörében gondoskodik a tűz által veszélyeztetett díszletelemek lángmantesítő anyaggal való kezeléséről, a korábbi gyakorlatnak megfelelő anyaggal és módon.

Tűzvédelmi megbízott feladatai a színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Tűzvédelmi megbízott:

- megismerkedik a tervezett színpadi tűzveszélyes cselekmény lényegével, különösen az elérendő hatás tekintetében,

- kérésre tanácsot ad a díszlettervezőnek, a rendezőnek, a színpadmesternek, a kelléktár vezetőnek, a fővilágosítónak a tervezett tűzveszélyes cselekmény veszélyeivel, az érvényben lévő jogszabályokkal, ill. szabványokkal, műszaki irányelvekkel összefüggésben,

- észrevételezi a tervezett színpadi tűzveszélyes cselekményt, ha abban szabálytalanságot, vagy a vállalhatónál nagyobb tűzbiztonsági kockázatot észlel, javaslatot tesz szabályos, vagy alacsonyabb tűzveszélyességő megoldásokra,

- egyetértés esetén elkészíti, és az főigazgató részére engedélyeztetésre benyújtja a színpadi produkciók tűzveszélyes cselekmény engedélyezési dokumentációját, a színpadi tűzveszélyes cselekmény pontos leírásával, a

tűzveszély-csökkentő intézkedések felsorolásával, ill. az egyes felelősök névszerinzi megnevezésével.

Tűzmegelőzési ügyeletes feladatai a színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Tűzmegelőzési ügyeletes

- Előadás előtt:

  -- színpadi tűzveszélyes cselekmény engedélyének meglétét (beleértve a pirotechnikai eseményeket is!) ellenőrzi, annak tartalmát megismeri,
  -- tűzveszélyes cselekményekben érintett szereplők, ill. műszaki munkavállalók kioktatottságát ellenőrzi,
  -- hiányosság esetén azonnali intézkedést kezdeményez annak megszüntetésére,

- Előadás alatt:

  -- figyelemmel kíséri, hogy a színpadi tűzveszélyes cselekményeket, ill. a pirotechnikai eseményeket az engedélyben leírtak szerint hajtják e végre,

- Előadás után:

  -- működési területét (különösen a színpadot) tűzvédelmi szempontból átvizsgálja, esetleges tűzveszély esetén intézkedik annak megszüntetéséről.

Díszlettervező feladatai a színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Díszlettervező

- köteles megismerni a darabban előforduló tűzveszélyes cselekményeket, ill. annak hatásait a díszletekre,

- a díszlettervekhez köteles szöveges műszaki leírást készíteni, melyben kitér az esetleges tűzveszélyes cselekmény helyének tűzvédelmére, szükség estén előírja a veszélyeztetett díszletelem, vagy az egész díszlet lángmentesítő anyaggal való kezelését, a felhasználandó lángmentesítő anyag pontos megnevezésével,

- azon díszletelemeknél, melyeknek közelében színpadi pirotechnikai cselekmény történik (pl. görögtűz, szikraszökőkút, lángeffekt), és előírásra került a lángmentesítő anyaggal való kezelés, ellenőrzi, hogy az, megfelelő anyaggal, megfelelő módon lett e elvégezve,

- ha a színpadi tűzveszélyes cselekményt a későbbiek során iktatják a darabba (pl. rendezői utasításra) akkor eljár a színpadmesternél a tűzveszélynek kitett díszletelem utólagos lángmentesítő anyaggal való kezelésének ügyében,

- a felhasználandó anyagok kiválasztásnál figyelemmel kell lenni a darabban várható nyílt lángú és egyéb tűzveszélyes, ill. pirotechnikai cselekményekre.

Jelmeztervező feladatai a színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Jelmeztervező

- köteles megismerni a darabban előforduló tűzveszélyes cselekményeket, ill. annak hatásait a jelmezekre,

- a jelmezanyagok kiválasztásánál legyen figyelemmel a darabban várható nyílt lángú és pirotechnikai cselekményekre, a jelmezanyag tűzállósági fokozatára, gyúlékonyságára, szükség esetén a jelmez anyagául gyárilag lángmentesített anyagot ír elő, vagy előírja a jelmez utólag történő lángmentesítő szerrel való kezelését, a kezelés módjának és a lángmentesítő szer anyagának pontos megnevezésével,

Ügyelő feladatai a színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Ügyelő

- figyelemmel kíséri a próbákon, vagy az előadáson a színpadi tűzveszélyes cselekmény, engedély szerinti lebonyolítását, az esetleges eltérést jelzi a lebonyolításért felelős személynek (kelléktárvezető, fővilágosító),

Színpadmester feladatai a színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Színpadmester

- felelősséget vállal az főigazgató által engedélyezett színpadi tűzveszélyes cselekmények biztonságos kivitelezéséért,

- egyeztet a darab rendezőjével a tűzveszélyes cselekmény megvalósíthatóságáról, segít neki az ilyen tárgyú cselekmények megtervezésében,

- igény felmerülése esetén gondoskodik a díszletrészek, jelmezek utólagos lángmentesítéséről.

Közreműködők feladatai a színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Színpadi tűzveszélyes cselekményben közreműködő (színész, magánénekes, táncos, statiszta, stb.)

- a rendező, ill. a lebonyolításért felelős személy (kelléktárvezető, fővilágosító) utasításainak megfelelően betanulja, kellő számban elpróbálva begyakorolja a tűzveszélyes cselekményt, eszközök használatát,

- az utasításoknak, és a betanultaknak megfelelően végrehajtja a tűzveszélyes cselekményt, ügyelve a mások és saját testi épségére, valamint a díszletek, jelmezek és más vagyontárgyak épségére,

- bármely bizonytalanság esetén szóvá teszi azt, hogy a probléma időben orvosolható legyen.

## 8.3./ Pirotechnikai cselekmények:

A színpadi pirotechnikai eseményekkel kapcsolatban a felsorolt személyeknek az alábbi feladatokat kell elvégezni, ill. az alábbi felelősségük van:

Pirotechnikus feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Pirotechnikus

- elvégzi a rá vonatkozó fejezetben leírt előkészítő, végrehajtó és utómunkálatokat,

- ezen felül a pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban az alábbiak érvényesek:

  -- a színpadi pirotechnikai esemény szakmai irányítója minden esetben a szerződésben megbízott pirotechnikus-vállalkozó, aki teljes felelősséget vállal az esemény szakszerű lebonyolításáért, a tűzeset minimális (az elfogadható mérték alatti) kockázata mellett,

  -- Minden más közreműködő (színpadmester, művészek, stb.) csak segítői a pirotechnikusnak és kötelesek végrehajtani a pirotechnikus utasításait, ill. annak megfelelően irányítani beosztottjait.

  -- a szereplők, ill. közreműködők megfelelő szintű betanítása szintén a pirotechnikus felelőségi körébe tartozik.

Főigazgató feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Főigazgató:

- írásban szerződést köt pirotechnikus tűzvédelmi szakvizsgával és megfelelő működési engedéllyel rendelkező pirotechnikus szakemberrel (alvállalkozóval), színpadi pirotechnikai tevékenység végzésére,

- írásben engedélyesi a színpadi pirotechnikai tevékenységet, színpadi tűzveszélyes cselekmény engedély formájában.

Produkciós menedzser feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Produkciós menedzser

- közreműködik tűzvédelmi szakvizsgával és megfelelő működési engedéllyel rendelkező pirotechnikussal (alvállalkozóval) való, színpadi pirotechnikai tevékenységre szóló szerződéskötésnél.

Műszaki igazgató feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Műszaki igazgató

- közreműködik tűzvédelmi szakvizsgával és megfelelő működési engedéllyel rendelkező pirotechnikussal (alvállalkozóval) való, színpadi pirotechnikai tevékenységre szóló szerződéskötésnél,

- figyelemmel kíséri a pirotechnikus munkáját, elvégezteti a színpadi pirotechnikai esemény Szegedi Szabadtéri Játékok ra eső előkészítő munkáit, a tűzvédelmi szabályok betartásával, pirotechnikus utasításai és a tűzvédelmi megbízott véleményezése alapján,

- felügyeli a színpadi pirotechnikai esemény lebonyolítását és az utána következő tűzveszély elhárítási utómunkálatokat, szükség estén intézkedik a szabálytalanságok megszüntetése, ill. tűzveszély elhárításával kapcsolatban.

Alvállalkozás-vezetők, alvállalkozók, közvetlen munkahelyi vezetők feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Alvállalkozás-vezető, alvállalkozók, közvetlen munkahelyi vezető

- saját és munkavállalói munkavégzése során megtesz, ill. munkavállalóival megtetet minden olyan intézkedést, mely a tűz megelőzését szolgálja, ha munkája során alkalomszerű tűzveszélyes cselekményben, vagy színpadi tűzveszélyes cselekményben, ill. színpadi pirotechnikai eseményben kell közreműködni, akkor azt az ide vonatkozó szabályok, ill. az illetékesek utasításai alapján végzi el,

- segíti a pirotechnikus munkáját, a műszaki vezető, ill. a pirotechnikus utasításai alapján.

Színpadmester feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Színpadmester

- felügyeli a főigazgató által, színpadi tűzveszélyes cselekmény engedély formájában engedélyezett pirotechnikai cselekmények biztonságos lebonyolítását,

- egyeztet a darab rendezőjével a pirotechnikai cselekmény megvalósíthatóságáról, segít neki az ilyen tárgyú cselekmények megtervezésében,

- amennyiben (pl. rendezői utasításra) utólagosan pirotechnikai eseményt iktatnak a darabba, a díszlettervező, vagy a műszaki vezető javaslatára, ennek hiányában saját hatáskörében gondoskodik a tűz által veszélyeztetett díszletelemek lángmantesítő anyaggal való kezeléséről, a korábbi gyakorlatnak megfelelő anyaggal és módon,

- a reflektoroknál, világítási berendezéseknél, lángkeltő pirotechnikai eszközöknél figyelembe veszi az elhelyezési, rögzítési előírásokat, biztonsági távolságokat,

- gondoskodni köteles arról, hogy a pirotechnikai anyagok, felhasználás előtti átmeneti tárolása (a pirotechnikus munkáját segítve) az előírásoknak megfelelően történjen, a felhasználást, működtetést szakképzett, kioktatott személyek végezzék,

- a színpadon történő pirotechnikai és egyéb veszélyes cselekmények engedélyezésében részt vesz, a lebonyolítást szervezi, segíti, a személyi és vagyonbiztonság érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi,

- szükség szerint közreműködik a színpadi pirotechnikai esemény végrehajtásában a pirotechnikus utasításai alapján.

Tűzvédelmi megbízott feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Tűzvédelmi megbízott:

- kapcsolatot tart a pirotechnikai eseményeket lebonyolító pirotechnikai szakemberrel, szükség esetén segítséget nyújt neki, pl. az engedélyeztetési eljárás során,

- elkészíti és engedélyeztetésre benyújtja a főigazgató felé a szanpadi pirotechnikai eseményeket is tartalmazó színpadi tűzveszélyes tevékenység engedélyt,

- figyelemmel kíséri a színpadi pirotechnikai esemény előkészületeit, lebonyolítását és az eseményt követő tűzveszély mentesítő munkálatokat, szabálytalanság, vagy tűzveszély észlelésekor azonnal intézkedést kér a műszaki igazgatótól.

Tűzmegelőzési ügyeletes feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Tűzmegelőzési ügyeletes::

- Előadás előtt:

  -- színpadi tűzveszélyes cselekmény engedélyének meglétét (beleértve a pirotechnikai eseményeket is!) ellenőrzi, annak tartalmát megismeri,
  -- tűzveszélyes cselekményekben érintett szereplők, ill. műszaki munkavállalók kioktatottságát ellenőrzi,
  -- hiányosság esetén azonnali intézkedést kezdeményez annak megszüntetésére,

- Előadás alatt:

- -- figyelemmel kíséri, hogy a színpadi tűzveszélyes cselekményeket, ill. a pirotechnikai eseményeket az engedélyben leírtak szerint hajtják e végre.

Rendező feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Rendező

- tűzveszélyes ill. más módon veszélyes jelenetek megtervezése során egyeztet Szegedi Szabadtéri Játékok tűzvédelmi (és munkavédelmi) megbízottjával, annak javaslatait figyelembe veszi,

- a díszlettervek előkészítésekor a felhasználásra kerülő anyagok kiválasztásánál figyelembe veszi a cselekményben elképzelt tűzveszélyes színpadi jeleneteket, a nyílt lánggal és pirotechnikával járó színészi és statiszta-mozgásokat,

- az olvasópróbák után kialakítja a tűzveszélyre és pirotechnikára vonatkozó elképzeléseit és a darab bemutatását megelőzően legalább egy héttel, írásban átadja azt a tűzvédelmi megbízottnak,

- egyeztet a tűzvédelmi megbízottal a tervezett tűzveszélyes, ill. pirotechnikai események (nyílt láng, gyertya, fáklya, hang és fénykeltő pirotechnikai eszközök, lőfegyverek, dohányzás, stb.) kivitelezhetőségi és tűzbiztonsági kérdéseiről,

- a színpadképet úgy alakítja ki, hogy a színpadra vonatkozó megelőző tűzvédelmi előírások maradéktalanul végrehajtást nyerjenek.

Díszlettervező feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Díszlettervező

- köteles megismerni a darabban előforduló pirotechnikai cselekményeket, ill. annak hatásait a díszletekre,

- a díszlettervekhez köteles szöveges műszaki leírást készíteni, melyben kitér az esetleges pirotechnikai cselekmény helyének tűzvédelmére, szükség estén előírja a veszélyeztetett díszletelem, vagy az egész díszlet lángmentesítő anyaggal való kezelését, a felhasználandó lángmentesítő anyag pontos megnevezésével,

- azon díszletelemeknél, melyeknek közelében színpadi pirotechnikai cselekmény történik (pl. görögtűz, szikraszökőkút, lángeffekt), és előírásra került a lángmentesítő anyaggal való kezelés, ellenőrzi, hogy az, megfelelő anyaggal, megfelelő módon lett e elvégezve,

- ha a színpadi pirotechnikai cselekményt a későbbiek során iktatják a darabba (pl. rendezői utasításra) akkor eljár a színpadmesternél a tűzveszélynek kitett díszletelem utólagos lángmentesítő anyaggal való kezelésének ügyében.

Jelmeztervező feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Jelmeztervező:

- köteles megismerni a darabban előforduló pirotechnikai cselekményeket, ill. annak hatásait a jelmezekre,

- a jelmezanyagok kiválasztásánál legyen figyelemmel a darabban várható nyílt lángú és pirotechnikai cselekményekre, a jelmezanyag tűzállósági fokozatára, gyúlékonyságára, szűkség esetén a jelmez anyagául gyárilag lángmentesített anyagot ír elő, vagy előírja a jelmez utólag történő lángmentesítő szerrel való kezelését, a kezelés módjának és a lángmentesítő szer anyagának pontos megnevezésével.

Ügyelő feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Ügyelő

- figyelemmel kíséri a próbákon, vagy az előadáson a színpadi tűzveszélyes cselekmény, ill. színpadi pirotechnikai esemény, engedély szerinti lebonyolítását, az esetleges eltérést jelzi a lebonyolításért felelős személynek (kelléktárvezető, fővilágosító, pirotechnikus, műszaki igazgató).

Kelléktár vezető feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Kelléktár vezető

- együttműködik és szükség szerinti segítséget nyújt a pirotechnikusnak a színpadi pirotechnikai események lebonyolításához, a pirotechnikus utasításai alapján.

Közreműködők feladatai a színpadi pirotechnikai cselekménnyel kapcsolatban:

Színpadi tűzveszélyes cselekményben közreműködő (színész, magánénekes, táncos, statiszta, stb.)

- a rendező, ill. a lebonyolításért felelős személy (kelléktárvezető, fővilágosító, pirotechnikus) utasításainak megfelelően betanulja és kellő számban elpróbálva begyakorolja a tűzveszélyes cselekményt, ill. pirotechnikai cselekmény rá eső részét,

- az illetékesek (főleg a rendező, ill. pirotechnikus) utasításai alapján és a betanultaknak megfelelően pontosan végrehajtja a rábízott pirotechnikai cselekményt (pl. effet idítása), ill. a pirotechnikai esemény rá eső részét, ügyelve a mások és saját testi épségére, valamint a díszletek, jelmezek és más vagyontárgyak épségére,

- bármely bizonytalanság esetén szóvá teszi azt, hogy a probléma időben orvosolható legyen.

## 8.4./ Alkalomszerű tűzveszélyes cselekmény:

Alkalomszerű tűzveszélyes cselekmény elrendelésére az aktuális munkálatokat vezető alvállakozás-vezető, vagy munkavezető (ill. annak felettesei) jogosult.

Alkalomszerű tűzveszélyes cselekmény bármilyen cselekmény, amely nyílt láng (pl. hegesztés, lángvágás), erős szikrázás (pl. kézi köszörűgép (flex) használata), ill. magas hőmérsékletű izzás mellett zajlik le.

Az alkalomszerű tűzveszélyes cselekményt írásban kell elrendelni, a **6. sz. melléklet**--ben megadott nyomtatvány kitöltésével, ill. aláírásával.

Az alkalomszerű tűzvédelmi cselekmény engedélynek többek között az alábbi fontos információkat kell tartalmaznia:

- a munkavégzés pontos helyét,

- az elvégzendő munka tűzveszélyes részének leírását, különös tekintettel a tűzveszély mibenlétére,

- a tűzveszély csökkentésére teendő szervezési és egyéb intézkedések leírását, ill. az esetlegesen keletkező tűz eloltására a helyszínen készenlétben tartandó kezdeti tüzek oltására szolgáló eszközök, készülékek felsorolását,

- a munkát végző személy nevét, tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, beosztását, ill. aláírását,

- a munkát végző személy közvetlen vezetőjének nevét, tűzvédelmi szakvizsgabizonyítványának számát, beosztását,

- a munka elrendelőjének (az engedély készítőjének) nevét, beosztását és aláírását,

- külső cég munkavégzése esetén Szegedi Szabadtéri Játékok egyeztetőjének nevét és beosztását.

Az alkalomszerű tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban az alábbi személyeknek a felsorolt feladatokat kell végrehajtaniuk:

Megbízott műszaki igazgató feladatai az alkalomszerű tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Megbízot műszaki igazgató:

- gondoskodik arról, hogy területén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt a szükséges megelőző intézkedést megtegyék, gondoskodik az írásos engedély meglétéről, a szükséges felügyelet és utóellenőrzés biztosításáról,

- gondoskodik arról, hogy alkalomszerű hegesztői munka végzésére (pl. díszlethegesztés a színpadon) csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező hegesztő kerüljön beosztásra, egyéb alkalomszerű tűzvédelmi tevékenységet pedig csak ezen tevékenységre kioktatott személy végezhessen,

- elősegíti és megköveteli, hogy a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett dolgozók tűzvédelmi szakvizsgát tegyenek, ill. ellenőrzi a szakvizsga-bizonyítványok meglétét, érvényességét,

Alvállalkozás-vezetők, munkahelyi vezetők feladatai az alkalomszerű tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Alvállalkozás-vezetők, munkahelyi vezetők:

- saját és munkavállalói munkavégzése során megtesz, ill. munkavállalóival megtetet minden olyan intézkedést, mely a tűz megelőzését szolgálja, ha munkája során alkalomszerű tűzveszélyes cselekményben, vagy színpadi tűzveszélyes cselekményben, ill. színpadi pirotechnikai eseményben kell közreműködni, akkor azt az ide vonatkozó szabályok, ill. az illetékesek utasításai alapján végzi el,

- írásban elrendeli a munkaterületén szükségessé váló alkalomszerű tüzveszélyes cselekményt, ezzel kapcsolatban a tűzvédelmi megbízottal egyeztet, szükség esetén felügyelet biztosításához segítséget kér a műszaki igazgatótól,

- felügyeli a munkaterületén történő alkalomszerű tűzveszélyes cselekményeket, felügyeli a munka lebonyolítását és a munka utáni tűzveszélymentesítést,

- ha munkaterületén más rendelte el az alkalomszerű tűzveszélyes cselekményt, meggyőződik az engedély meglétéről és a szabályos lebonyolításról.

Színpadmester feladatai az alkalomszerű tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Színpadmester:

- gondoskodik arról, hogy területén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt a szükséges megelőző intézkedést megtegyék, gondoskodik az írásos engedély meglétéről (pl. maga rendeli el írásban), a szüksége s felügyelet és utóellenőrzés biztosításáról,

- gondoskodik arról, hogy alkalomszerű tűzveszélyes cselekmény végzésére (pl. díszlet hegesztés a színpadon) csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező hegesztő kerüljön beosztásra, egyéb alkalomszerű tűzvédelmi tevékenységet (pl. díszletek flexszel történő vágása) pedig csak ezen tevékenységre kioktatott személy végezhessen,

Tűzvédelmi megbízott feladatai az alkalomszerű tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Tűzvédelmi megbízott:

- figyelemmel kíséri, vagy külső munkavállaló esetében egyezteti az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet, ha kérik, segít az alkalomszerű tűzveszélyes cselekmény engedélyének elkészítésében, szükség esetén felügyelet biztosítását kéri a műszaki igazgatótól és felhívja a figyelmet az eseti előírások megtételére, ill. azok megtartására.

Műszaki ügyintéző, gondnok, raktáros feladatai az alkalomszerű tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Műszaki ügyintéző, gondnok, raktáros:

- figyelemmel kíséri a munkaterületén történő szükségessé váló alkalomszerű tűzveszélyes cselekmények lebonyolítását és a munka utáni tűzveszély mentesítést, szükség esetén ügyeletet biztosít a munkálatokhoz.

Munkavállaló feladatai az alkalomszerű tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Munkavállaló:

- vezetője utasítására részt vesz, munkát végez alkalomszerű tűzveszélyes cselekmény előkészítésében, lebonyolításában és tűzveszélymentesítésben, ill. felügyel arra, hogy a munka során és utána tűz ne keletkezzen,

- tűzvédelmi szakvizsga meglétéhez kötött tevékenységet (pl. hegesztés, lángvágás) csak akkor végez, ha azzal a munkával megbízták és a szükséges, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik, ill. azt a munka során magánál tartja.

**Mellékletek felsorolása:**

**1. sz. melléklet:** **A Szegedi Nemzeti Színház – Szegedi Szabadtéri Játékok játszóhelyeinek színpadjainak tűzriadó terve.**

**-- 1.1. sz. melléklet:** A dóm téri szabadtéri színpad tűzriadó terve.
**-- 1.2. sz. melléklet:** Az Újszegedi szabadtéri színpad tűzriadó terve.

**2. sz. melléklet:** **Szegedi Szabadtéri Színház színpadi tűzveszélyes, ill. pirotechnikai cselekmény engedélyezési nyomtatvány.**

**3. sz. melléklet:** **Szegedi Szabadtéri Színpadi tűzveszélyes, ill. pirotechnikai cselekmény engedélyezésének ügyrendje.**

**4. sz. melléklet:** **Engedély alkalomszerű tűzveszélyes cselekmény végzéséhez (formanyomtatvány, két lap).**

**5. sz. melléklet:** **Rendezvény slátti lellenőrző lap (nyitási engedély) (minta).**

1.1. sz. melléklet:

**A DÓM TÉRI SZABADTÉRI SZÍNPAD TŰZRIADÓ TERVE**

Tűz esetén aki a tűzet észleli, köteles a tüzet jelezni, tűzilármával a környezetében tartózkodók felé, ill. vonalas, vagy mobil telefonon a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség felé.

A **Tűzoltóság** a **105**-ös telefonszámon hívható, de a tűz bejelenthető a **112**-es telefonszámon is.

A tűzjelzésnek tartalmazni kell:

-- A bejelentő nevét, telefonszámát (ahonnan a tüzet jelzi).
-- A tűz pontos helyét (helység, utca, házszám, épület, stb).
-- Mi ég és milyen terjedelemben (égő anyag, égés területe).
-- Emberélet van e veszélyeztetve (veszély természete).
-- Mi van még veszélyeztetve (környező épületek, anyagok).

A helyszínen tartózkodók közül a legmagasabb beosztásban lévő személy, mint ideiglenes tűzoltásvezető, azonnal megkezdi a helyzet felmérését, az életmentés és a tűzoltás szervezését, a helyszínen készenlétben tartott, kezdeti tüzek oltására szolgáló eszközök (tűzoltkészülék, fali tűzcsap) felhasználásával. Elvégzi, vagy elrendeli a tűz által sújtott terület, vagy szükség esetén az egész létesítmény áramtalanítását az áramtalanítási helyeken a kismegszakítók és szakaszoló kapcsolók lekapcsolásával. Ha a tűzesetkor a nézőtéren nézők tartózkodnak, azonnal utasítást ad a nézőtéri felügyelőnek, a nézőtér menekülési útvonalakon való kiürítésére. Utasítást ad a gondnoknak az alagsori rész kiürítésére. Utasítja az ügyelőt a hangosbeszélőn való információadásra, ill. a színpad és annak környékének kiürítésére. Utasítást ad a munkahelyi és az alvállalkozóak vezetőknek, embereik eltávolítására, kivéve azokat, akik az életmentésnél, ill. a tűzoltásnál segítenek. Utasítja a biztonsági őröket, hogy segítsék a kiürítést, irányítsák az embereket a kijáratok felé.
**Egyebekben pedig a Tűzvédelmi Szabályzat 4.2.23./ pontjának megfelelően jár el.**

Közben a Tűzoltók értesítése után telefonon értesíti az alábbi személyeket:

- **Barnák László főigazgató** **06-20-267-7328**
- **Kristó Helga, produkciós menedzser** **06-30-239-6495**
- **Krizsán István, műszaki igazgató** **06-20-369-0077**
- **Várkonyi Miklós, műszaki főtanácsadó** **06-30-275-2362**
- **Csohány Péter, műszaki ügyintéző** **06-30-736-5497**
- **Mohos Bálint, mb. munkav. és tűzv. megbízott** **06-30-959-1625**

Ideiglenes tűzoltásvezető a **Tűzoltóság** megérkezése után tájékoztatja a tűzoltásvezető parancsnokot a helyzet állásáról és a továbbiakban az ő utasításait hajtja, ill. hajtatja végre.

**Áramtalanítási helyek (tűzvédelmi főkapcsoló helye):**
-- Színpad mőhött, a Szentháromság szobor melletti Elektromos konténeren, a bejárattól jobbra, kívül. Az összes szakaszoló kapcsoló az elektromos konténerben található, belülről.
**Vízszerzési helyek:** Föld feletti vízforrások:
-- Jobb oldal, -- a Dóm mellett a járdán,
-- nézőtéri világosító torony mellett a járdán.
-- Bal oldal, -- a Dóm toronya mellett a járdán,
-- a nézőtéri világosító torony mellett a járdán.

Szeged, 2021. június 20.

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ 13.

.....
főigazgató

**1.2. sz. melléklet:**

**AZ ÚJSZEGEDI SZABADTÉRI SZÍNPAD TŰZRIADÓ TERVE**

Tűz esetén aki a tűzet észleli, köteles a tüzet jelezni, tűzilármával a környezetében tartózkodók felé, ill. vonalas, vagy mobil telefonon a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség felé.

A **Tűzoltóság** a **105**-ös telefonszámon hívható, de a tűz bejelenthető a **112**-es telefonszámon is.

A tűzjelzésnek tartalmazni kell:

-- A bejelentő nevét, telefonszámát (ahonnan a tüzet jelzi).
-- A tűz pontos helyét (helység, utca, házszám, épület, stb).
-- Mi ég és milyen terjedelemben (égő anyag, égés területe).
-- Emberélet van e veszélyeztetve (veszély természete).
-- Mi van még veszélyeztetve (környező épületek, anyagok).

A helyszínen tartózkodók közül a legmagasabb beosztásban lévő személy, mint ideiglenes tűzoltásvezető, azonnal megkezdi a helyzet felmérését, az életmentés és a tűzoltás szervezését, a helyszínen készenlétben tartott, kezdeti tüzek oltására szolgáló eszközök (tűzoltkészülék, fali tűzcsap) felhasználásával. Elvégzi, vagy elrendeli a tűz által sújtott terület, vagy szükség esetén az egész létesítmény áramtalanítását az áramtalanítási helyeken a kismegszakítók és szakaszoló kapcsolók lekapcsolásával. Ha a tűzesetkor a nézőtéren nézők tartózkodnak, azonnal utasítást ad a nézőtéri felügyelőnek, a nézőtér menekülési útvonalakon való kiürítésére. Utasítást ad a gondnoknak az alagsori rész kiürítésére. Utasítja az ügyelőt a hangosbeszélőn való információadásra, ill. a színpad és annak környékének kiürítésére. Utasítást ad a munkahelyi és az alvállalkozóak vezetőknek, embereik eltávolítására, kivéve azokat, akik az életmentésnél, ill. a tűzoltásnál segítenek. Utasítja a biztonsági őröket, hogy segítsék a kiürítést, irányítsák az embereket a kijáratok felé.
**Egyebekben pedig a Tűzvédelmi Szabályzat 4.2.23./ pontjának megfelelően jár el.**

Közben a Tűzoltók értesítése után telefonon értesíti az alábbi személyeket:

- **Barnák László főigazgató** **06-20-267-7328**
- **Kristó Helga, produkciós menedzser** **06-30-239-6495**
- **Krizsán István, műszaki igazgató** **06-20-369-0077**
- **Várkonyi Miklós, műszaki főtanácsadó** **06-30-275-2362**
- **Csohány Péter, műszaki ügyintéző** **06-30-736-5497**
- **Mohos Bálint, mb. munkav. és tűzv. megbízott** **06-30-959-1625**

Ideiglenes tűzoltásvezető a **Tűzoltóság** megérkezése után tájékoztatja a tűzoltásvezető parancsnokot a helyzet állásáról és a továbbiakban az ő utasításait hajtja, ill. hajtatja végre.

Tűzvédelmi főkapcsoló helye: a nézőtéri kijárat ballett, balra az elektromos konténeren, kívül.
Az összes szakaszoló kapcsoló az elektromos konténerben található, belülről.
**Vízszerzési helyek:** Föld feletti vízforrások:

-- Jobb oldal, -- a küzüség bejéraa előtt, ferdén jobbra, a bejárattól mintegy 50 méterre,
-- Bal oldal, -- a közönség kijárattal szemben, az út túloldalán, 2 db vízforrás, egymástól mintegy 6 méteres távolságban.

Szeged, 2021. június 20.

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ 18.

.....
főigazgató

**2. sz. melléklet:**

# SZÍNPADI TŰZVESZÉLYES CSELEKMÉNY ENGEDÉLYEZÉSE

**(Előírja a 35/1997. (XII.5.) MKM rendelet 1. sz. melléklet (Színházművészeti Biztonsági Szabályzat) 3.5.4./ pontja.)**

Darab címe.....: **A DARAB CÍME** Ikt. sz.: .....

Előadások helye: **..... szabadtéri színpad,** Bemutató időpontja: **20.....**

Próbák tervezett időpontjai.....: **20..... főpróba.**

**Előadások.....: 20.....-kor ..... sz. előadás.**

**Esőnapok.....: 20.....**

A bemutatásra kerülő produkcióban az alábbi tűzveszélyes cselekmények kerülnek végrehajtásra:
(pl. dohányzás, gyufa-, gyertya-, mécses-, vagy fáklyagyújtás, ill. használat, lövés fegyverből (vaktöltéssel), pirotechnikai engedélyhez nem kötött pirotechnikai esemény, stb.)

A cselekmény leírása időbeli sorrendben:
(A darab melyik részében, (pl. hányadik felvonás, hányadik jelenet eleje, közepe, vagy vége) történik az esemény, a tűzveszélyes eseményt végrehajtók megjelölése név szerint, a betanítást végzők, valamint a felelősök megnevezése, a tűz meggyújtásának, ill. eloltásának módja, esetleges tűz elleni védekezés módja, egyéb körülmény, ha van.)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Az eszközökért és használatuk betanításáért felelős:.....

Kérjük az Főigazgató urat, hogy fenti színpadi tüzveszélyes cselekmény(eke)t, a leírtaknak megfeleően engedélyezni szíveskedjen.

.....
rendező

Az érvényben lévő rendeletek, valamint a Szegedi Szabadtéri Játékok Tűzvédelmi Szabályzatának előírásának figyelembe vételével, a közreműködők oktatása mellett, a leírtaknak megfelelő cselekményt engedélyezem.

Szeged, 201... ..... hó ... nap.

Kapják:
1 példány: ügyelő
1 példány: világosító
1 példány: kellékes
1 példány: rendező asszisztens
1 példány: pirotechnikus
1 példány: tűzmegelőzési ügyeletes

.....
főigazgató

**3. sz. melléklet:**

**SZÍNPADI TŰZVESZÉLYES ÉS PIROTECHNIKAI CSELEKMÉNY**

**ENGEDÉLYEZTETÉSÉNEK**

**ÜGYRENDJE:**

1./ A bemutatandó darab rendezőasszisztense (rendezője) felkeresi Tűzvédelmi megbízottat, a darabban tervezett színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban. Megbeszélik, mik a tűzveszélyes cselekménnyel elérni kívánt színpadi hatások, ezek milyen körülmények és biztonsági intézkedések mellett megvalósíthatók.

2./ Tűzvédelmi megbízott elkészíti az engedély tervezetet, leírja benne a tervezett eseményeket a történés sorrendjében, megnevezi a végrehajtókat, az eszközöket, a végrehajtás módját, a szükséges biztonsági intézkedéseket, védőtávolságokat, a végrehajtásért felelősöket és más fontos körülményeket. Szükség esetén konzultál a Kelléktárvezetővel, a fővilágosítóval, a rendezőasszisztenssel, esetleg a rendezővel. Ezt követően a tervezetet átadja Rendezőaszszisztensnek.

3./ Rendezőasszisztens átadja a tervezetet Rendezőnek. Rendező átnézi a tervezetet, amennyiben rendben találja, aláírja. Ha pontosításra, vagy kiegészítésre van szükség, a rendezőaszszisztens segítségével visszajuttatja tűzvédelmi előadóhoz a tervezetet, aki a korrekció elvégzése után újra eljuttatja azt Rendezőhöz aláírásra.

4./ Rendezőasszisztens az aláírt tervezetet leadja a főigazgatói titkárságon aláírásra.

5./ Főigazgató átnézi a tervezetet. Ha rendbelévőnek találja a leírtakat, aláírásával engedélyezi a színpadi tűzveszélyes cselekményt. Észrevétel esetén főigazgató viszszajuttatja a tervezetet Rendezőnek, korrekció végett.

6./ Főigazgató i titkárság az engedélyt eljuttatja Tűzvédelmi megbízottnak.

7./ Tűzvédelmi megbízott az eredeti engedélyről fénymásolatokat készít, az eredeti engedélyt lefűzve megőrzi. A fénymásolatokat eljuttatja azon személyeknek, akik munkájához szükséges az engedély, ill. az abban foglalt információk (pl. ügyelő, rendező, világosító, kellékes, tűzmegelőzési ügyeletes, stb.).

**4. sz. melléklet:**

# ENGEDÉLY

**alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez:**

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó bekezdés és a **201.....–án/én, ... óra ... perckor** megtartott előzetes helyszíni szemle alapján

**201.....-án/én, ... óra ... perctől, 20.....-án/én, ... óra ... percig** engedélyt adok

..... munkát végzőnek (Szakvizsga bizonyítvány száma: .....)

..... tevékenység végzésére.

Tevékenység címe, helye: .....

Tevékenység leírása: .....

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó tűzvédelmi előírások:

.....

.....

.....

.....

A helyszínen az alábbi tűzoltókészülék(ek)et kell (darabszám, típus szerint) készenlétben tartani:

.....

A felügyelet ellátására kirendelem: .....
Munkavégzőnek a tűzveszélyes tevékenység befejezése és a megfigyelési idő letelte után a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelessége átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

Az engedélyben foglaltakat tudomásul vettem, azok betartásáért felelőséget vállalok.

Szeged, **202**.....

.....
munkát elrendelő aláírása

.....
munkát végző aláírása

# KIEGÉSZÍTÉS

Megjegyzés: A külső szervezet, vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység esetén az engedélyt a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével, vagy megbízottjával egyeztetni és láttamoztatni kell.

Az engedélyben foglaltak a helyi sajátosságnak megfelelően egyeztetett és alábbiakkal egészítem ki:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Szeged, **202**.....

.....
egyeztető, kiegészítő személy aláírása

A kiegészítő tűzvédelmi előírásokat tudomásul vettem, azok betartásáért felelőséget vállalok.

.....
munkát végző aláírása

5. sz. melléklet:

# RENDEZVÉNY ELŐTTI ELLENŐRZÉS

## (NYITÁSI ENGEDÉLY)

A nyitási engedélyt a feltételek megléte esetén az 1990. 09. 01.-én módosított MSZ-02-103-87. sz. Magyar Szabvány , 7.14./ pontja értelmében a tűzmegelőzési ügyeletes adja ki. Ha az előadáson tűzoltói rendezvényügyeleti szolgálat van, ki kell kérni annak véleményét.

Az előadás helye: **Szegedi Szabadtéri Játékok, Dóm téri Szabadtéri Színpad**

Az előadás címe.....: **A DARAB CÍME**

Tűzveszélyes cselekmény: van. nincs. (Aláhúzandó!) **Ügyiratszám: 20...../.....**

**Nyilatkozatok:**

1./ A világító berendezések biztonságos elhelyezése megtörtént, a felszerelt világító eszközöknek és tartozékainak használatbavétel előtti szerelési ellenőrzése megtörtént, biztonsági távolságok biztosítottak, biztonságos lebonyolításra kész, tűzveszélyes cselekmény eszközei megfelelnek, végrehajtó szereplők kioktatásra kerültek ..... fővilágosító

**********

2./ A díszletek stabilan összeszereltek, elrendezése áttekinthető, a biztonsági távolságok betartása megfelelő, a magas díszletek eldőlés, leesés ellen biztosítottak, a tűzoltásra szolgáló eszközök hozzáférhetők.

3./ A hátsó színpadon megfelelő szélességű (legalább 1 m), lábvilágítással ellátott közlekedési út biztosított.

4./ Az előadás befejeztével a művészek és műszaki személyzet eltávozása után a színpadi rész tűzvédelmi felülvizsgálata ..... az ügyelő és a színpadmester közös feladata. színpadmester

**********

5./ A tűzveszélyes, ill. pirotechnikai cselekmények eszközei megfelelő minőségűek, a biztonsági távolságok betartásra kerültek, az esetleges tűzoltáshoz szükséges eszközök a helyszínen vannak. A szereplők ..... kioktatása megtörtént. pirotechnikus

**********

6./ Fenti nyilatkozatok alapján és közreműködése mellett a színpadot az előadás megtartására átveszem. A színpadszemle ..... megtörtént ügyelő

**********

7./ A díszletek égéskésleltetővel --- kezeltek. --- nem kezeltek. (Aláhúzni!)

8./ A színpad és a nézőtér tűzvédelmi elővizsgálata megtörtént, a tűzoltó készülékek ill. egyéb tűzoltó eszközök a készenléti helyeiken vannak. ..... tűzmegelőzési ügyeletes

**********

9./ Az előadás befejezése után a nézőtér átvizsgálása, különös tekintettel a tűzvédelemre, a nézőtéri felügyelő a felelős. ..... nézőtéri felügyelő

**********

Megjegyzés, észrevétel: (pl. tűzoltó rendezvényügyeletes, színpadmester, ügyelő, fővilágosító, a tűzmegelőzési ügyeletes, stb. megjegyzései.)

.....

.....

Szeged, 202..... ..... órai előadás.

**A nyitást tűzmegelőzési szempontból engedélyezem.**

.....

tűzmegelőzési ügyeletes